



Länsstyrelsen
Västerbotten

Umeå Energi Elnät AB
umea.energi@umeaenergi.se
thomas.rehnberg@umeaenergi.se
eva.espling@sweco.se

2024-02-28

2024-101302-0001

Beslut om betydande miljöpåverkan för nätkoncession för linje för 145 kV markförlagd kraftledning, mellan Dåva och ny station för Liquid Wind i Umeå kommun

Beslut

Länsstyrelsen beslutar att verksamheten inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. 26 § miljöbalken.

Motivering till beslutet

Vid bedömning om en åtgärd innebär betydande miljöpåverkan eller inte ska hänsyn tas till åtgärdens karakteristiska egenskaper, lokaliseringen och de möjliga miljöeffekternas karakteristiska egenskaper.

Ni avser att söka nätkoncession för ny markförlagd 145 kV ledning mellan Umeå Energis transformatorstation Dåva och Liquid Winds nya transformatorstation, vid Dåva industriområde, Umeå kommun.

Längs den planerade sträcka för ledningen finns inga kända naturvärden och ligger inom ett område som Umeå kommun planlagt som industriområde. Ledningen berör två detaljplaner och sökanden beskriver att ledningen inte strider mot detaljplanerna. Sökanden beskriver att ingen negativ påverkan ska uppstå där ledningen korsar diken.

Etablerandet av ledningens detaljprojektering ska ske i dialog med Umeå kommun och Trafikverket med hänsyn till pågående detaljplan och för att undvika påverkan på järnväg.

Sammantaget bedömer Länsstyrelsen att verksamheten inte antas medföra betydande miljöpåverkan.

Beskrivning av ärendet

Ni inkom den 18 januari 2024 med samrådsredogörelse och begäran om beslut om betydande miljöpåverkan gällande en nätkoncession för linje för en 145 kV markförlagd kraftledning mellan Dåva och ny station för Liquid Wind i Umeå kommun.

Av handlingarna framgår att bolaget har samrått med Umeå kommun, berörd sameby, Länsstyrelsen Västerbotten, berörda verksamheter samt berörda markägare.

Bestämmelser som beslutet grundas på

Enligt 2 kap. 8 a § ellagen ska bestämmelserna i 6 kap. miljöbalken tillämpas i ärenden om nätkoncessioner för linje, vad gäller kraven på miljökonsekvensbeskrivningen samt planer och planeringsunderlag.

Av 6 kap. 24 § miljöbalken framgår bl. a. följande:

Undersökningen ska innebära att den som avser att bedriva verksamheten eller vidta åtgärden samråder i frågan om betydande miljöpåverkan och i fråga om miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning (undersökningssamråd) med länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och de enskilda som kan antas bli särskilt berörda av verksamheten eller åtgärden.

Av 6 kap. 25 § framgår att Den som avser att bedriva verksamheten eller vidta åtgärden ska

1. lämna samrådsunderlaget till dem som deltar i undersökningssamrådet i så god tid att synpunkter på underlaget och på frågan om betydande miljöpåverkan kan tas till vara när länsstyrelsen prövar den frågan, och

2. när samrådet är avslutat redogöra för hur samrådet gått till, vilka som bjudits in och vad som framkommit och lämna samrådsredogörelsen till länsstyrelsen.

Av 6 kap. 26 § framgår att länsstyrelsen ska efter undersökningen i ett särskilt beslut avgöra om verksamheten eller åtgärden kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Beslutet ska redovisa de omständigheter som talar för eller emot att verksamheten eller åtgärden kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Enligt 6 kap. 27 § får beslutet inte överklagas särskilt.

Av 10 § i miljöbedömningsförordningen framgår att vid undersökning eller beslut om huruvida en verksamhet eller en åtgärd kan antas medföra en betydande miljöpåverkan ska hänsyn tas till

1. verksamhetens eller åtgärdens utmärkande egenskaper,
2. verksamhetens eller åtgärdens lokalisering, och
3. de möjliga miljöeffekternas typ och utmärkande egenskaper.

Av 11–13 § i miljöbedömningsförordning framgår närmare definition för bedömningen av punkterna 1–3 i 10 §.

De som medverkat i beslutet

Beslutet har fattats av biträdande enhetschef Joacim Jacobsson med handläggare Olle Hildingsson som föredragande.

Kopia till

Umeå kommun, miljoochhalsoskydd@umea.se

2024-02-28

2024-101302-0001