

Normnivåer för kvalitetsindikatorerna avseende tillsynsperioden 2016-2019

Rödeby Elverk ek. för., RELO0156

Rapporterade data för 2010-2013 (egen avbrottsnivå) jämförs med medelavbrottsnivån som beräknas enligt bilaga 8. Avbrottsnivå för 2010-2013 för respektive kundkategori och indikator framgår av tabell 1 nedan. Av tabell 2 framgår beslutade normnivåer för tillsynsperioden 2016-2019. SAIDI¹ anges i minuter, SAIFI² anges i styck, CEMI³ anges i procent och T representerar antal kunder per km ledning.

Tabell 1

| Kundtyp | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Egen avbrottsnivå | Medelavbrottsnivå |
|----------------------|----------|---------|----------|---------|---------|-------------------|-------------------|
| Hushåll | SAIDloav | 19,9780 | 39,8866 | 22,0131 | 48,0679 | 32,4864 | 112,7798 |
| SNI 97000-98200 | SAIDlav | 0,0000 | 5,8479 | 0,0000 | 1,5744 | 1,8556 | 38,0379 |
| Ei 111111 | SAIFloav | 0,1655 | 0,1098 | 0,3441 | 0,5157 | 0,2838 | 1,6314 |
| | SAIFlav | 0,0000 | 0,0300 | 0,0000 | 0,0074 | 0,0094 | 0,3544 |
| Jordbruk | SAIDloav | 39,0000 | 202,6667 | 88,0000 | 53,3333 | 95,7500 | 183,2694 |
| SNI 01110-03220 | SAIDlav | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 53,2778 |
| | SAIFloav | 0,3333 | 0,6667 | 1,3333 | 0,6667 | 0,7500 | 2,1922 |
| | SAIFlav | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,4878 |
| Handel och Tjänster | SAIDloav | 15,2585 | 47,5743 | 28,1565 | 65,2365 | 39,0564 | 100,3448 |
| SNI 45110-82990 | SAIDlav | 0,0000 | 8,0068 | 0,0000 | 0,0000 | 2,0017 | 24,4339 |
| SNI 94111-96090 | SAIFloav | 0,1429 | 0,1554 | 0,4558 | 0,7027 | 0,3642 | 1,3802 |
| | SAIFlav | 0,0000 | 0,0405 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0101 | 0,2435 |
| Industri | SAIDloav | 19,8077 | 29,2000 | 14,1429 | 52,4074 | 28,8895 | 109,1097 |
| SNI 05100-43999 | SAIDlav | 0,0000 | 10,4000 | 0,0000 | 0,0000 | 2,6000 | 31,1980 |
| | SAIFloav | 0,2308 | 0,0800 | 0,3214 | 0,5185 | 0,2877 | 1,4750 |
| | SAIFlav | 0,0000 | 0,0400 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0100 | 0,2751 |
| Offentlig verksamhet | SAIDloav | 6,1087 | 17,7717 | 25,2527 | 44,7253 | 23,4646 | 99,1144 |

¹ System Average Interruption Duration Index

² System Average Interruption Frequency Index

³ Customers Experiencing Multiple Interruptions, visar andelen kunder som har fyra eller fler avbrott per år.

| Kundtyp | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Egen avbrottsnivå | Medelavbrottsnivå |
|-----------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|----------------------|-------------------|
| SNI 84111-93290 | SAIDlav | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 25,4897 |
| | SAIFloav | 0,0652 | 0,0326 | 0,3846 | 0,4615 | 0,2360 | 1,4706 |
| | SAIFlav | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2621 |
| Samtliga | CEMI ₄ | 0,0000 | 0,0058 | 0,0757 | 0,0000 | 0,0204 | |
| Samtliga | T | 5,2538 | 5,1945 | 5,2168 | 4,9572 | 5,1556 | |

Ei fastställer normnivåerna för kvaliteten i nätverksamheten för respektive kvalitetsindikator för tillsynsperioden 1 januari 2016–31 december 2019 till följande nivåer:

Tabell 2

| Kundtyp | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|
| Hushåll | SAIDloav | 32,4864 | 32,4864 | 32,4864 | 32,4864 |
| SNI 97000-98200 | SAIDlav | 1,8556 | 1,8556 | 1,8556 | 1,8556 |
| Ei 111111 | SAIFloav | 0,2838 | 0,2838 | 0,2838 | 0,2838 |
| | SAIFlav | 0,0094 | 0,0094 | 0,0094 | 0,0094 |
| Jordbruk | SAIDloav | 95,7500 | 95,7500 | 95,7500 | 95,7500 |
| SNI 01110-03220 | SAIDlav | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| | SAIFloav | 0,7500 | 0,7500 | 0,7500 | 0,7500 |
| | SAIFlav | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Handel och Tjänster | SAIDloav | 39,0564 | 39,0564 | 39,0564 | 39,0564 |
| SNI 45110-82990 | SAIDlav | 2,0017 | 2,0017 | 2,0017 | 2,0017 |
| SNI 94111-96090 | SAIFloav | 0,3642 | 0,3642 | 0,3642 | 0,3642 |
| | SAIFlav | 0,0101 | 0,0101 | 0,0101 | 0,0101 |
| Industri | SAIDloav | 28,8895 | 28,8895 | 28,8895 | 28,8895 |
| SNI 05100-43999 | SAIDlav | 2,6000 | 2,6000 | 2,6000 | 2,6000 |
| | SAIFloav | 0,2877 | 0,2877 | 0,2877 | 0,2877 |
| | SAIFlav | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 |
| Offentlig verksamhet | SAIDloav | 23,4646 | 23,4646 | 23,4646 | 23,4646 |
| SNI 84111-93290 | SAIDlav | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| | SAIFloav | 0,2360 | 0,2360 | 0,2360 | 0,2360 |
| | SAIFlav | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Samtliga | CEMI ₄ | 0,0204 | 0,0204 | 0,0204 | 0,0204 |