



Enheten för planfrågor

Datum
2019-04-09

Beteckning
407-10240-2019

@sweco.se

Beslut om att en ny 132kV kraftledning Nykvarn – Almnäs samt flytt av befintlig ledning vid Almnäs, Nykvarn och Södertälje kommuner, Stockholms län inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan

Ansökan med underlag daterad 2019-03-05

Beslut

Länsstyrelsen beslutar att ny 132 kV ledning mellan Nykvarn och Almnäs samt flytt av befintlig ledning vid Almnäs i Nykvarns kommun inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. 26 § miljöbalken.

Upplysning

Detta beslut får enligt miljöbalken 6 kap 27 § MB inte överklagas.

Redogörelse för ärendet

Ni har genomfört samråd enligt 6 kap 24 § miljöbalken (MB) vid tre tillfällen med berörda enskilda och tillsynsmyndigheten. Det första samrådet (Länsstyrelsens yttrande har diarienummer 407-44402-2016, 3 februari 2017) genomfördes under vintern 2016/17 och gällde tre alternativa stråkförslag. Samråd nr 2 (med Länsstyrelsens diarienummer 407-35532-2017, 13 september 2017), sommaren 2017, gällde två av de tre tidigare sträckningar som föreslagits. Det tredje samrådet ägde rum i början av 2019. Det presenterade ett förslag på ny sträckning samt ett av de ursprungliga sträckningsförslagen, men i detta samråd är endast en ledning aktuell. Detta samråd gällde även en ny transformatorstation vid Almnäs och flytt av befintlig anslutande ledning norrifrån. Länsstyrelsen lämnade samrådsyttrande den 11 februari 2019 (Länsstyrelsens diarienummer 407-1161-2019).

Länsstyrelsens motivering

Vid en sammanvägning av den planerade verksamhetens art, storlek och lokalisering samt av vad som i övrigt framkommit i ärendet gör Länsstyrelsen, med stöd av miljöbedömningsförordning (2017:966) bedömningen att planerad verksamhet inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Övriga synpunkter

Länsstyrelsen anser utifrån vad som framkommit under samrådet att följande aspekt bör behandlas i den lilla miljökonsekvensbeskrivningen:
Det finns ett stort antal fornlämningar i anslutning till både Alternativ B och Alternativ C, som riskerar att påverkas. Samråd enligt 2 kap 10 § kulturmiljölagen (1988:950) kommer att krävas för båda alternativen. Troligen kommer även en

BESLUT**Datum**
2019-04-09/2019-04-09**Beteckning**
407-10240-2019

tillståndsprövning enligt 2 kap 12 § att krävas för vissa delar av linjen. Eventuella tillstånd kommer då sannolikt vara villkorade med krav på arkeologiska åtgärder, antingen i form av undersökning och dokumentation av fornlämningar eller i form av åtgärder till skydd för fornlämningar. Länsstyrelsen enhet för kulturmiljö ska därför kontaktas inför den fortsatta planeringen av ledningen.

Länsstyrelsen vill även informera om följande inför slutligt val av sträckning: Det södra alternativet, ledningsdragning B, passerar ett område som kan innehålla markföroreningar. I och med närheten till ett industriområde finns det en risk för markföroreningar som Länsstyrelsen inte har kännedom om. Om detta alternativ väljs anser Länsstyrelsen att det inför kommande markarbeten ska finnas en plan för hur eventuella föroreningar ska hanteras för att inte riskera att förvärra en föroreningssituation. Eventuellt förorenade områden ska identifieras och bedömas om de utgör en risk. Det bör även finnas en plan för hur eventuellt uppkomna förorenade överskottsmassor ska omhändertas. Eventuella utredningar och åtgärder ska ske i samråd med tillsynsmyndigheten.

Beslut i detta ärende har fattats och godkänts digitalt av planchef [REDACTED]
[REDACTED]. Planhandläggare [REDACTED] har varit föredragande.

Kopia:

Nykvarns kommun, Södertälje kommun