

Energimarknadsinspektionens författningssamling

Utgivare: Namn (chefsjurist)

ISSN: 2000-592X

EIFS 20ÅÅ:nr

Utkom från trycket den Klicka på pilen och välj datum

Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om vad en nätutvecklingsplan ska innehålla, hur den ska tas fram och offentliggöras samt vilka uppgifter som ska offentliggöras tillsammans med planen;

beslutade den Klicka på pilen och ange datum.

Energimarknadsinspektionen föreskriver följande med stöd av 15 § förordning (2022:585) om elnätsverksamhet och beslutar följande allmänna råd.

1 kap. Inledande bestämmelser

1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser avseende skyldigheten för distributionsnätsföretaget att ta fram, offentliggöra och lämna in en nätutvecklingsplan till Energimarknadsinspektionen enligt artikel 32.3 och 32.4 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/944 av den 5 juni 2019 om gemensamma regler för den inre marknaden för el och om ändring av direktiv 2012/27/EU, enligt 3 kap. 16 § ellagen (1007:857) och enligt 13–15 §§ förordning (2022:585) om elnätsverksamhet.

2 § Ett distributionsnätsföretag ska ta fram en nätutvecklingsplan som omfattar samtliga nätkoncessioner.

3 § Distributionsnätsföretaget ska ta fram en ny nätutvecklingsplan minst vartannat år.

2 kap. Tillämpningsområde

1 § Bestämmelserna i denna föreskrift är inte tillämpliga för transmissionsnätsföretag eller elnätsföretag med endast utlandsförbindelse.

3 kap. Definitioner

1 § Begrepp som inte definieras särskilt i dessa föreskrifter används i samma betydelse som i ellagen (1997:857) och förordning (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el.

I dessa föreskrifter avses med:

Delområde: ett geografiskt avgränsat område av ett distributionsnätsföretags elnät.

Konsoliderad version: en sammanställning av den ursprungliga nätutvecklingsplanen tillsammans med genomförda ändringar.

4 kap. Nätutvecklingsplanen och dess innehåll

Uppgifter om företaget och dess elnät

1 § Distributionsnätsföretaget ska vid upprättande av en nätutvecklingsplan följa Energimarknadsinspektionens mall.

2 § Av nätutvecklingsplanen ska tydligt framgå vilket distributionsnätsföretag som har upprättat densamma.

3 § Distributionsnätsföretaget ska i sin nätutvecklingsplan på ett övergripande sätt redogöra för sitt elnät samt ange vilka andra nätföretag som elnätet har gränspunkter till.

4 § Distributionsnätsföretaget ska redovisa en karta över det geografiska område där företaget bedriver sin nätverksamhet.

Allmänna råd

Företaget kan välja att dela in elnätet i delområden. Om företaget väljer att använda delområden i sin redovisning ska dessa områden täcka in distributionsnätsföretaget hela elnät.

Ett delområde kan vara en redovisningsenhet.

Uppföljning av tidigare nätutvecklingsplaner

5 § Distributionsnätsföretaget ska namnge sina projekt som är kopplade till planerade investeringar i elnätet, med en unik identitet för att projekten ska kunna följas i framtida nätutvecklingsplaner.

6 § De projekt som har tagits upp av distributionsnätsföretaget i tidigare nätutvecklingsplaner ska följas upp i kommande nätutvecklingsplaner vad gäller till exempel status på planerade investeringar.

Överföringskapacitet i elnätet

7 § Distributionsnätsföretaget ska redovisa sin prognos över behov av överföringskapacitet för överföring av kundernas förbrukning och produktion i sitt elnät (i megawatt). Företagets bedömning av överföringsbehovet av el ska avse behovet av flexibilitetstjänster och planering av investeringar på medellång och lång sikt. Överföringsbehovet kan redovisas som ett spann.

Redovisningen av prognosen ska ske geografiskt eller per delområde och utifrån den utveckling som är mest trolig enligt företaget.

8 § Distributionsnätsföretaget ska redogöra för hur prognosen för behov av överföringskapacitet har tagits fram.

Av redogörelsen ska det särskilt framgå:

1. vilka antaganden som ligger till grund för prognosen,
2. vilka drivkrafter som kan påverka behovet av överföringskapacitet i elnätet,
3. hur relevanta prognoser och planer från kommuner, regioner och länsstyrelser har beaktats i prognosarbetet,
4. hur distributionsnätsföretaget har samarbetat med andra nätföretag i prognosarbetet, och
5. hur den långsiktiga förväntade utvecklingen av det svenska energisystemet har beaktats i prognosarbetet.

Allmänna råd

Exempel på drivkrafter i andra punkten, som kan anses påverka behovet av överföringskapacitet i elnätet och som kan finnas med i företagets redogörelse, är bland annat industrietablering, energieffektivisering, nya produktionsanläggningar och behov av laddinfrastruktur för transporter.

Metoder som kan vara till hjälp för att ta fram prognosen för behov av överföringskapacitet kan till exempel vara riskanalys, känslighetsanalys och dialog med intressenter.

9 § Distributionsnätsföretaget ska göra en jämförelse av prognosen för behov av överföringskapacitet med de senaste årens behov. Jämförelsen ska visa hur stor ökning respektive minskning av överföringskapacitet som prognosen innebär.

Jämförelsen ska ange ökning respektive minskning i procent, men ska i övrigt vara kvalitativ.

10 § I sin nätutvecklingsplan ska distributionsnätsföretaget redogöra för sin analys av hur företagets befintliga system kan hantera det behov av överföringskapacitet av el som företaget har redovisat för de kommande fem till tio åren enligt 7–8 §§.

I nätutvecklingsplanen ska företaget redogöra för:

1. eventuella nuvarande kapacitetsbegränsningar och om dessa finns i eget elnät eller i överliggande eller angränsande elnät,
2. nuvarande användning av flexibilitetstjänster och andra resurser som företaget använder som ett alternativ till utbyggnad av systemet, vilken typ av flexibilitetstjänst och andra resurser som används samt i vilken omfattning i används, och
3. eventuella prognosticerade kapacitetsbegränsningar för den kommande tioårsperioden samt om dessa finns i eget elnät eller överliggande eller angränsande elnät.

Distributionsnätsföretaget ska redovisa sin analys geografiskt per geografiskt delområde i relevanta fall.

Planerade investeringar och alternativa lösningar

11 § Distributionsnätsföretaget ska redovisa sina planerade investeringar i huvudsaklig distributionsinfrastruktur som krävs för att ansluta ny produktionskapacitet och ny förbrukning. Planerade investeringar ska vara baserade på företagets prognos för behov av överföringskapacitet, enligt 4 kap. 7 §.

Distributionsnätsföretaget ska redovisa sina planerade investeringar för de kommande fem till tio åren. De planerade investeringarna ska redovisas med status för projekten och tidpunkt för driftsättning.

Distributionsnätsföretaget ska redogöra för hur det har gjort sin bedömning av sådana investeringar.

12 § Distributionsnätsföretaget ska redovisa sitt förväntade behov av flexibilitetstjänster (i megawatt) och andra resurser som kan användas som alternativ till utbyggnad av elnät på medellång och lång sikt.

Har distributionsnätsföretaget ett förväntat behov ska det redovisa för vilka typer av flexibilitetstjänster eller andra resurser som behovet avser samt i vilken omfattning.

Redovisningen ska ske geografiskt eller per delområde.

Allmänna råd

Om distributionsnätsföretaget har lämnat in rapport om omdirigering till Energimarknadsinspektionen enligt artikel 13.4 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/943 av den 5 juni 2019 om den inre marknaden för el kan denna rapport lämnas som bilaga till nätutvecklingsplanen.

13 § Distributionsnätsföretaget ska redovisa hur det har bedömt att det har valt det mest kostnadseffektiva alternativet i samband med att det redogör för sitt behov av investeringar respektive alternativa lösningar.

Förväntad kapacitetssituation

14 § För varje delområde enligt 10 § tredje stycket ska distributionsnätsföretaget redogöra för den förväntade kapacitetssituationen under kommande tioårsperiod.

Redogörelsen ska särskilt redovisa:

1. om planerade åtgärder, det vill säga investeringar, flexibilitetstjänster och andra resurser, bedöms vara tillräckliga för att möta det prognosticerade behovet av överföringskapacitet och för att åtgärda eventuella kapacitetsbegränsningar i det egna elnätet, och
2. en översiktlig beskrivning av eventuella kapacitetsbegränsningar i distributionsnätsföretagets egna elnät som orsakas av kapacitetsbegränsningar i överliggande eller angränsande elnät.

När nätutvecklingsplanen börjar att gälla

15 § Nätutvecklingsplanen ska börja gälla från den 1 januari året efter distributionsnätsföretaget har offentliggjort och överlämnat planen till Energimarknadsinspektionen enligt 7 kap. 1 §.

Känsliga uppgifter

16 § Innehållet i nätutvecklingsplanen får inte riskera att äventyra att uppgifter som skyddas enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), säkerhetsskyddsförordningen (2021:955) eller Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG offentliggörs.

Allmänna råd

Distributionsnätsföretaget får själva avgöra vilka uppgifter som, utan risk att röja känsliga uppgifter, kan offentliggöras. Uppgifter kan anses vara känsliga som enskilda uppgifter och på aggregerad nivå.

5 kap. Ändring i nätutvecklingsplanen

1 § En nätutvecklingsplan kan ändras efter att distributionsnätsföretaget har offentliggjort den och skickat in den till Energimarknadsinspektionen.

2 § En ändring kan göras genom att:

1. distributionsnätsföretaget gör ändringar i sin nätutvecklingsplan, eller
2. genom att Energimarknadsinspektionen begär att distributionsnätsföretaget ska göra ändringar i sin nätutvecklingsplan.

Mindre ändring

3 § Behöver distributionsnätsföretaget göra en mindre ändring i en nätutvecklingsplan på grund av uppenbart felaktiga uppgifter kan företaget göra det utan att ändringen föregås av samråd.

Allmänna råd

Uppenbart felaktiga uppgifter kan till exempel vara skriv- eller räknefel.

Större ändring

4 § Behöver distributionsnätsföretaget göra en ändring som inte är en mindre ändring enligt 3 §, ska företaget genomföra samråd med berörda parter innan nätutvecklingsplanen kan ändras.

Distributionsnätsföretaget ska redogöra för hur samrådet har genomförts och sammanställa en samrådsredogörelse innan nätutvecklingsplanen kan ändras.

Datum för nätutvecklingsplanens gällande

5 § Ändrar distributionsnätsföretaget en nätutvecklingsplan ska den ursprungliga planens datum för dess gällande inte ändras.

Konsoliderad version efter ändring

6 § Har en nätutvecklingsplan ändrats efter att den har offentliggjorts ska distributionsnätsföretaget offentliggöra en konsoliderad version av nätutvecklingsplanen. Den konsoliderade versionen ska även lämnas till Energimarknadsinspektionen.

6 kap. Samråd

1 § Distributionsnätsföretaget ska genomföra ett offentligt samråd med dem som är berörda av nätutvecklingsplanen när företaget tar fram sin plan.

Samrådsprocessen ska genomföras under tillräckligt lång tid, dock minst sex veckor, för att samtliga berörda ska ha möjlighet att delta.

2 § Distributionsnätsföretaget ska inför samrådet, dock senast den 31 augusti, offentliggöra en preliminär nätutvecklingsplan som berörda kan ta del av.

3 § När distributionsnätsföretaget upprättar sin nätutvecklingsplan ska det, som en del av planen, även redogöra för hur samrådet har genomförts.

Efter genomfört samråd ska distributionsnätsföretaget sammanställa synpunkterna från samrådet i en samrådsredogörelse.

Allmänna råd

Samrådet kan ske skriftligt.

Synpunkterna från samrådet kan redovisas i den tabell som finns i den vägledning som Energimarknadsinspektionen har tagit fram.

Samrådsredogörelsen bör vara ett separat dokument.

7 kap. Offentliggörande och överlämnande till Energimarknadsinspektionen

1 § När distributionsnätsföretaget har upprättat sin nätutvecklingsplan ska den slutgiltiga versionen och samrådsredogörelsen offentliggöras på företagets webbplats.

Distributionsnätsföretaget ska lämna in den slutgiltiga versionen av nätutvecklingsplanen och samrådsredogörelsen samt länk till offentliggörandet till Energimarknadsinspektionen.

Offentliggörande och inlämnande ska ske senast den 31 december.

Ikraftträdande och första offentliggörande

1. Dessa föreskrifter och allmänna råd träder i kraft den 1 februari 2024.
2. Distributionsnätsföretaget ska offentliggöra sin första nätutvecklingsplan senast den 31 december 2024.
3. Den första nätutvecklingsplanen ska börja att gälla från och med den 1 januari 2025.

Dessa föreskrifter träder i kraft den [Klicka på pilen och ange datum.](#)

EIFS 20ÅÅ:nr

På Energimarknadsinspektionens vägnar

BESLUTFATTARE

Föredragande

UTKAST

UTKAST