



Vattenfall Eldistribution AB

Beslut om betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. 26 § miljöbalken inför ansökan om nätkoncession, Piteå kommun

Beslut

Lännsstyrelsen beslutar att projektet inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Beslutet får inte överklagas.

Bakgrund

I samband med att Vattenfall Eldistribution AB uppdaterar och säkerställer det framtida regionnätet i Norr- och Västerbotten, har beslut tagits att en nätstation i Pitholm ska raderas. Stationen är i stort behov av upprustning och därmed är en strukturförändring av kringliggande ledningsnät ett bättre alternativ än att renovera stationen.

Ledningsnätet planeras istället att anslutas till en nätstation i Munksund.

Ombyggnationen av ledningsnätet påverkar flertalet ledningar i området och kommer att möjliggöra ytterligare effektuttag i Piteåområdet.

Den nya ledningsstrukturen föranleder en ansökan om nätkoncession för linje för en ny 150 kV ledning mellan en befintlig 150 kV ledning, vilken i dagsläget matas söderifrån, och stationen i Munksund.

Den nya ledningen kommer att bli ca 700 meter lång. Två befintliga 40 kV ledningar kan raderas. I samrådet har enbart ett alternativ studerats med lokalisering i befintlig ledningsgata där de två 40 kV ledningarna löper i dagsläget.

Efter genomfört samråd har Vattenfall lämnat in en samrådsredogörelse tillsammans med en begäran om Lännsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan.

Bestämmelser som beslutet grundas på

Lännsstyrelsen ska enligt 6 kap. 26 § miljöbalken med stöd av de kriterier som anges i 10-13 §§ miljöbedömningsförordningen (2017:966) besluta i fråga om verksamheten eller åtgärden kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Enligt 6 kap. 27 § miljöbalken (1998:808) miljöbalken får beslutet inte överklagas.

Motivering till beslutet

Lännsstyrelsen bedömer, med stöd av ovan nämnda kriterier samt vad som hittills framkommit i ärendet, att den planerade verksamheten inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.



Länsstyrelsen
Norrbotten

BESLUT

2 (2)

Datum
2018-04-10

Diarienummer
407-2840-2018

Information

Enligt 6 kap. 47 § miljöbalken ska ni ta fram en liten miljökonsekvensbeskrivning.

Av den ska bland annat, i relevanta delar för den valda sträckningen, framgå det som Länsstyrelsen fört fram i sitt samrådsyttrande den 16 februari 2018, d nr 407-17424-17. Länsstyrelsen vill särskilt påminna om det villkorsområde som sträcker sig in i befintlig ledningsgata och kan innehålla boplatzlämningar (kartbilaga 4 till Länsstyrelsens yttrande). Om stolpar och staglinor ska sättas upp inom den ytan måste en ansökan om tillstånd till ingrepp i fornlämning begäras hos Länsstyrelsen.

De som deltagit i beslutet

Beslutet har fattats av chefen för naturmiljöenheten [redacted] med [redacted] som föredragande. I den slutliga handläggningen har också företrädare för kulturmiljöfunktionen samt miljöskydds-enheten deltagit.

2021-10260-0001 2021-06-03