



Energimarknadsinspektionen
Box 155
631 03 Eskilstuna

E.ON Energidistribution AB

205 09 Malmö
www.eon.se

VX 040-25 50 00


@eon.se
koncessioner@eon.se

Konc 7106

Malmö 2021-06-11

Ansökan om nätkoncession för linje enligt ellagen (1997:857) för en ny 130 kV luftledning mellan Björstorp och Perstorp Specialty Chemicals, Perstorps kommun, Skåne län.

Sökande: E.ON Energidistribution AB

Kontaktperson: 

Ansökan

E.ON Energidistribution AB (hädanefter E.ON) planerar att bygga en ny dubbel 130 kV (kilovolt) luftledning mellan Björstorp och Perstorp Specialty Chemicals i Perstorps kommun, Skåne län. Den planerade ledningen kommer att utgå från en befintlig 130 kV luftledning med beteckningen "130 kV Söderåsen – Perstorp" i höjd med Björstorp, ansluta till en ny mottagningsstation som planeras anläggas väster om Perstorp Specialty Chemicals verksamhetsområde och därefter, i samma stolpar, gå tillbaka ut till den befintliga luftledningen "130 kV Söderåsen-Perstorp".

Bakgrund och syfte

Planerna på att uppföra en ny 130 kV anslutning föranleds av att Perstorp Specialty Chemicals har behov av en ny anslutning för sin verksamhet, vilken idag är ansluten på en lägre spänning. Den planerade luftledningen utgör en förutsättning för att långsiktigt säkra energiförsörjningen för Perstorp Specialty Chemicals samt för att de ska kunna fortsätta bedriva och utveckla sin verksamhet.

Samrådsprocessen

Ett undersökningssamråd enligt 6 kap. miljöbalken har genomförts. En redogörelse för genomfört samråd bifogas till ansökan, se bilaga 4.

Bankgiro: 5967-4770
PlusGiro: 428794-2
Org.Nr: 556070-6060
Säte: Malmö

2021-102402-0001 2021-06-15

Länsstyrelsen i Skåne län beslutade den 4 maj 2021, i ärende med diarienummer 407-17015-2021, att projektet inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan, se bilaga 4.

Sträckning och utförande

Den ansökta ledningens sträckning framgår av koncessionskartan i bilaga 1 och beskrivs i framtagna miljökonsekvensbeskrivning, se bilaga 3. En teknisk beskrivning för ledningen redovisas i kap 3 i miljökonsekvensbeskrivningen. Ledningen är cirka 1 200 meter lång.

Berörda fastigheter och rättighetsinnehavare

De fastigheter och rättighetsinnehavare som berörs av den nya ledningen framgår av den bestyrkta fastighetsägarförteckning och förteckning över rättighetsinnehavare som bifogas i bilaga 2. E.ON avser att teckna markupplåtelseavtal med berörda fastighetsägare, avtalen läggs därefter till grund för ansökan om ledningsrätt.

Övrigt

Redovisningsenhet för den nya kraftledningen ska vara RER00855. Ledningen berör E.ON:s områdeskoncession med nummer 380 COX.

Härmed ansöker E.ON om nätkoncession för linje för den planerade 130 kV luftledningen. Koncessionen söks för att gälla tills vidare.

Med vänlig hälsning



E.ON Energidistribution AB

enligt fullmakt

Bilagor:	1	Koncessionskarta, 1:50 000
	3	Miljökonsekvensbeskrivning (inkl. bilaga)
	4	Samrådshandlingar
	5	Fullmakt

Till ansökan bifogas även en shape-fil över ansökt sträckning