

Tillstånd
Emilie Loblom
016-16 27 14
emilie.loblom@ei.se

Västerbergslagens Elnät AB
Per.nagy@vbelnat.se

2024-09-12

2024-101422-0005

Begäran om komplettering av er ansökan

Energimarknadsinspektionen (Ei) har gått igenom er ansökan om nätkoncession för linje för en 145 kV ledning från Lernbo till Grängesberg.

Er ansökan behöver kompletteras enligt nedan.

Tekniska uppgifter

- Ni behöver komplettera med uppgifter om effektbehov, överföringskapacitet och systemjordning.

Miljökonsekvensbeskrivning

- I samrådsredogörelsen har Trafikverket yttrat att de planerar för en mötesfri väg mellan Smedjebacken och Oit, väg 66. Ni har bemött detta yttrande med att uppge att projektet inte berör väg 66. I miljökonsekvensbeskrivning uppger ni på sidan 19 att "aktuell sträcka utgår från Lernbo kraftstation och följer befintlig ledningsgata över väg 66 söderut ...". Ni behöver komplettera genom att förtydliga om väg 66 kommer att bli berörd samt hur den kommer att bli berörd.
- I miljökonsekvensbeskrivningen är det sjätte stycket under rubriken "5.5.2 Övriga skyddsvärda arter" på sidan 27 inte komplett. Ni behöver komplettera med en ny miljökonsekvensbeskrivning där stycket under denna rubrik är komplett.

Stationer

- En liten miljökonsekvensbeskrivning ska innehålla de upplysningar som behövs för en bedömning av de väsentliga miljöeffekter som verksamheten kan förväntas ge (6 kap. 47 § första stycket miljöbalken). Med miljöeffekter avses både direkta, indirekta och kumulativa effekter 6 kap. 2 § miljöbalken). Ei anser att de miljöeffekter som följer av att en regionnätstation byggs, eller byggs ut, på grund av en ledning som en ansökan om nätkoncession för linje avser,

typiskt sett är sådana miljöeffekter av verksamheten (ledningen) som ska beskrivas i MKB:n.

Ei prövar inte stationsplaceringen/utbyggnationen som sådan och stationen är inte tillståndspliktig enligt ellagen. Byggnationen/utbyggnationen av stationen är dock som ovan beskrivits en följd av att ledningen byggs och miljöeffekterna av stationsbyggnationen ska därför beskrivas i MKB:n. I detta fall är det framför allt Lernbo kraftstation och transformatorstationen i Grängesberg som den nya ledningen planerar att ansluta till som Ei vill ha en beskrivning av, för att Ei ska kunna bedöma de väsentliga miljöeffekterna av verksamheten.

Miljöeffekter

- Av naturvärdesinventeringarna framgår att det finns flera fridlysta växt- och djurarter för vilka det inte redogjorts för påverkan eller behovet av skydds- och försiktighetsåtgärder i miljökonsekvensbeskrivningen. Ni behöver redogöra för påverkan på dessa arter, behovet av eventuella skyddsåtgärder samt vilka effekter och konsekvenser som kan antas. Om ni anser att arterna inte påverkas eller att inga skydds- och försiktighetsåtgärder krävs behöver ni motivera detta.
- I miljökonsekvensbeskrivningen presenteras flera skyddsåtgärder i avsnitt 6. På flera ställen skriver ni om föreslagna skyddsåtgärder, vänligen förtydliga om detta är skyddsåtgärder ni åtar er att vidta. Om ni inte anser att dessa skyddsåtgärder behövs vill Ei att ni motiverar varför.
- I miljökonsekvensbeskrivningen räknas två platser upp där fågelavvisare ska monteras på sidan 47, i tabell 5, 6 och 7 räknas tre platser upp. Ni behöver tydliggöra om det är två eller tre platser där fågelavvisare kommer att sättas upp på.
- Ni behöver komma in med en karta över ledningssträckan som visar start- och slutpunkter för de platser där fågelavvisare kommer att monteras på ledningen.
- Längst med den planerade ledningssträckningen finns det, enligt miljökonsekvensbeskrivningen, störningskänsliga häckande fågelarter vilka bedömts som "påverkas ej" eller att det föreslås att sätta upp fågelavvisare som skyddsåtgärd. Vi har inte kunnat se att det föreslås någon skyddsåtgärd för störningskänsliga fågelarter genom att exempelvis ha tidsbegränsningar för avverkning- och anläggningsarbete. Ni behöver komplettera med ett resonemang om hur ni kommit fram till slutsatsen att tidsrestriktioner inte behövs.



- Vi har noterat att er föreslagna skyddsåtgärd för Lummerväxter, som noterats inom Natura 2000-området, är att växterna kan grävas upp och flyttas. Arten är fridlyst enligt Artskyddsförordningen (2007:845) 9 § är de fridlysta, vilket innebär att det är förbjudet att gräva upp växten med rötter. Det kan därför vara aktuellt att ansöka om artskyddsdispens för att kunna vidta den föreslagna åtgärden. Ni behöver komplettera med ett resonemang om vilken åtgärd som kan bli aktuell om ni inte får artskyddsdispens.

Er komplettering ska ha kommit in till Ei senast **den 27 september 2024**.

Om ni inte kompletterar er ansökan innan svarstidens utgång kan Ei avvisa ansökan eller avgöra ärendet på befintligt underlag.

Skicka kompletteringen till diariet@ei.se. Ange ärendenumret 2024-101422 i ämnesraden och skriv att det rör sig om en komplettering. Ni behöver inte skicka originalet per post.

Hör gärna av er till mig om ni har frågor, exempelvis om hur omfattande kompletteringen behöver vara.

Med vänlig hälsning

Emilie Loblom