



Länsstyrelsen  
Västerbotten

## Beslut

Datum  
2021-09-06

Ärendebeteckning  
521-7013-2021  
Arkivbeteckning  
2402086

1(5)

Boliden Mineral AB  
c/o [REDACTED] Sweco  
Kontorsvägen 1  
936 81 Boliden

## **Ansökan om dispens från naturreservatsföreskrifterna för nedgrävning av elkabel inom Rävlidengruvans naturreservat, Lycksele kommun**

---

### **Beslut**

Länsstyrelsen beslutar, med stöd av 7 kap 7 § miljöbalken (1998:808), att **bevilja** Boliden Mineral AB dispens från reservatsföreskrifterna i Rävlidengruvans naturreservat för nedgrävning av elkabel parallellt med befintlig skogsbilväg inom reservatet.

Beslutet gäller endast om ni följer villkor enligt detta beslut samt att ni inte avviker från ansökan.

Beslutet är förenat med följande villkor:

- Åtgärderna ska vara påbörjade senast två (2) år och avslutade inom fem (5) år från det datum då beslutet vann laga kraft, annars upphör beslutet att gälla och en ny ansökan måste lämnas in.
- Dispensen gäller för anställd hos Boliden Mineral AB och/eller för underentreprenör anlitad av Boliden Mineral AB. Det är ni som ansvarar för att eventuella entreprenörer får ta del av detta beslut och vet vilka villkor som ska följas
- Kablarna och ledningen får grävas ned parallellt med befintlig väg enligt bifogad karta, se bilaga.
- All grävning med maskin måste utföras från befintlig väg, terrängkörning medges ej.
- För att minska risken för spridning av invasiva arter (t ex jättebalsamin, blomsterlupin eller jätteloka) i samband med grävningsarbetena ska samtliga maskiner som används vara väl rengjorda innan arbetet påbörjas. Syftet är att minska risken för att frön från invasiva arter följer med maskinerna.
- Vid påträffandet av invasiva arter där grävningsarbetena ska genomföras ska omgående kontakt tas med länsstyrelsen. Grävningsarbetena ska pausas och får inte återupptas förrän efter kontakt med länsstyrelsen och godkännande om att arbete kan återupptas.
- De jordmassor som grävs upp för nedläggande av ledningen ska i största möjliga mån läggas tillbaka efter avslutat arbete.

- Ni medges rätt att vid behov röja bort sly och mindre träd för att frigöra den yta som tas i anspråk för ledningen, samt flytta eventuella nedfallna träd som ligger i vägen under grävningsarbetet.
- Nedtagna träd samt nedfallna träd som behöver flyttas ska lämnas kvar i reservatet som död ved. Ingen avverkning får ske utanför arbetsområdet.
- Arbetsmaskiner, kemikalier och petroleumprodukter ska hanteras så att mark- och vattenområdet inte riskerar att förorenas av spill och läckage.
- Eventuella skador som uppkommer i samband med arbetet ska repareras och marken återställas i största möjliga mån.
- Detta beslut ska medföras under arbetet och på uppmaning kunna uppvisas för polis eller tillsynspersonal.

Verksamhetsutövaren, d v s ni, bär ansvaret för att verksamheten inte skadar några enskilda intressen samt att ni har övriga eventuella tillstånd som kan komma att krävas för verksamheten.

Länsstyrelsen registrerade betald prövningsavgift den 27 augusti 2021.

### **Beskrivning av ärendet**

Boliden Mineral AB inkom den 1 juli 2021 med en ansökan om dispens från föreskrifterna i Rävlidengruvans naturreservat för nedgrävning av elkabel på båda sidorna om vägen som går genom reservatet. På den norra sidan ska kabeln bytas ut inom det befintliga kabelschaktet och ingen avverkning i reservatet kommer behöva göras. På den södra sidan om vägen ska en ny elledning anläggas. Den nya kabeln består av ett markkabelförband som anläggs i det uppschaktade kabeldiket med ett djup om ca 0,6 – 1,0 meter och med en schaktbotten som är ca 0,5 m bred. Ledningen anlägg som en 3\*1\*630(+fiber) kabel och schaktbredden är cirka 2 meter. All grävning med maskin sker från befintlig väg och uppschaktat material används för återfyllning inom samma plats. En byggnads- och anläggningsfri zon finns ovanför kabeln i syfte att skydda kabeln och hålla den tillgänglig för reparation. Vid behov kan ni behöva röja sly för att frigöra yta som tas i anspråk för ledningen samt flytta eventuella nedfallna träd som ligger i vägen för grävarbetet.

Den nya ledningen är en förutsättning för att säkra driftsäkerheten för gruvan samt eliminera risken för att båda ventilationsschakten, och därmed hela gruvan, stannar av under en längre tid vid avbrott på någon av ledningarna.

### **Motivering till beslutet**

Rävlidengruvan avsattes redan 1959 som ett domänreservat. Skogen inom reservatet är relativt gles och i stort sett jämnårig med lika delar gran och tall. Området har övergått av en relativt kraftig brand någon gång under 1900-talets början. Brandpåverkad mark och ved är av stort intresse för naturvården.

Länsstyrelsen anser inte att den planerade åtgärden har någon större negativ inverkan på naturmiljön om den utförs i enlighet med ansökan och enligt angivna villkor. Vidare anser Länsstyrelsen att det särskilda skäl som angivits är tillräckligt för att bevilja ansökan om dispens.

### **Bestämmelser som beslutet grundas på**

Enligt reservatsföreskrifterna till Rävlidens naturreservat är det bland annat förbjudet att:

- Anlägga luft- eller markledning
- Borra, spränga gräva, schakta, utfylla, tippa, dika eller dämna
- Avverka eller utföra annan skogsvårdsåtgärd

Enligt 7 kap 7 § miljöbalken (1998:808) får Länsstyrelsen meddela dispens från gällande föreskrifter om det finns särskilda skäl. Ett beslut om dispens upphör att gälla om den åtgärd som avses med dispensen inte har påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft.

Enligt 7 kap 1 § förordningen om avgifter för prövning och tillsyn ska avgift betalas för prövning i ärende om dispens.

### **Information**

Enligt miljöbalken ska den som utför en åtgärd som riskerar att påverka miljön bedriva egenkontroll. Egenkontroll innebär att ni fortlöpande planerar och kontrollerar verksamheten för att undvika att miljön skadas.

Vid påträffandet av invasiva arter ska kontakt tas med länsstyrelsen innan grävningsarbetena kan fortgå. Kontakt ska tas med handläggaren till detta beslut, länsstyrelsens IAS-handläggare eller naturreservatets förvaltare. För kontaktuppgifter, ring länsstyrelsens växel: 010-225 40 00.

### **De som medverkat i beslutet**

Beslutet har fattats av biträdande enhetschef [REDACTED] med handläggare [REDACTED] som föredragande.

*Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.*

### **Kopia till**

Naturvårdsverket

Länsstyrelsens reservatsbildare


Länsstyrelsens naturbevakare

### **Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter**

Information om hur vi hanterar dessa finns på [www.lansstyrelsen.se/dataskydd](http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd).



Länsstyrelsen  
Västerbotten





## Hur man överklagar till Mark- och miljödomstolen

Om du är missnöjd med Länsstyrelsens beslut kan du överklaga det hos Mark- och miljödomstolen, men överklagandet ska lämnas eller skickas till Länsstyrelsen. Överklagandet ska vara skriftligt.

### Ange följande

#### *Grundkrav*

- Skriv vilket beslut som överklagandet gäller. Det gör du enklast genom att ange beslutsdatum och ärendebeteckning (t.ex. 620-1234-2013).
- Redogör för om du tycker att Länsstyrelsens beslut är fel i sin helhet eller i vissa delar. Motivera ditt ställningstagande och skriv tydligt hur du anser att beslutet bör ändras.
- Ange vilka bevis du skulle vilja att domstolen tittar på och vad de olika bevisen ska styrka för något. Exempelvis kanske du åberopar ett intyg från en granne som styrker att din brygga legat på samma plats sedan 1950-talet. Skriftliga bevis lämnar du in samtidigt som överklagandet.
- Om du väljer att anlita ombud bör en skriftlig fullmakt skickas med.

#### *Kontaktuppgifter*

Ange ditt namn, personnummer eller organisationsnummer, adress, adress till arbetsplats, e-postadress, telefonnummer till bostad och arbetsplats samt mobilnummer. Om du har ett hemligt telefonabonnemang behöver du bara uppge ditt nummer om domstolen frågar efter det.

Om du har ett ombud ska du också ange ombudets namn, postadress, e-postadress, mobiltelefonnummer och telefonnummer till arbetsplatsen.

Om du har en enskild motpart ska du, i möjligaste mån, lämna samma kontaktuppgifter för denna motpart som för dig själv.

### Skicka överklagandet

Du kan skicka överklagandet via e-post eller brev.

E-post           vasterbotten@lansstyrelsen.se  
Brev               Länsstyrelsen Västerbotten  
                      901 86 Umeå

Länsstyrelsen måste ha fått överklagandet inom tre veckor, räknat från den dag när du fick beslutet, annars kan överklagandet inte tas upp. Om den som överklagar är en part som företräder det allmänna, ska dock överklagandet ha kommit in inom tre veckor från den dag då beslutet meddelades.