

Tillstånd och prövning  
Mansoor Hoffiani  
016-16 25 38  
mansoor.hoffiani@ei.se

registrator@svk.se

2024-03-21

2023-104046-0007

## Begäran om komplettering av er ansökan

Energimarknadsinspektionen (Ei) har gått igenom er Ansökan om nätkoncession för linje för en dubbel 420 kV-luftledning från Plenninge till Odensala.

Er ansökan behöver kompletteras enligt nedan.

### Generella frågor gällande *Uppsalapaketet*:

#### Frågor gällande artskyddsutredning och inventeringar

- När det gäller fågellivet har ni genomfört gemensamma inventeringar för de fyra ansökta ledningarna. För att vi ska kunna bedöma påverkan på fågellivet behöver ni göra en artskyddsutredning för varje enskild sträcka. Ni behöver specificera vilka arter som påträffats för varje delsträcka det vill säga vilka arter finns i sträckan Mehedeby-Jälla, Jälla-Plenninge, Plenninge-Odensala och Bredåker-Jälla. Av utredningen ska det framgå vilka av arterna som finns i varje aktuell lednings område, hur arterna kommer att påverkas av ledningen och om det inte går att undvika påverkan; vilka skyddsåtgärder som kommer att vidtas.
- Ni har i MKB:n hänvisat till WSP:s inventeringar och artskyddsutredning där förslag och rekommenderade skydds- och hänsynsåtgärder redovisas, exempelvis fladdermusinventering. En del av dessa hänsyns-och skyddsåtgärder listas i miljökonsekvensbeskrivningen men inte alla. Ei behöver därför få förtydligat om ni åtar er alla de skydds-och hänsynsåtgärder som WSP föreslår och rekommenderar? I annat fall behöver ni förklara vilka ni inte åtar er och varför.

#### Frågor gällande rättigheter

- Det framgår av er ansökan att ni skickat ut information om samråd till fastighetsägare.
  - Har ni skickat ut information till andra berörda, såsom tex rättighetsinnehavare? Hur gjordes avgränsningen om vilka som kan antas bli särskilt berörda?
- Ni har angett att ni kommer lämna in sammanställning över berörda rättighetsinnehavare (som ska få ta del av remiss) när Ei efterfrågar den.
  - Vänligen komplettera med nämnd lista.

### Övrig fråga och information:

- I er bilaga 2, teknisk beskrivning finns bolag och "ledningsnamn" angivet för respektive sträckning. Ellevio nämns i ansökningsbrevet men inte i teknisk beskrivning.
  - Är Ellevio berörd och i så fall på vilken av sträckorna?
- I er ansökan har ni angett en färdigställandetid längre än 5 år. En innehavare av en nätkoncession för linje ska senast fem år efter det att beslutet att meddela nätkoncession fått laga kraft ha färdigställt den ledning som nätkoncessionen avser. Om det finns särskilda skäl, får tiden för färdigställande förlängas efter ansökan av nätkoncessionshavaren ((2 kap. 44 § ellagen (1997:857).

Under beaktande av gällande bestämmelser, vill vi informera er om att den normala färdigställandetiden är fem år från det att koncessionsbeslutet har vunnit laga kraft. Ni bör också uppmärksammas på möjligheten att ansöka om förlängd tid vid behov, antingen nu eller vid ett senare tillfälle.

### Frågor för sträckningen Plenninge - Odensala

#### Miljö och fågelarter:

- I bilaga 3 artskyddsutredning rekommenderas fågelavvisare vid Valloxen. Följande beskrivs i artskyddsutredningen: "*Åtgärder kan vidtas för att minska risken för havsörn att kollidera med ledningar som går i närheten av utpekade lämpliga livsmiljöer för arten (vid Valloxen). Genom att markera ledningen där den passerar över Valloxen med lämpligt val av fågelavvisare kan risken för kollisionrisk minska. Då risken för kollision redan idag anses vara låg för den aktuella ledningssträckan bedöms vid uppsättning av fågelavvisare längsmed aktuell delsträcka kunna utesluta kollisionrisken att det inte längre bedöms utgöra en påverkan på havsörn.*".
  - Ei vill att ni beskriver om ni avser att sätta upp fågelavvisare eller inte. Om ni inte avser att göra det behöver ni beskriva varför ni frångår rekommendationen i artskyddsutredningen.
- Av artskyddsutredningen framgår det att för de 32 skyddsvärda fågelarterna som bedöms häcka inom eller i anslutning till utredningskorridoren, kan en viss lokal påverkan uppstå i samband med exploatering. Denna påverkan förklaras vara resultatet av fragmentering av skogslandskapet och avlägsnandet av boplatser. Trots att en bedömning har gjorts för ett antal arter där lokal påverkan av populationen kan uppstå, inklusive spillkråka, stare, talltita, entita,

grönsångare och svartvit flugsnappare, så verkar bivråk och brun glada ha exkluderats från denna redogörelse. Varför har beslutet tagits att inte inkludera bivråk och brun glada i redogörelsen för skyddsvärda fågelarter som kan påverkas av ledningen?

- I ett regeringsbeslut gällande nätkoncession för linje (I2022/00151, se bifogat dokument) har regeringen funnit att det, i synnerhet gällande verksamheter som kan antas ha en betydande miljöpåverkan, måste göras en samlad prövning av även de kumulativa och indirekta effekterna av verksamheten. Regeringen anser därför att det inte är tillräckligt att en station, som är en omedelbar följd av den nya elledningen, prövas inom ramen för en anmälan om samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken, utan att detta även ska ingå i Ei:s prövning av ansökan om nätkoncession. Av er ansökan framgår att ni planerar att bygga ut vid station Odensala och att ni genomfört en utredning. Mot bakgrund av det ovannämnda regeringsbeslutet vill vi att ni översiktligt beskriver vilken omgivningspåverkan och vilka tillkommande miljöeffekter den utbyggnaden av station Odensala ger.

#### Magnetfält:

- Ni har påpekat att inga bostäder överskrider er utredningsnivå. I den komplettering som erhöles den 16 februari, angav ni att de närmsta bostäderna befinner sig 35 och 52 meter från respektive ledning. Ni hänvisade i ert svar till sidan 7 i bilaga 7.3. Dock är det svårt att tydligt fastställa från diagrammet vid vilket avstånd nivån 0,4 nås. Förtydliga vilket värde ni har beräknat att nås vid bostaden på 35 meters avstånd?

Er komplettering ska ha kommit in till Ei senast **den 26 april 2024**.

Om ni inte kompletterar er ansökan innan svarstidens utgång kan Ei avvisa ansökan eller avgöra ärendet på befintligt underlag.

Skicka kompletteringen till [diariet@ei.se](mailto:diariet@ei.se). Ange ärendenumret 2023-104046 i ämnesraden och skriv att det rör sig om en komplettering.

Ni behöver inte skicka originalet per post. Hör gärna av er till mig om ni har frågor, exempelvis om hur omfattande kompletteringen behöver vara.

Med vänlig hälsning

Mansoor Hoffiani