

Kontaktperson

2021-04-28

[REDACTED]@skekraft.se

Till:

Energimarknadsinspektionen
Box 155
631 03 Eskilstuna

Ansökan om nätkoncession för linje enligt ellagen (1997:857) avseende 36 kV-ledningar mellan ny station ST26 och detaljplanerat industriområde

Ärende

Skellefteå Kraft Elnät AB (fortsatt benämnt Skellefteå Kraft), organisationsnummer 556244-3951, ansöker härmed om nätkoncession för linje för 36 kV-kraftledningar mellan Djuptjärn och Sörböle. Sträckan framgår av Bilagorna A.

Redovisningsenhet: RER 038

Lokalisering: Skellefteå kommun, Västerbottens län, se bilaga A och D

Sökt giltighetstid: Skellefteå Kraft ansöker om att koncessionen ska gälla tillsvidare.

Områdeskoncession: Skellefteå Kraft innehar områdeskoncessionen i området, beteckning 412KC.

Syfte

Syftet med markkabeln mellan ST26 och Hammarängens industriområde är att sammanbinda dem och därmed möjliggöra strömförsörjning av framtida verksamheter i det planerade industriområdet.

Ledningssträckning

Området där kablarna ligger inom stadsdelen Sörböle samt söder om denna. Området är präglad av byggnationerna i området. Kablarna kommer anpassas till och förläggas i anslutning till befintlig infrastruktur.

Tekniskt utförande

Luftledningen kommer att uppföras med en konstruktionsspänning på 36 kV och med en nominell spänning på 33 kV. Tekniska data för ledningarna framgår av den tekniska beskrivningen enligt bilaga B1-B3.

Genomfört samråd och studerade alternativ

Undersökningssamråd har utförts enligt 6 kap 23-25 §§ miljöbalken då Skellefteå Kraft gjort bedömningen att verksamheten ej ska anses medföra betydande miljöpåverkan.

Samrådet har skett skriftligt och/eller via e-post genom utskick av samrådsunderlag till länsstyrelsen i Västerbottens län, Skellefteå kommuns bygg- och miljökontor samt tekniska kontor, berörd sameby samt berörda fastighets ägare och ägare av fastigheter med särskild rätt.

I samrådet har ett antal olika stråk presenterats. Till följd av synpunkter som inkommit vid presentation av projektet har samrådet tags om två gånger då nya stråk tagits fram och presenterats.

Länsstyrelsen har den 2021-02-18 i beslut med ärendenummer (407-1181-2021) meddelat att de delar synen på att ärendet ej kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Via tjänsteanteckning daterad den 2021-04-08 meddelade länsstyrelsen att beslutet om ej-BMP kvarstår trots viss ändring i sträckningen för ledningarna. Se också bilaga E.

Berörda riksintressen och andra bevarandevärden

Området är till stor del präglad av det stadsnära läget samt övrig infrastruktur. Vid en naturvärdesinventering identifierades ett antal mindre naturvärden i klass 3 och klass 4. Dessa påverkas dock ej av ledningsdragningarna.

Området ligger inom Maskaure samebys vinterbetesmarker men ej inom område för riksintresse.

Inga kulturminneslämningar påverkas av ledningen.

Planförhållanden

Kraftledningen bedöms inte stå i konflikt med någon översikts- eller detaljplan.

Fastigheter och markupplåtelse

[Redacted]

Tidplan

Ansökan lämnas in i maj 2021. Arbetet med att påbörja anläggningen kommer att påbörjas så snart tillstånd erhållits.

Med vänlig hälsning

[Redacted signature]

Skellefteå Kraft Elnät AB

Bilagor:

- A. Kartor över sökta sträckningar
- B. Teknisk beskrivning
- [Redacted]
- D. Miljökonsekvensbeskrivning
- E. Beslut om Betydande miljöpåverkan