

Tillstånd och prövning

██████████
██████████
██████████@ei.se

registratur.eldistribution@vattenfall.com

2022-02-01

2021-102417-0003

Begäran om komplettering av er ansökan

Energimarknadsinspektionen (Ei) har gått igenom er Ansökan om nätkoncession för linje för en 145 kV ledning vid Rudan och Griskurvan.

Er ansökan behöver kompletteras innan vi kan skicka den på remiss.

- Vi behöver uppgifter om jordning, tvärsnittsarea, effektbehov och överföringskapacitet.

Miljö

- Ni har i eran MKB, s 28, räknat upp prioriterade arter som verkar finnas i den tänkta ledningsgatan. Vi saknar en bedömning på dessa arter. Finns det någon risk att dessa arter kommer att påverkas? Varför/Varför inte. Skyddsåtgärder?

Er komplettering ska ha kommit in till Ei senast **den 22 februari 2022**.

Om ni inte kompletterar er ansökan innan svarstidens utgång kan vi avgöra ärendet på befintligt underlag. Det är därför viktigt att ni begär anstånd om er komplettering riskerar att bli försenad.

Skicka kompletteringen till Ei genom att besvara detta mejl eller mejla den till diariet@ei.se. Ange ärendenumret 2021-102417 i ämnesraden och skriv att det rör sig om en komplettering. Ni behöver inte skicka originalet per post.

Hör gärna av er till mig om ni har frågor, exempelvis om hur omfattande kompletteringen behöver vara.

Med vänlig hälsning

██████████