

Tillstånd och prövning

██████████
██████████
██████████@ei.se

Telefonsamtal med ██████████, Svenska kraftnät

Jag ringer till ██████████ för att inhämta förtydligande uppgifter gällande Svenska kraftnäts komplettering (AB 9). ██████████ uppger följande:

Påverkan på skyddade arter i samband med avverkning av träd

Avverkning av träd ska undvikas perioden 1 maj-15 juli och röjning av låg vegetation bör undvikas perioden 1 april-15 juli för att undvika påverkan på fåglar under häckningsperiod. Stämmer det att det är olika tidsperioder eller vilken tidsperiod som gäller? Om det är olika tidsperioder så behöver ni motivera varför.

██████████ uppger att det troligtvis är samma period som avverkning och röjning inte ska undvikas men ska dubbelkolla det med ornitologen som genomfört artsskyddsutredningen och återkomma till mig via mejl under dagen.

Kulturmiljö

När förväntas ett resultat av den arkeologiska utredningen vara klar och inlämnad till Ei?

██████████ uppger att underlaget är klart och inskickat till länsstyrelsen för godkännande. Svenska kraftnät har inte fått resultatet skickat till sig så de kan inte lämna den till oss.

Sträckningen vid Vaxmyra

Kommer ledningen att gå parallellt med Trafikverkets ledning i samma ledningsgata? Det ser inte ut så på kartorna.

██████████ uppger att ledningen ska gå i samma ledningsgata och parallellt med Trafikverkets ledning runt koloniområdet i Vaxmyra. Ledningen kommer att placeras så nära Trafikverkets ledning som möjligt men det behövs ett visst avstånd mellan ledningarna för att underhåll ska kunna göras på varje ledning för sig utan att störningar på den andra ledningen sker.



Energimarknadsinspektionen
Swedish Energy Markets Inspectorate

TJÄNSTEANTECKNING

2 (2)

Datum
2023-09-28

Ärendenummer
2023-100830



2023-09-28

2023-100830-0012