

Normnivåer för kvalitetsindikatorerna avseende tillsynsperioden 2016-2019

AB Borlänge Energi Elnät, RELO0018

Rapporterade data för 2010-2013 (egen avbrottsnivå) jämförs med medelavbrottsnivån som beräknas enligt bilaga 8. Avbrottsnivå för 2010-2013 för respektive kundkategori och indikator framgår av tabell 1 nedan. Av tabell 2 framgår beslutade normnivåer för tillsynsperioden 2016-2019. SAIDI¹ anges i minuter, SAIFI² anges i styck, CEMI³ anges i procent och T representerar antal kunder per km ledning.

Tabell 1

Kundtyp		2010	2011	2012	2013	Egen avbrottsnivå	Medelavbrottsnivå
Hushåll	SAIDloav	39,1342	67,1715	22,3608	33,8057	40,6180	39,7597
SNI 97000-98200	SAIDlav	0,0000	8,6338	7,9712	14,2454	7,7126	8,6599
Ei 111111	SAIFloav	0,5954	0,8022	0,4279	0,9067	0,6830	0,5908
	SAIFlav	0,0000	0,0649	0,0681	0,1427	0,0689	0,0862
Jordbruk	SAIDloav	-	-	35,8060	49,8361	42,8210	79,6564
SNI 01110-03220	SAIDlav	-	-	6,0847	23,2760	14,6803	26,3680
	SAIFloav	-	-	0,5574	0,8825	0,7199	1,1240
	SAIFlav	-	-	0,0765	0,4044	0,2404	0,2471
Handel och Tjänster	SAIDloav	-	-	17,0668	21,6496	19,3582	27,9161
SNI 45110-82990	SAIDlav	-	-	5,5102	8,3018	6,9060	6,6774
SNI 94111-96090	SAIFloav	-	-	0,3788	0,5798	0,4793	0,4818
	SAIFlav	-	-	0,0513	0,0807	0,0660	0,0638
Industri	SAIDloav	-	-	33,7601	38,2472	36,0036	35,7891
SNI 05100-43999	SAIDlav	-	-	7,6973	11,7730	9,7352	9,2497
	SAIFloav	-	-	0,5426	0,9011	0,7219	0,5756
	SAIFlav	-	-	0,0762	0,1596	0,1179	0,0896
Offentlig verksamhet	SAIDloav	87,0000	-	23,9737	26,4187	45,7974	32,5158

¹ System Average Interruption Duration Index

² System Average Interruption Frequency Index

³ Customers Experiencing Multiple Interruptions, visar andelen kunder som har fyra eller fler avbrott per år.

Kundtyp		2010	2011	2012	2013	Egen avbrottsnivå	Medelavbrottsnivå
SNI 84111-93290	SAIDlav	0,0000	-	4,6746	6,6005	3,7584	8,0041
	SAIFloav	1,0000	-	0,4641	0,6914	0,7185	0,5264
	SAIFlav	0,0000	-	0,0622	0,1005	0,0542	0,0832
Samtliga	CEMI ₄	0,0056	0,0363	0,0146	0,0168	0,0183	
Samtliga	T	13,9995	13,6223	14,5277	14,5058	14,1639	

Ei fastställer normnivåerna för kvaliteten i nätverksamheten för respektive kvalitetsindikator för tillsynsperioden 1 januari 2016–31 december 2019 till följande nivåer:

Tabell 2

Kundtyp		2016	2017	2018	2019
Hushåll	SAIDloav	40,4035	40,1889	39,9743	39,7597
SNI 97000-98200	SAIDlav	7,7126	7,7126	7,7126	7,7126
Ei 111111	SAIFloav	0,6600	0,6369	0,6139	0,5908
	SAIFlav	0,0689	0,0689	0,0689	0,0689
Jordbruk	SAIDloav	42,8210	42,8210	42,8210	42,8210
SNI 01110-03220	SAIDlav	14,6803	14,6803	14,6803	14,6803
	SAIFloav	0,7199	0,7199	0,7199	0,7199
	SAIFlav	0,2404	0,2404	0,2404	0,2404
Handel och Tjänster	SAIDloav	19,3582	19,3582	19,3582	19,3582
SNI 45110-82990	SAIDlav	6,8488	6,7917	6,7346	6,6774
SNI 94111-96090	SAIFloav	0,4793	0,4793	0,4793	0,4793
	SAIFlav	0,0655	0,0649	0,0644	0,0638
Industri	SAIDloav	35,9500	35,8964	35,8427	35,7891
SNI 05100-43999	SAIDlav	9,6138	9,4924	9,3711	9,2497
	SAIFloav	0,6853	0,6487	0,6122	0,5756
	SAIFlav	0,1108	0,1038	0,0967	0,0896
Offentlig verksamhet	SAIDloav	42,4770	39,1566	35,8362	32,5158
SNI 84111-93290	SAIDlav	3,7584	3,7584	3,7584	3,7584
	SAIFloav	0,6705	0,6225	0,5745	0,5264
	SAIFlav	0,0542	0,0542	0,0542	0,0542
Samtliga	CEMI ₄	0,0183	0,0183	0,0183	0,0183