

Normnivåer för kvalitetsindikatorerna avseende tillsynsperioden 2016-2019

Övertorneå Energi AB, RELO0029

Rapporterade data för 2012-2013¹ (egen avbrottsnivå) jämförs med medelavbrottsnivån som beräknas enligt bilaga 7. Avbrottsnivå för 2012-2013 för respektive kundkategori och indikator framgår av tabell 1 nedan. Av tabell 2 framgår beslutade normnivåer för tillsynsperioden 2016-2019. SAIDI² anges i minuter, SAIFI³ anges i styck, CEMI⁴ anges i procent och T representerar antal kunder per km ledning.

Avbrottsdata saknas för åren 2010 och 2011 och den egna avbrottsnivån är därför beräknad enbart från 2012 och 2013.

Ledningslängd har inte rapporterats under åren i normperioden (2010-2013). Därför beräknas medelavbrottsnivån utifrån T värdet för år 2014, då T = 5,8624.

Tabell 1

Kundtyp		2010	2011	2012	2013	Egen avbrottsnivå	Medelavbrottsnivå
Hushåll	SAIDloav	-	-	11,8846	17,1326	14,5086	98,5749
SNI 97000-98200	SAIDlav	-	-	0,0000	0,0000	0,0000	30,0076
Ei 111111	SAIFloav	-	-	0,0592	0,1981	0,1286	1,4333
	SAIFlav	-	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,2849
Jordbruk	SAIDloav	-	-	0,0000	20,0000	10,0000	166,2968
SNI 01110-03220	SAIDlav	-	-	0,0000	0,0000	0,0000	45,9222
	SAIFloav	-	-	0,0000	0,3333	0,1667	2,0291
	SAIFlav	-	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,4253
Handel och Tjänster	SAIDloav	-	-	0,0000	3,0000	1,5000	83,3721
SNI 45110-82990	SAIDlav	-	-	0,0000	0,0000	0,0000	20,2159
SNI 94111-96090	SAIFloav	-	-	0,0000	0,0500	0,0250	1,2028

¹ Se avsnitt 3.6 i beslutet.

² System Average Interruption Duration Index

³ System Average Interruption Frequency Index

⁴ Customers Experiencing Multiple Interruptions, visar andelen kunder som har fyra eller fler avbrott per år.

Kundtyp		2010	2011	2012	2013	Egen avbrottnivå	Medelavbrottnivå
	SAIFlav	-	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,1994
Industri	SAIDloav	-	-	8,2759	30,0000	19,1379	93,9994
SNI 05100-43999	SAIDlav	-	-	0,0000	0,0000	0,0000	26,3011
	SAIFloav	-	-	0,0690	0,5000	0,2845	1,2928
	SAIFlav	-	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,2244
Offentlig verksamhet	SAIDloav	-	-	21,4286	12,8571	17,1429	85,3912
SNI 84111-93290	SAIDlav	-	-	0,0000	0,0000	0,0000	21,7599
	SAIFloav	-	-	0,0714	0,2143	0,1429	1,2892
	SAIFlav	-	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,2136
Samtliga	CEMI ₄	-	-	0,0003	0,0150	0,0077	
Samtliga	T	-	-	-	-	-	

Ei fastställer normnivåerna för kvaliteten i nätverksamheten för respektive kvalitetsindikator för tillsynsperioden 1 januari 2016–31 december 2019 till följande nivåer:

Tabell 2

Kundtyp		2016	2017	2018	2019
Hushåll	SAIDloav	14,5086	14,5086	14,5086	14,5086
SNI 97000-98200	SAIDlav	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Ei 111111	SAIFloav	0,1286	0,1286	0,1286	0,1286
	SAIFlav	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Jordbruk	SAIDloav	10,0000	10,0000	10,0000	10,0000
SNI 01110-03220	SAIDlav	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	SAIFloav	0,1667	0,1667	0,1667	0,1667
	SAIFlav	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Handel och Tjänster	SAIDloav	1,5000	1,5000	1,5000	1,5000
SNI 45110-82990	SAIDlav	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
SNI 94111-96090	SAIFloav	0,0250	0,0250	0,0250	0,0250
	SAIFlav	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Industri	SAIDloav	19,1379	19,1379	19,1379	19,1379
SNI 05100-43999	SAIDlav	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	SAIFloav	0,2845	0,2845	0,2845	0,2845
	SAIFlav	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Offentlig verksamhet	SAIDloav	17,1429	17,1429	17,1429	17,1429
SNI 84111-93290	SAIDlav	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	SAIFloav	0,1429	0,1429	0,1429	0,1429
	SAIFlav	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Samtliga	CEMI ₄	0,0077	0,0077	0,0077	0,0077