

Normnivåer för kvalitetsindikatorerna avseende tillsynsperioden 2016-2019

Gislaved Energi AB, REL00043

Rapporterade data för 2010-2013 (egen avbrottsnivå) jämförs med medelavbrottsnivån som beräknas enligt bilaga 8. Avbrottsnivå för 2010-2013 för respektive kundkategori och indikator framgår av tabell 1 nedan. Av tabell 2 framgår beslutade normnivåer för tillsynsperioden 2016-2019. SAIDI¹ anges i minuter, SAIFI² anges i styck, CEMI³ anges i procent och T representerar antal kunder per km ledning.

Tabell 1

Kundtyp		2010	2011	2012	2013	Egen avbrottsnivå	Medelavbrottsnivå
Hushåll	SAIDloav	17,0518	18,4400	67,8677	13,6637	29,2558	59,2376
	SNI 97000-98200	22,1347	11,4795	2,0371	3,0697	9,6803	14,2224
Ei 111111	SAIFloav	0,4000	0,3010	1,1758	0,0700	0,4867	0,8739
	SAIFlav	0,1944	0,0787	0,0247	0,0266	0,0811	0,1401
Jordbruk	SAIDloav	17,1429	66,2857	213,0000	117,7143	103,5357	111,7382
	SNI 01110-03220	30,0000	0,0000	4,2857	0,0000	8,5714	31,4632
	SAIFloav	0,1429	1,1429	1,5714	0,2857	0,7857	1,4742
	SAIFlav	0,2857	0,0000	0,2857	0,0000	0,1429	0,2953
Handel och Tjänster	SAIDloav	17,8603	13,7016	39,2658	9,9539	20,1954	44,0708
	SNI 45110-82990	11,4164	5,8613	0,1842	1,1924	4,6636	10,5833
	SAIFloav	0,3096	0,1937	0,8316	0,1220	0,3642	0,7183
	SAIFlav	0,0932	0,0471	0,0105	0,0136	0,0411	0,1020
Industri	SAIDloav	13,5122	13,7853	50,0292	18,0828	23,8524	54,3302
	SNI 05100-43999	10,8963	2,7730	2,0994	2,0414	4,4525	14,3915
	SAIFloav	0,2134	0,2086	0,8421	0,0769	0,3353	0,8067
	SAIFlav	0,0732	0,0491	0,0468	0,0473	0,0541	0,1248
Offentlig verksamhet	SAIDloav	16,9143	11,5943	48,5769	0,5825	19,4170	49,3592

¹ System Average Interruption Duration Index

² System Average Interruption Frequency Index

³ Customers Experiencing Multiple Interruptions, visar andelen kunder som har fyra eller fler avbrott per år.

Kundtyp		2010	2011	2012	2013	Egen avbrottsnivå	Medelavbrottsnivå
SNI 84111-93290	SAIDlav	1,1333	1,6981	0,0000	1,7961	1,1569	12,2834
	SAIFloav	0,3333	0,1887	1,1923	0,0194	0,4334	0,7811
	SAIFlav	0,0190	0,0566	0,0000	0,0194	0,0238	0,1174
Samtliga	CEMI ₄	0,0000	0,0000	0,0020	0,0000	0,0005	
Samtliga	T	9,5913	9,6601	9,6582	9,4466	9,5890	

Ei fastställer normnivåerna för kvaliteten i nätverksamheten för respektive kvalitetsindikator för tillsynsperioden 1 januari 2016–31 december 2019 till följande nivåer:

Tabell 2

Kundtyp		2016	2017	2018	2019
Hushåll	SAIDloav	29,2558	29,2558	29,2558	29,2558
SNI 97000-98200	SAIDlav	9,6803	9,6803	9,6803	9,6803
Ei 111111	SAIFloav	0,4867	0,4867	0,4867	0,4867
	SAIFlav	0,0811	0,0811	0,0811	0,0811
Jordbruk	SAIDloav	103,5357	103,5357	103,5357	103,5357
SNI 01110-03220	SAIDlav	8,5714	8,5714	8,5714	8,5714
	SAIFloav	0,7857	0,7857	0,7857	0,7857
	SAIFlav	0,1429	0,1429	0,1429	0,1429
Handel och Tjänster	SAIDloav	20,1954	20,1954	20,1954	20,1954
SNI 45110-82990	SAIDlav	4,6636	4,6636	4,6636	4,6636
SNI 94111-96090	SAIFloav	0,3642	0,3642	0,3642	0,3642
	SAIFlav	0,0411	0,0411	0,0411	0,0411
Industri	SAIDloav	23,8524	23,8524	23,8524	23,8524
SNI 05100-43999	SAIDlav	4,4525	4,4525	4,4525	4,4525
	SAIFloav	0,3353	0,3353	0,3353	0,3353
	SAIFlav	0,0541	0,0541	0,0541	0,0541
Offentlig verksamhet	SAIDloav	19,4170	19,4170	19,4170	19,4170
SNI 84111-93290	SAIDlav	1,1569	1,1569	1,1569	1,1569
	SAIFloav	0,4334	0,4334	0,4334	0,4334
	SAIFlav	0,0238	0,0238	0,0238	0,0238
Samtliga	CEMI ₄	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005