

Normnivåer för kvalitetsindikatorerna avseende tillsynsperioden 2016-2019

Hallstaviks Elverk Ek för, REL00067

Rapporterade data för 2010-2013 (egen avbrottsnivå) jämförs med medelavbrottsnivån som beräknas enligt bilaga 8. Avbrottsnivå för 2010-2013 för respektive kundkategori och indikator framgår av tabell 1 nedan. Av tabell 2 framgår beslutade normnivåer för tillsynsperioden 2016-2019. SAIDI¹ anges i minuter, SAIFI² anges i styck, CEMI³ anges i procent och T representerar antal kunder per km ledning.

Tabell 1

Kundtyp		2010	2011	2012	2013	Egen avbrottsnivå	Medelavbrottsnivå
Hushåll	SAIDloav	1,5733	0,0604	0,2498	0,0320	0,4789	26,7590
SNI 97000-98200	SAIDlav	0,0000	3,9246	0,0000	0,0000	0,9811	5,5028
Ei 111111	SAIFloav	0,0432	0,0007	0,0097	0,0007	0,0135	0,3995
	SAIFlav	0,0000	0,0501	0,0000	0,0000	0,0125	0,0550
Jordbruk	SAIDloav	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	55,9291
SNI 01110-03220	SAIDlav	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	23,4762
	SAIFloav	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,8526
	SAIFlav	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,2191
Handel och Tjänster	SAIDloav	0,4701	0,0000	1,1031	1,6216	0,7987	18,1082
SNI 45110-82990	SAIDlav	0,0000	0,0797	0,0000	0,0000	0,0199	4,3211
SNI 94111-96090	SAIFloav	0,0040	0,0000	0,0807	0,0135	0,0246	0,3253
	SAIFlav	0,0000	0,0080	0,0000	0,0000	0,0020	0,0411
Industri	SAIDloav	0,0000	0,0000	0,5172	0,0000	0,1293	23,7919
SNI 05100-43999	SAIDlav	0,0000	4,0000	0,0000	0,0000	1,0000	6,0538
	SAIFloav	0,0000	0,0000	0,0862	0,0000	0,0216	0,4247
	SAIFlav	0,0000	0,0345	0,0000	0,0000	0,0086	0,0697
Offentlig verksamhet	SAIDloav	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	21,6165

¹ System Average Interruption Duration Index

² System Average Interruption Frequency Index

³ Customers Experiencing Multiple Interruptions, visar andelen kunder som har fyra eller fler avbrott per år.

SNI 84111-93290	SAIDlav	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,2841
	SAIFloav	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,3553
	SAIFlav	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0638
Samtliga	CEMI ₄	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
Samtliga	T	20,8941	20,8588	20,8588	21,0824	20,9235	

Ei fastställer normnivåerna för kvaliteten i nätverksamheten för respektive kvalitetsindikator för tillsynsperioden 1 januari 2016–31 december 2019 till följande nivåer:

Tabell 2

Kundtyp		2016	2017	2018	2019
Hushåll	SAIDloav	0,4789	0,4789	0,4789	0,4789
SNI 97000-98200	SAIDlav	0,9811	0,9811	0,9811	0,9811
Ei 111111	SAIFloav	0,0135	0,0135	0,0135	0,0135
	SAIFlav	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125
Jordbruk	SAIDloav	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
SNI 01110-03220	SAIDlav	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	SAIFloav	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	SAIFlav	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Handel och Tjänster	SAIDloav	0,7987	0,7987	0,7987	0,7987
SNI 45110-82990	SAIDlav	0,0199	0,0199	0,0199	0,0199
SNI 94111-96090	SAIFloav	0,0246	0,0246	0,0246	0,0246
	SAIFlav	0,0020	0,0020	0,0020	0,0020
Industri	SAIDloav	0,1293	0,1293	0,1293	0,1293
SNI 05100-43999	SAIDlav	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
	SAIFloav	0,0216	0,0216	0,0216	0,0216
	SAIFlav	0,0086	0,0086	0,0086	0,0086
Offentlig verksamhet	SAIDloav	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
SNI 84111-93290	SAIDlav	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	SAIFloav	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	SAIFlav	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Samtliga	CEMI ₄	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000