

Normnivåer för kvalitetsindikatorerna avseende tillsynsperioden 2016-2019

Hjärtums Elförening ek. för., REL00074

Rapporterade data för 2010-2013 (egen avbrottsnivå) jämförs med medelavbrottsnivån som beräknas enligt bilaga 8. Avbrottsnivå för 2010-2013 för respektive kundkategori och indikator framgår av tabell 1 nedan. Av tabell 2 framgår beslutade normnivåer för tillsynsperioden 2016-2019. SAIDI¹ anges i minuter, SAIFI² anges i styck, CEMI³ anges i procent och T representerar antal kunder per km ledning.

Tabell 1

Kundtyp		2010	2011	2012	2013	Egen avbrottsnivå	Medelavbrottsnivå
Hushåll	SAIDloav	36,2027	46,6054	54,4040	60,1418	49,3385	83,6793
SNI 97000-98200	SAIDlav	3,7884	3,5718	24,6840	20,0329	13,0193	23,1177
Ei 111111	SAIFloav	0,7134	0,9229	0,3774	1,3865	0,8501	1,2234
	SAIFlav	0,0319	0,0388	0,2575	0,2129	0,1353	0,2231
Jordbruk	SAIDloav	31,9808	102,6796	130,9307	82,3294	86,9801	147,0499
SNI 01110-03220	SAIDlav	3,2692	4,0777	54,9505	20,2235	20,6302	39,6111
	SAIFloav	0,8846	1,7767	0,8119	1,9412	1,3536	1,8389
	SAIFlav	0,0577	0,0680	0,2178	0,2118	0,1388	0,3698
Handel och Tjänster	SAIDloav	38,7722	49,7556	33,3837	25,8687	36,9450	67,2871
SNI 45110-82990	SAIDlav	6,5823	0,0000	35,2326	17,2121	14,7567	16,2510
SNI 94111-96090	SAIFloav	0,5696	0,8222	0,2326	0,8384	0,6157	1,0182
	SAIFlav	0,0506	0,0000	0,3372	0,1414	0,1323	0,1588
Industri	SAIDloav	28,6061	45,6757	43,8571	89,0625	51,8003	78,6130
SNI 05100-43999	SAIDlav	1,8182	16,2162	46,2857	11,6563	18,9941	21,5259
	SAIFloav	0,6970	0,8649	0,3429	1,8438	0,9371	1,1056
	SAIFlav	0,0909	0,1351	0,2857	0,0938	0,1514	0,1809
Offentlig verksamhet	SAIDloav	16,4167	24,8182	12,8182	78,2609	33,0785	71,4162

¹ System Average Interruption Duration Index

² System Average Interruption Frequency Index

³ Customers Experiencing Multiple Interruptions, visar andelen kunder som har fyra eller fler avbrott per år.

Kundtyp		2010	2011	2012	2013	Egen avbrottnivå	Medelavbrottnivå
SNI 84111-93290	SAIDlav	0,0000	0,0000	6,8182	18,6522	6,3676	18,0309
	SAIFloav	0,4167	0,6364	0,1818	1,0435	0,5696	1,0978
	SAIFlav	0,0000	0,0000	0,1364	0,1304	0,0667	0,1718
Samtliga	CEMI ₄	0,0010	0,1029	0,0000	0,1846	0,0722	
Samtliga	T	7,1556	6,8546	6,7491	6,6862	6,8614	

Ei fastställer normnivåerna för kvaliteten i nätverksamheten för respektive kvalitetsindikator för tillsynsperioden 1 januari 2016–31 december 2019 till följande nivåer:

Tabell 2

Kundtyp		2016	2017	2018	2019
Hushåll	SAIDloav	49,3385	49,3385	49,3385	49,3385
SNI 97000-98200	SAIDlav	13,0193	13,0193	13,0193	13,0193
Ei 111111	SAIFloav	0,8501	0,8501	0,8501	0,8501
	SAIFlav	0,1353	0,1353	0,1353	0,1353
Jordbruk	SAIDloav	86,9801	86,9801	86,9801	86,9801
SNI 01110-03220	SAIDlav	20,6302	20,6302	20,6302	20,6302
	SAIFloav	1,3536	1,3536	1,3536	1,3536
	SAIFlav	0,1388	0,1388	0,1388	0,1388
Handel och Tjänster	SAIDloav	36,9450	36,9450	36,9450	36,9450
SNI 45110-82990	SAIDlav	14,7567	14,7567	14,7567	14,7567
SNI 94111-96090	SAIFloav	0,6157	0,6157	0,6157	0,6157
	SAIFlav	0,1323	0,1323	0,1323	0,1323
Industri	SAIDloav	51,8003	51,8003	51,8003	51,8003
SNI 05100-43999	SAIDlav	18,9941	18,9941	18,9941	18,9941
	SAIFloav	0,9371	0,9371	0,9371	0,9371
	SAIFlav	0,1514	0,1514	0,1514	0,1514
Offentlig verksamhet	SAIDloav	33,0785	33,0785	33,0785	33,0785
SNI 84111-93290	SAIDlav	6,3676	6,3676	6,3676	6,3676
	SAIFloav	0,5696	0,5696	0,5696	0,5696
	SAIFlav	0,0667	0,0667	0,0667	0,0667
Samtliga	CEMI ₄	0,0722	0,0722	0,0722	0,0722