

Normnivåer för kvalitetsindikatorerna avseende tillsynsperioden 2016-2019

Hofors Elverk AB, REL00075

Rapporterade data för 2010-2013 (egen avbrottnivå) jämförs med medelavbrottnivån som beräknas enligt bilaga 8. Avbrottnivå för 2010-2013 för respektive kundkategori och indikator framgår av tabell 1 nedan. Av tabell 2 framgår beslutade normnivåer för tillsynsperioden 2016-2019. SAIDI¹ anges i minuter, SAIFI² anges i styck, CEMI³ anges i procent och T representerar antal kunder per km ledning.

Tabell 1

Kundtyp		2010	2011	2012	2013	Egen avbrottnivå	Medelavbrottnivå
Hushåll	SAIDloav	90,5312	167,0753	64,1155	130,3938	113,0290	58,5966
SNI 97000-98200	SAIDlav	11,6138	9,0225	1,2023	42,1466	15,9963	14,0207
Ei 111111	SAIFloav	1,2104	1,6927	1,1364	1,2160	1,3139	0,8646
	SAIFlav	0,1478	0,0745	0,0303	0,4783	0,1827	0,1381
Jordbruk	SAIDloav	91,2500	526,6923	196,9630	123,0130	234,4796	110,7423
SNI 01110-03220	SAIDlav	2,6250	0,0000	3,3580	149,6753	38,9146	31,2785
	SAIFloav	0,7500	4,3077	4,0494	1,5065	2,6534	1,4636
	SAIFlav	0,1250	0,0000	0,0864	1,3896	0,4003	0,2936
Handel och Tjänster	SAIDloav	111,6108	77,0664	45,5236	130,4846	91,1714	43,5086
SNI 45110-82990	SAIDlav	14,9163	5,4159	5,7897	28,2675	13,5974	10,4468
SNI 94111-96090	SAIFloav	1,2709	0,9823	0,8240	1,1886	1,0665	0,7104
	SAIFlav	0,2020	0,0376	0,0558	0,3991	0,1736	0,1007
Industri	SAIDloav	136,3696	141,3487	78,5939	132,8095	122,2804	53,7089
SNI 05100-43999	SAIDlav	27,6413	17,3224	3,6667	39,8512	22,1204	14,2150
	SAIFloav	1,4783	1,4539	1,4848	1,3631	1,4450	0,7990
	SAIFlav	0,3261	0,1184	0,0727	0,4702	0,2469	0,1235
Offentlig verksamhet	SAIDloav	81,4808	167,4706	58,8824	129,0588	109,2231	48,7948

¹ System Average Interruption Duration Index

² System Average Interruption Frequency Index

³ Customers Experiencing Multiple Interruptions, visar andelen kunder som har fyra eller fler avbrott per år.

Kundtyp		2010	2011	2012	2013	Egen avbrottsnivå	Medelavbrottsnivå
SNI 84111-93290	SAIDlav	20,9231	31,3971	20,4853	19,4265	23,0580	12,1384
	SAIFloav	1,2692	1,2500	1,1618	1,1618	1,2107	0,7728
	SAIFlav	0,2500	0,1618	0,1324	0,3235	0,2169	0,1162
Samtliga	CEMI ₄	0,0629	0,1880	0,1281	0,0265	0,1014	
Samtliga	T	9,8670	9,8099	9,5587	9,5292	9,6912	

Ei fastställer normnivåerna för kvaliteten i nätverksamheten för respektive kvalitetsindikator för tillsynsperioden 1 januari 2016–31 december 2019 till följande nivåer:

Tabell 2

Kundtyp		2016	2017	2018	2019
Hushåll	SAIDloav	99,4209	85,8128	72,2047	58,5966
SNI 97000-98200	SAIDlav	15,5024	15,0085	14,5146	14,0207
Ei 111111	SAIFloav	1,2016	1,0893	0,9769	0,8646
	SAIFlav	0,1716	0,1604	0,1493	0,1381
Jordbruk	SAIDloav	203,5452	172,6109	141,6766	110,7423
SNI 01110-03220	SAIDlav	37,0056	35,0965	33,1875	31,2785
	SAIFloav	2,3559	2,0585	1,7610	1,4636
	SAIFlav	0,3736	0,3469	0,3203	0,2936
Handel och Tjänster	SAIDloav	79,2557	67,3400	55,4243	43,5086
SNI 45110-82990	SAIDlav	12,8097	12,0221	11,2345	10,4468
SNI 94111-96090	SAIFloav	0,9775	0,8885	0,7994	0,7104
	SAIFlav	0,1554	0,1372	0,1189	0,1007
Industri	SAIDloav	105,1376	87,9947	70,8518	53,7089
SNI 05100-43999	SAIDlav	20,1440	18,1677	16,1914	14,2150
	SAIFloav	1,2835	1,1220	0,9605	0,7990
	SAIFlav	0,2160	0,1852	0,1543	0,1235
Offentlig verksamhet	SAIDloav	94,1160	79,0090	63,9019	48,7948
SNI 84111-93290	SAIDlav	20,3281	17,5982	14,8683	12,1384
	SAIFloav	1,1012	0,9917	0,8823	0,7728
	SAIFlav	0,1917	0,1665	0,1414	0,1162
Samtliga	CEMI ₄	0,1014	0,1014	0,1014	0,1014