

Normnivåer för kvalitetsindikatorerna avseende tillsynsperioden 2016-2019

Härryda Energi AB, RELO0078

Rapporterade data för 2010-2013 (egen avbrottsnivå) jämförs med medelavbrottsnivån som beräknas enligt bilaga 8. Avbrottsnivå för 2010-2013 för respektive kundkategori och indikator framgår av tabell 1 nedan. Av tabell 2 framgår beslutade normnivåer för tillsynsperioden 2016-2019. SAIDI¹ anges i minuter, SAIFI² anges i styck, CEMI³ anges i procent och T representerar antal kunder per km ledning.

Tabell 1

Kundtyp		2010	2011	2012	2013	Egen avbrottsnivå	Medelavbrottsnivå
Hushåll	SAIDloav	24,7743	53,0100	40,6028	53,8614	43,0621	45,3638
SNI 97000-98200	SAIDlav	28,3134	21,9167	18,4288	9,2573	19,4791	10,1484
Ei 111111	SAIFloav	0,2586	0,4936	0,4981	1,0358	0,5715	0,6727
	SAIFlav	0,4045	0,2004	0,2638	0,2531	0,2805	0,1008
Jordbruk	SAIDloav	17,5000	17,3333	0,0000	85,5000	30,0833	89,2880
SNI 01110-03220	SAIDlav	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	27,7314
	SAIFloav	0,1667	0,3333	0,0000	0,8333	0,3333	1,2311
	SAIFlav	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,2601
Handel och Tjänster	SAIDloav	22,1751	37,9926	36,6809	45,5910	35,6099	32,3748
SNI 45110-82990	SAIDlav	21,4326	20,6406	23,4794	4,5842	17,5342	7,7524
SNI 94111-96090	SAIFloav	0,2769	0,3623	0,4766	0,8573	0,4933	0,5496
	SAIFlav	0,2844	0,1841	0,2837	0,1291	0,2203	0,0743
Industri	SAIDloav	16,5780	28,0000	31,3956	28,4729	26,1116	41,0527
SNI 05100-43999	SAIDlav	18,2659	26,5912	24,0769	5,7931	18,6818	10,6838
	SAIFloav	0,1965	0,3396	0,4011	0,6207	0,3895	0,6415
	SAIFlav	0,2254	0,2516	0,2802	0,1330	0,2226	0,0990
Offentlig verksamhet	SAIDloav	21,8982	39,4222	30,9557	41,2704	33,3866	37,2976

¹ System Average Interruption Duration Index

² System Average Interruption Frequency Index

³ Customers Experiencing Multiple Interruptions, visar andelen kunder som har fyra eller fler avbrott per år.

Kundtyp		2010	2011	2012	2013	Egen avbrottsnivå	Medelavbrottsnivå
SNI 84111-93290	SAIDlav	21,6176	14,4200	16,3925	7,4185	14,9621	9,2095
	SAIFloav	0,2511	0,3822	0,4146	0,9227	0,4927	0,5999
	SAIFlav	0,3009	0,1400	0,2550	0,2103	0,2265	0,0924
Samtliga	CEMI ₄	0,0093	0,0304	0,0008	0,0401	0,0202	
Samtliga	T	12,4400	12,3854	12,4193	12,5355	12,4451	

Ei fastställer normnivåerna för kvaliteten i nätverksamheten för respektive kvalitetsindikator för tillsynsperioden 1 januari 2016–31 december 2019 till följande nivåer:

Tabell 2

Kundtyp		2016	2017	2018	2019
Hushåll	SAIDloav	43,0621	43,0621	43,0621	43,0621
SNI 97000-98200	SAIDlav	17,1464	14,8137	12,4811	10,1484
Ei 111111	SAIFloav	0,5715	0,5715	0,5715	0,5715
	SAIFlav	0,2355	0,1906	0,1457	0,1008
Jordbruk	SAIDloav	30,0833	30,0833	30,0833	30,0833
SNI 01110-03220	SAIDlav	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	SAIFloav	0,3333	0,3333	0,3333	0,3333
	SAIFlav	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Handel och Tjänster	SAIDloav	34,8011	33,9923	33,1835	32,3748
SNI 45110-82990	SAIDlav	15,0888	12,6433	10,1978	7,7524
SNI 94111-96090	SAIFloav	0,4933	0,4933	0,4933	0,4933
	SAIFlav	0,1838	0,1473	0,1108	0,0743
Industri	SAIDloav	26,1116	26,1116	26,1116	26,1116
SNI 05100-43999	SAIDlav	16,6823	14,6828	12,6833	10,6838
	SAIFloav	0,3895	0,3895	0,3895	0,3895
	SAIFlav	0,1917	0,1608	0,1299	0,0990
Offentlig verksamhet	SAIDloav	33,3866	33,3866	33,3866	33,3866
SNI 84111-93290	SAIDlav	13,5240	12,0858	10,6477	9,2095
	SAIFloav	0,4927	0,4927	0,4927	0,4927
	SAIFlav	0,1930	0,1595	0,1259	0,0924
Samtliga	CEMI ₄	0,0202	0,0202	0,0202	0,0202