

## Normnivåer för kvalitetsindikatorerna avseende tillsynsperioden 2016-2019

### Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek för, REL00163

Rapporterade data för 2010-2013 (egen avbrottsnivå) jämförs med medelavbrottsnivån som beräknas enligt bilaga 8. Avbrottsnivå för 2010-2013 för respektive kundkategori och indikator framgår av tabell 1 nedan. Av tabell 2 framgår beslutade normnivåer för tillsynsperioden 2016-2019. SAIDI<sup>1</sup> anges i minuter, SAIFI<sup>2</sup> anges i styck, CEMI<sup>3</sup> anges i procent och T representerar antal kunder per km ledning.

Tabell 1

Kundtyp		2010	2011	2012	2013	Egen avbrottsnivå	Medelavbrottsnivå
Hushåll	SAIDloav	3,4134	0,5216	3,4394	1,1761	2,1376	96,7134
SNI 97000-98200	SAIDIav	1,5648	2,4683	2,0815	4,3674	2,6205	29,0703
Ei 111111	SAIFloav	0,0790	0,0258	0,1007	0,0565	0,0655	1,4072
	SAIFlav	0,0292	0,0437	0,0397	0,0739	0,0466	0,2766
Jordbruk	SAIDloav	13,6508	0,4615	8,2813	2,8125	6,3015	163,9761
SNI 01110-03220	SAIDIav	4,7619	5,8462	1,2500	1,4063	3,3161	45,0636
	SAIFloav	0,3016	0,0154	0,1875	0,0313	0,1339	2,0065
	SAIFlav	0,0952	0,0923	0,0313	0,0313	0,0625	0,4179
Handel och Tjänster	SAIDloav	1,3158	0,1678	3,2986	2,4324	1,8037	81,2714
SNI 45110-82990	SAIDIav	0,3947	2,1678	2,2222	7,3649	3,0374	19,6963
SNI 94111-96090	SAIFloav	0,0658	0,0140	0,0972	0,1622	0,0848	1,1797
	SAIFlav	0,0066	0,0420	0,0208	0,0608	0,0325	0,1940
Industri	SAIDloav	2,0833	0,0000	3,5000	0,0000	1,3958	92,0513
SNI 05100-43999	SAIDIav	2,6042	2,6087	2,8000	15,5769	5,8974	25,6850
	SAIFloav	0,1042	0,0000	0,1000	0,0000	0,0510	1,2692
	SAIFlav	0,0417	0,0217	0,0200	0,1346	0,0545	0,2185
Offentlig verksamhet	SAIDloav	4,6032	0,0000	8,4746	1,2712	3,5872	83,6218

<sup>1</sup> System Average Interruption Duration Index

<sup>2</sup> System Average Interruption Frequency Index

<sup>3</sup> Customers Experiencing Multiple Interruptions, visar andelen kunder som har fyra eller fler avbrott per år.

Kundtyp		2010	2011	2012	2013	Egen avbrottsnivå	Medelavbrottsnivå
SNI 84111-93290	SAIDlav	1,1905	1,6667	0,5085	1,7797	1,2863	21,2839
	SAIFloav	0,0476	0,0000	0,2203	0,0847	0,0882	1,2653
	SAIFlav	0,0317	0,0500	0,0339	0,0339	0,0374	0,2079
Samtliga	CEMI <sub>4</sub>	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
Samtliga	T	6,0161	5,9702	5,9476	5,9478	5,9704	

Ei fastställer normnivåerna för kvaliteten i nätverksamheten för respektive kvalitetsindikator för tillsynsperioden 1 januari 2016–31 december 2019 till följande nivåer:

Tabell 2

Kundtyp		2016	2017	2018	2019
Hushåll	SAIDloav	2,1376	2,1376	2,1376	2,1376
SNI 97000-98200	SAIDlav	2,6205	2,6205	2,6205	2,6205
Ei 111111	SAIFloav	0,0655	0,0655	0,0655	0,0655
	SAIFlav	0,0466	0,0466	0,0466	0,0466
Jordbruk	SAIDloav	6,3015	6,3015	6,3015	6,3015
SNI 01110-03220	SAIDlav	3,3161	3,3161	3,3161	3,3161
	SAIFloav	0,1339	0,1339	0,1339	0,1339
	SAIFlav	0,0625	0,0625	0,0625	0,0625
Handel och Tjänster	SAIDloav	1,8037	1,8037	1,8037	1,8037
SNI 45110-82990	SAIDlav	3,0374	3,0374	3,0374	3,0374
SNI 94111-96090	SAIFloav	0,0848	0,0848	0,0848	0,0848
	SAIFlav	0,0325	0,0325	0,0325	0,0325
Industri	SAIDloav	1,3958	1,3958	1,3958	1,3958
SNI 05100-43999	SAIDlav	5,8974	5,8974	5,8974	5,8974
	SAIFloav	0,0510	0,0510	0,0510	0,0510
	SAIFlav	0,0545	0,0545	0,0545	0,0545
Offentlig verksamhet	SAIDloav	3,5872	3,5872	3,5872	3,5872
SNI 84111-93290	SAIDlav	1,2863	1,2863	1,2863	1,2863
	SAIFloav	0,0882	0,0882	0,0882	0,0882
	SAIFlav	0,0374	0,0374	0,0374	0,0374
Samtliga	CEMI <sub>4</sub>	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000