

Skurups Elverk AB
Stora Torggatan 4
274 34 SKURUP

Fastställande av intäktsram efter ansökan om omprövning

Beslut

1. Med ändring av beslut om intäktsram meddelat den 12 augusti 2015 (dnr 2015-100733) fastställer Energimarknadsinspektionen (Ei) intäktsramen för Skurups Elverk AB, 556934-1687, avseende redovisningsenheten REL00167 för tillsynsperioden 2016–2019 till 112 702 tkr i 2014 års prisnivå. Övriga delar i beslutet lämnas oförändrade.
2. Beslutet gäller omedelbart.

Beskrivning av ärendet

Ei fastställde en intäktsram för Skurups Elverk AB (nedan företaget) den 12 augusti 2015, dnr 2015-100733, se bilaga 1. Intäktsramen avsåg redovisningsenheten REL00167 för tillsynsperioden 2016–2019.

Företaget har den 7 mars 2018 ansökt om omprövning av intäktsramen och begär att Ei ska fastställa en ny intäktsram för REL00167 avseende tillsynsperioden 2016–2019, beräknad med en kalkylränta (WACC) om 5,85 procent.

Som grund för begäran har företaget angett följande. Med anledning av Kammarrätten i Jönköpings beslut den 17 november 2017 att inte meddela prövningstillstånd för elnätsföretagens intäktsramar för tillsynsperioden 2016–2019, har Förvaltningsrätten i Linköpings domar den 14 december 2016 i denna fråga vunnit laga kraft. Avgörandet har principiell räckvidd för elnätsföretagens intäktsramar avseende tillsynsperioden 2016–2019, vilket innebär att intäktsramen ska fastställas med en kalkylränta (WACC) om 5,85 procent. Domen åberopas för ändring av intäktsramen i enlighet med 5 kap. 15 § ellagen (1997:857).

De avgöranden som företaget hänvisar till i sin ansökan är domar från Förvaltningsrätten i Linköping och beslut från Kammarrätten i Jönköping. I domarna den 14 december 2016 (mål nr 4711-15 m.fl., 4712-15 m.fl. och 4794-15 m.fl.) överlämnade förvaltningsrätten till Ei att beräkna intäktsramen för respektive företag till faktiskt belopp och beslutade att den reala kalkylräntan före skatt vid beräkning av klagandens intäktsramar för tillsynsperioden 2016–2019 ska vara 5,85 procent. Av skälen för avgörandena framgår att

en real kalkylränta före skatt om 5,85 procent medför en omvandlingsränta om 8,01 procent.

Ei överklagade förvaltningsrättens domar till Kammarrätten i Jönköping. Kammarrätten meddelade dock inte prövningstillstånd varför förvaltningsrättens avgöranden står fast.

Bestämmelser som ligger till grund för beslutet

Ellagen

Om en allmän förvaltningsdomstol har ändrat ett beslut om intäktsram för en nätkoncessionshavare och grunden för ändring av det beslutet är tillämplig även för en annan nätkoncessionshavare, ska Ei, efter ansökan av den senare nätkoncessionshavaren, ompröva det beslut om intäktsram som gäller för denne.

En ansökan om omprövning ska ha kommit in till nätmyndigheten inom tre månader efter det att domstolens avgörande vunnit laga kraft. (5 kap. 15 § ellagen)

Grunderna för beräkning av intäktsram finns i 5 kap. ellagen och i förordningen (2014:1064) om intäktsram för elnätsföretag. Tillämpliga bestämmelser framgår av Ei:s tidigare beslut om fastställande av intäktsram, se bilaga 1.

Ei:s motivering till beslutet

Företagets ansökan om omprövning av intäktsram

Företaget har till stöd för sin begäran om omprövning hänvisat till beslut från Kammarrätten i Jönköping och domar från Förvaltningsrätten i Linköping och att grunden i dessa avgöranden också är tillämplig på företaget. I de återopade avgörandena har domstolen ändrat Ei:s beslut avseende vilken kalkylränta som ska tillämpas vid beräkningen av intäktsramen för tillsynsperioden 2016–2019. Grunden för ändringen i domarna är således även tillämpligt för företaget.

Bedömning om ansökan kommit in i rätt tid

För att Ei ska ta upp ärendet till prövning krävs att ansökan har kommit in i rätt tid. Ansökan kom in till Ei den 7 mars 2018. Till stöd för sin begäran om omprövning har företaget hänvisat till avgöranden. Det avgörande som sist vunnit laga kraft av dessa vann laga kraft den 12 december 2017. Ansökan har kommit in inom tre månader och är alltså inkommen i rätt tid. Förutsättningar för prövning i sak finns därmed.

Beräkning av intäktsramen

Utifrån tidigare meddelat beslut och de förutsättningar som anges i de återopade domstolsavgörandena har Ei beräknat en intäktsram till 112 702 tkr, se tabellen nedan. Intäktsramen har beräknats med en real kalkylränta före skatt om 5,85 procent och en omvandlingsränta om 8,01 procent.

Tabell 1 Beräknad intäktsram

	tkr
Kapitalkostnader	39 708
Löpande kostnader	
Påverkbara kostnader	19 915
Opåverkbara kostnader	53 080
Beräknad intäktsram	112 702

En beskrivning av beräkningen redovisas i bilaga 2.

Hur man överklagar

Se bilaga 3, Så här gör du för att överklaga beslutet.

Detta beslut har fattats av enhetschefen Rebecka Thuresson. Föredragande var analytikern Anneli Ljungkvist.

Rebecka Thuresson

Anneli Ljungkvist

Bilagor

- 1 Ei:s beslut om intäktsram den 12 augusti 2015 (dnr 2015-100733)
- 2 Beräknad intäktsram avseende tillsynsperioden 2016–2019
- 3 Så här gör du för att överklaga beslutet