

Normnivåer för kvalitetsindikatorerna avseende tillsynsperioden 2016-2019

Sollentuna Energi AB, REL00173

Rapporterade data för 2010-2013 (egen avbrottsnivå) jämförs med medelavbrottsnivån som beräknas enligt bilaga 8. Avbrottsnivå för 2010-2013 för respektive kundkategori och indikator framgår av tabell 1 nedan. Av tabell 2 framgår beslutade normnivåer för tillsynsperioden 2016-2019. SAIDI¹ anges i minuter, SAIFI² anges i styck, CEMI³ anges i procent och T representerar antal kunder per km ledning.

Tabell 1

Kundtyp		2010	2011	2012	2013	Egen avbrottsnivå	Medelavbrottsnivå
Hushåll	SAIDloav	2,7046	2,8592	17,9073	2,2304	6,4254	28,3804
SNI 97000-98200	SAIDlav	5,7923	0,0000	9,8699	6,2064	5,4671	5,8757
Ei 111111	SAIFloav	0,0500	0,0178	0,2248	0,0616	0,0885	0,4235
	SAIFlav	0,0628	0,0000	0,0725	0,0504	0,0464	0,0587
Jordbruk	SAIDloav	0,0000	57,3333	40,0000	0,0000	24,3333	58,9997
SNI 01110-03220	SAIDlav	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	23,8178
	SAIFloav	0,0000	0,3333	0,3333	0,0000	0,1667	0,8884
	SAIFlav	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,2224
Handel och Tjänster	SAIDloav	1,3540	1,0884	15,4615	1,4852	4,8473	19,2925
	SAIDlav	6,1077	0,0000	8,6807	4,4990	4,8218	4,6050
SNI 94111-96090	SAIFloav	0,0290	0,0070	0,2052	0,0464	0,0719	0,3448
	SAIFlav	0,0621	0,0000	0,0631	0,0335	0,0397	0,0438
Industri	SAIDloav	3,1538	2,2583	16,4429	3,6643	6,3798	25,2721
	SAIDlav	6,2308	0,0000	10,7071	26,9071	10,9613	6,4428
	SAIFloav	0,0577	0,0199	0,2357	0,1429	0,1140	0,4434
	SAIFlav	0,0641	0,0000	0,0714	0,2000	0,0839	0,0721
Offentlig verksamhet	SAIDloav	1,2875	0,2705	19,3278	2,4524	5,8345	22,9613

¹ System Average Interruption Duration Index

² System Average Interruption Frequency Index

³ Customers Experiencing Multiple Interruptions, visar andelen kunder som har fyra eller fler avbrott per år.

Kundtyp		2010	2011	2012	2013	Egen avbrottsnivå	Medelavbrottsnivå
SNI 84111-93290	SAIDlav	4,3308	0,0000	19,2602	10,0458	8,4092	5,6177
	SAIFloav	0,0213	0,0015	0,2504	0,0983	0,0929	0,3767
	SAIFlav	0,0471	0,0000	0,1361	0,0690	0,0631	0,0661
Samtliga	CEMI ₄	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
Samtliga	T	18,8057	20,0384	20,0941	20,0317	19,7425	

Ei fastställer normnivåerna för kvaliteten i nätverksamheten för respektive kvalitetsindikator för tillsynsperioden 1 januari 2016–31 december 2019 till följande nivåer:

Tabell 2

Kundtyp		2016	2017	2018	2019
Hushåll	SAIDloav	6,4254	6,4254	6,4254	6,4254
SNI 97000-98200	SAIDlav	5,4671	5,4671	5,4671	5,4671
Ei 111111	SAIFloav	0,0885	0,0885	0,0885	0,0885
	SAIFlav	0,0464	0,0464	0,0464	0,0464
Jordbruk	SAIDloav	24,3333	24,3333	24,3333	24,3333
SNI 01110-03220	SAIDlav	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	SAIFloav	0,1667	0,1667	0,1667	0,1667
	SAIFlav	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Handel och Tjänster	SAIDloav	4,8473	4,8473	4,8473	4,8473
SNI 45110-82990	SAIDlav	4,7676	4,7134	4,6592	4,6050
SNI 94111-96090	SAIFloav	0,0719	0,0719	0,0719	0,0719
	SAIFlav	0,0397	0,0397	0,0397	0,0397
Industri	SAIDloav	6,3798	6,3798	6,3798	6,3798
SNI 05100-43999	SAIDlav	9,8316	8,7020	7,5724	6,4428
	SAIFloav	0,1140	0,1140	0,1140	0,1140
	SAIFlav	0,0809	0,0780	0,0750	0,0721
Offentlig verksamhet	SAIDloav	5,8345	5,8345	5,8345	5,8345
SNI 84111-93290	SAIDlav	7,7113	7,0134	6,3155	5,6177
	SAIFloav	0,0929	0,0929	0,0929	0,0929
	SAIFlav	0,0631	0,0631	0,0631	0,0631
Samtliga	CEMI ₄	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000