

Normnivåer för kvalitetsindikatorerna avseende tillsynsperioden 2016-2019

Telge Nät AB, REL00186

Rapporterade data för 2010-2013 (egen avbrottsnivå) jämförs med medelavbrottsnivån som beräknas enligt bilaga 8. Avbrottsnivå för 2010-2013 för respektive kundkategori och indikator framgår av tabell 1 nedan. Av tabell 2 framgår beslutade normnivåer för tillsynsperioden 2016-2019. SAIDI¹ anges i minuter, SAIFI² anges i styck, CEMI³ anges i procent och T representerar antal kunder per km ledning.

Tabell 1

Kundtyp		2010	2011	2012	2013	Egen avbrottsnivå	Medelavbrottsnivå
Hushåll	SAIDloav	38,6964	59,9894	23,0612	18,9470	35,1735	32,0173
SNI 97000-98200	SAIDlav	14,5776	9,9118	11,5511	17,9596	13,5000	6,7330
Ei 111111	SAIFloav	0,8045	1,4855	0,5885	0,3716	0,8125	0,4771
	SAIFlav	0,1328	0,1260	0,1014	0,1241	0,1211	0,0672
Jordbruk	SAIDloav	100,7000	192,8374	124,2536	64,4028	120,5484	65,7688
SNI 01110-03220	SAIDlav	25,6167	30,8780	45,8841	19,5764	30,4888	24,6030
	SAIFloav	2,5167	5,4553	2,5652	1,0833	2,9051	0,9665
	SAIFlav	0,2833	0,1707	0,3406	0,2014	0,2490	0,2301
Handel och Tjänster	SAIDloav	27,7593	42,3951	18,5306	16,2513	26,2341	21,9883
SNI 45110-82990	SAIDlav	11,9880	12,8140	9,4765	16,7815	12,7650	5,2519
SNI 94111-96090	SAIFloav	0,6053	1,0786	0,4924	0,3612	0,6344	0,3885
	SAIFlav	0,1113	0,1512	0,0766	0,1124	0,1129	0,0500
Industri	SAIDloav	24,0633	60,8801	19,0612	18,6133	30,6545	28,6087
SNI 05100-43999	SAIDlav	11,8288	13,2438	16,6024	13,7660	13,8603	7,3250
	SAIFloav	0,6456	1,3977	0,5319	0,4175	0,7482	0,4854
	SAIFlav	0,1078	0,1160	0,1104	0,1133	0,1119	0,0775
Offentlig verksamhet	SAIDloav	34,4011	64,0535	25,7936	18,5371	35,6963	25,9926

¹ System Average Interruption Duration Index

² System Average Interruption Frequency Index

³ Customers Experiencing Multiple Interruptions, visar andelen kunder som har fyra eller fler avbrott per år.

Kundtyp		2010	2011	2012	2013	Egen avbrottsnivå	Medelavbrottsnivå
SNI 84111-93290	SAIDlav	14,7385	9,8606	14,3510	11,4408	12,5977	6,3716
	SAIFloav	0,8268	1,6866	0,6326	0,4028	0,8872	0,4246
	SAIFlav	0,1296	0,1069	0,1119	0,0795	0,1070	0,0714
Samtliga	CEMI ₄	0,0484	0,1169	0,0288	0,0060	0,0500	
Samtliga	T	17,2716	17,3398	17,2961	18,2060	17,5284	

Ei fastställer normnivåerna för kvaliteten i nätverksamheten för respektive kvalitetsindikator för tillsynsperioden 1 januari 2016–31 december 2019 till följande nivåer:

Tabell 2

Kundtyp		2016	2017	2018	2019
Hushåll	SAIDloav	34,3845	33,5954	32,8063	32,0173
SNI 97000-98200	SAIDlav	11,8083	10,1165	8,4248	6,7330
Ei 111111	SAIFloav	0,7287	0,6448	0,5610	0,4771
	SAIFlav	0,1076	0,0942	0,0807	0,0672
Jordbruk	SAIDloav	106,8535	93,1586	79,4637	65,7688
SNI 01110-03220	SAIDlav	29,0174	27,5459	26,0745	24,6030
	SAIFloav	2,4205	1,9358	1,4512	0,9665
	SAIFlav	0,2443	0,2395	0,2348	0,2301
Handel och Tjänster	SAIDloav	25,1726	24,1112	23,0498	21,9883
SNI 45110-82990	SAIDlav	10,8867	9,0085	7,1302	5,2519
SNI 94111-96090	SAIFloav	0,5729	0,5114	0,4499	0,3885
	SAIFlav	0,0972	0,0815	0,0657	0,0500
Industri	SAIDloav	30,1430	29,6316	29,1202	28,6087
SNI 05100-43999	SAIDlav	12,2264	10,5926	8,9588	7,3250
	SAIFloav	0,6825	0,6168	0,5511	0,4854
	SAIFlav	0,1033	0,0947	0,0861	0,0775
Offentlig verksamhet	SAIDloav	33,2704	30,8445	28,4185	25,9926
SNI 84111-93290	SAIDlav	11,0412	9,4847	7,9282	6,3716
	SAIFloav	0,7716	0,6559	0,5403	0,4246
	SAIFlav	0,0981	0,0892	0,0803	0,0714
Samtliga	CEMI ₄	0,0500	0,0500	0,0500	0,0500