

Normnivåer för kvalitetsindikatorerna avseende tillsynsperioden 2016-2019

Östra Kinds Elkraft ek. för., REL00255

Rapporterade data för 2010-2013 (egen avbrottsnivå) jämförs med medelavbrottsnivån som beräknas enligt bilaga 8. Avbrottsnivå för 2010-2013 för respektive kundkategori och indikator framgår av tabell 1 nedan. Av tabell 2 framgår beslutade normnivåer för tillsynsperioden 2016-2019. SAIDI¹ anges i minuter, SAIFI² anges i styck, CEMI³ anges i procent och T representerar antal kunder per km ledning.

Tabell 1

| Kundtyp | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Egen avbrottsnivå | Medelavbrottsnivå |
|----------------------|----------|---------|----------|---------|----------|-------------------|-------------------|
| Hushåll | SAIDloav | 90,6354 | 175,4933 | 15,9675 | 58,8343 | 85,2326 | 125,0068 |
| SNI 97000-98200 | SAIDlav | 6,5683 | 73,6700 | 7,7906 | 13,8135 | 25,4606 | 46,4887 |
| Ei 111111 | SAIFloav | 2,2661 | 2,7338 | 0,3372 | 0,8194 | 1,5391 | 1,8003 |
| | SAIFlav | 0,0872 | 0,4815 | 0,1726 | 0,1951 | 0,2341 | 0,4247 |
| Jordbruk | SAIDloav | 74,2609 | 136,6522 | - | 135,3750 | 115,4293 | 196,9107 |
| SNI 01110-03220 | SAIDlav | 23,7826 | 63,4783 | - | 26,3750 | 37,8786 | 61,0186 |
| | SAIFloav | 2,0435 | 2,2174 | - | 1,5000 | 1,9203 | 2,3202 |
| | SAIFlav | 0,1739 | 0,3043 | - | 0,5625 | 0,3469 | 0,5510 |
| Handel och Tjänster | SAIDloav | 52,8744 | 152,2773 | 2,4000 | 9,6304 | 54,2955 | 116,4336 |
| SNI 45110-82990 | SAIDlav | 0,6377 | 45,9227 | 7,9000 | 0,6957 | 13,7890 | 28,4653 |
| SNI 94111-96090 | SAIFloav | 1,8406 | 2,4682 | 0,2000 | 0,3478 | 1,2141 | 1,5339 |
| | SAIFlav | 0,0145 | 0,2682 | 0,1000 | 0,0217 | 0,1011 | 0,2864 |
| Industri | SAIDloav | 60,2793 | 121,6696 | 11,7045 | 49,6852 | 60,8347 | 122,4728 |
| SNI 05100-43999 | SAIDlav | 18,0000 | 52,4196 | 4,2273 | 8,6296 | 20,8191 | 35,7109 |
| | SAIFloav | 1,8468 | 2,4107 | 0,1591 | 0,7407 | 1,2893 | 1,6349 |
| | SAIFlav | 0,1081 | 0,2946 | 0,0909 | 0,1481 | 0,1605 | 0,3284 |
| Offentlig verksamhet | SAIDloav | 66,3455 | 167,8298 | 3,0000 | 4,3000 | 60,3688 | 111,2500 |

¹ System Average Interruption Duration Index

² System Average Interruption Frequency Index

³ Customers Experiencing Multiple Interruptions, visar andelen kunder som har fyra eller fler avbrott per år.



| Kundtyp | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Egen avbrottsnivå | Medelavbrottsnivå |
|-----------------|-------------------|--------|---------|--------|--------|----------------------|-------------------|
| SNI 84111-93290 | SAIDlav | 1,1909 | 49,6809 | 0,0000 | 3,2000 | 13,5179 | 28,8459 |
| | SAIFloav | 2,0091 | 3,0106 | 0,1667 | 0,2000 | 1,3466 | 1,6258 |
| | SAIFlav | 0,0273 | 0,2766 | 0,0000 | 0,1000 | 0,1010 | 0,3128 |
| Samtliga | CEMI ₄ | 0,1882 | 0,3331 | 0,0081 | 0,0930 | 0,1556 | |
| Samtliga | T | 4,7126 | 4,7027 | 4,6700 | 4,6180 | 4,6758 | |

Ei fastställer normnivåerna för kvaliteten i nätverksamheten för respektive kvalitetsindikator för tillsynsperioden 1 januari 2016–31 december 2019 till följande nivåer:

Tabell 2

| Kundtyp | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|
| Hushåll | SAIDloav | 85,2326 | 85,2326 | 85,2326 | 85,2326 |
| SNI 97000-98200 | SAIDlav | 25,4606 | 25,4606 | 25,4606 | 25,4606 |
| Ei 111111 | SAIFloav | 1,5391 | 1,5391 | 1,5391 | 1,5391 |
| | SAIFlav | 0,2341 | 0,2341 | 0,2341 | 0,2341 |
| Jordbruk | SAIDloav | 115,4293 | 115,4293 | 115,4293 | 115,4293 |
| | SAIDlav | 37,8786 | 37,8786 | 37,8786 | 37,8786 |
| | SAIFloav | 1,9203 | 1,9203 | 1,9203 | 1,9203 |
| | SAIFlav | 0,3469 | 0,3469 | 0,3469 | 0,3469 |
| Handel och Tjänster | SAIDloav | 54,2955 | 54,2955 | 54,2955 | 54,2955 |
| | SAIDlav | 13,7890 | 13,7890 | 13,7890 | 13,7890 |
| | SAIFloav | 1,2141 | 1,2141 | 1,2141 | 1,2141 |
| | SAIFlav | 0,1011 | 0,1011 | 0,1011 | 0,1011 |
| Industri | SAIDloav | 60,8347 | 60,8347 | 60,8347 | 60,8347 |
| | SAIDlav | 20,8191 | 20,8191 | 20,8191 | 20,8191 |
| | SAIFloav | 1,2893 | 1,2893 | 1,2893 | 1,2893 |
| | SAIFlav | 0,1605 | 0,1605 | 0,1605 | 0,1605 |
| Offentlig verksamhet | SAIDloav | 60,3688 | 60,3688 | 60,3688 | 60,3688 |
| | SAIDlav | 13,5179 | 13,5179 | 13,5179 | 13,5179 |
| | SAIFloav | 1,3466 | 1,3466 | 1,3466 | 1,3466 |
| | SAIFlav | 0,1010 | 0,1010 | 0,1010 | 0,1010 |
| Samtliga | CEMI ₄ | 0,1556 | 0,1556 | 0,1556 | 0,1556 |