

Normnivåer för kvalitetsindikatorerna avseende tillsynsperioden 2016-2019

Tidaholm Elnät AB, REL00332

Rapporterade data för 2010-2013 (egen avbrottsnivå) jämförs med medelavbrottsnivån som beräknas enligt bilaga 8. Avbrottsnivå för 2010-2013 för respektive kundkategori och indikator framgår av tabell 1 nedan. Av tabell 2 framgår beslutade normnivåer för tillsynsperioden 2016-2019. SAIDI¹ anges i minuter, SAIFI² anges i styck, CEMI³ anges i procent och T representerar antal kunder per km ledning.

Tabell 1

Kundtyp		2010	2011	2012	2013	Egen avbrottsnivå	Medelavbrottsnivå
Hushåll	SAIDloav	66,7441	26,3178	13,6303	18,8107	31,3757	68,8824
SNI 97000-98200	SAIDlav	0,0000	0,0000	4,4038	9,0828	3,3716	17,4355
Ei 111111	SAIFloav	1,0132	0,4491	0,2902	0,4144	0,5417	1,0125
	SAIFlav	0,0000	0,0000	0,0337	0,0788	0,0281	0,1705
Jordbruk	SAIDloav	192,1232	106,7509	46,8188	57,1278	100,7052	126,2741
SNI 01110-03220	SAIDlav	0,0000	0,0000	2,3043	20,9398	5,8110	34,4063
	SAIFloav	2,6812	1,6777	0,9348	1,1729	1,6166	1,6268
	SAIFlav	0,0000	0,0000	0,0217	0,1015	0,0308	0,3226
Handel och Tjänster	SAIDloav	56,3451	19,6492	9,5883	18,2798	25,9656	52,8047
SNI 45110-82990	SAIDlav	0,0000	0,0000	5,4202	7,2763	3,1741	12,7079
SNI 94111-96090	SAIFloav	0,8505	0,3437	0,1870	0,4076	0,4472	0,8362
	SAIFlav	0,0000	0,0000	0,0463	0,0708	0,0293	0,1231
Industri	SAIDloav	108,0250	36,8739	20,8759	38,1913	50,9915	63,7734
SNI 05100-43999	SAIDlav	0,0000	0,0000	4,6207	13,0174	4,4095	17,1099
	SAIFloav	1,4833	0,6306	0,4276	0,8435	0,8463	0,9234
	SAIFlav	0,0000	0,0000	0,0414	0,1478	0,0473	0,1450
Offentlig verksamhet	SAIDloav	34,5114	13,0455	9,5603	6,6694	15,9466	57,9371

¹ System Average Interruption Duration Index

² System Average Interruption Frequency Index

³ Customers Experiencing Multiple Interruptions, visar andelen kunder som har fyra eller fler avbrott per år.



Kundtyp		2010	2011	2012	2013	Egen avbrottsnivå	Medelavbrottsnivå
SNI 84111-93290	SAIDlav	0,0000	0,0000	1,2931	1,0887	0,5955	14,4989
	SAIFloav	0,7273	0,3182	0,1983	0,2823	0,3815	0,9065
	SAIFlav	0,0000	0,0000	0,0259	0,0161	0,0105	0,1371
Samtliga	CEMI ₄	0,1101	0,0453	0,0300	0,0084	0,0484	
Samtliga	T	8,2506	8,1868	8,3455	8,3430	8,2815	

Ei fastställer normnivåerna för kvaliteten i nätverksamheten för respektive kvalitetsindikator för tillsynsperioden 1 januari 2016–31 december 2019 till följande nivåer:

Tabell 2

Kundtyp		2016	2017	2018	2019
Hushåll	SAIDloav	31,3757	31,3757	31,3757	31,3757
SNI 97000-98200	SAIDlav	3,3716	3,3716	3,3716	3,3716
Ei 111111	SAIFloav	0,5417	0,5417	0,5417	0,5417
	SAIFlav	0,0281	0,0281	0,0281	0,0281
Jordbruk	SAIDloav	100,7052	100,7052	100,7052	100,7052
SNI 01110-03220	SAIDlav	5,8110	5,8110	5,8110	5,8110
	SAIFloav	1,6166	1,6166	1,6166	1,6166
	SAIFlav	0,0308	0,0308	0,0308	0,0308
Handel och Tjänster	SAIDloav	25,9656	25,9656	25,9656	25,9656
SNI 45110-82990	SAIDlav	3,1741	3,1741	3,1741	3,1741
SNI 94111-96090	SAIFloav	0,4472	0,4472	0,4472	0,4472
	SAIFlav	0,0293	0,0293	0,0293	0,0293
Industri	SAIDloav	50,9915	50,9915	50,9915	50,9915
SNI 05100-43999	SAIDlav	4,4095	4,4095	4,4095	4,4095
	SAIFloav	0,8463	0,8463	0,8463	0,8463
	SAIFlav	0,0473	0,0473	0,0473	0,0473
Offentlig verksamhet	SAIDloav	15,9466	15,9466	15,9466	15,9466
SNI 84111-93290	SAIDlav	0,5955	0,5955	0,5955	0,5955
	SAIFloav	0,3815	0,3815	0,3815	0,3815
	SAIFlav	0,0105	0,0105	0,0105	0,0105
Samtliga	CEMI ₄	0,0484	0,0484	0,0484	0,0484