

Normnivåer för kvalitetsindikatorerna avseende tillsynsperioden 2016-2019

Österlens Kraft AB, REL00364

Rapporterade data för 2010-2013 (egen avbrottsnivå) jämförs med medelavbrottsnivån som beräknas enligt bilaga 8. Avbrottsnivå för 2010-2013 för respektive kundkategori och indikator framgår av tabell 1 nedan. Av tabell 2 framgår beslutade normnivåer för tillsynsperioden 2016-2019. SAIDI¹ anges i minuter, SAIFI² anges i styck, CEMI³ anges i procent och T representerar antal kunder per km ledning.

Tabell 1

Kundtyp		2010	2011	2012	2013	Egen avbrottsnivå	Medelavbrottsnivå
Hushåll	SAIDloav	6,8233	6,4528	26,5100	2,8470	10,6583	49,4733
SNI 97000-98200	SAIDlav	0,2703	2,0521	0,0000	0,0000	0,5806	11,2945
Ei 111111	SAIFloav	0,0802	0,2356	0,5466	0,0255	0,2220	0,7325
	SAIFlav	0,0149	0,0350	0,0000	0,0000	0,0125	0,1119
Jordbruk	SAIDloav	11,5899	10,2056	57,1934	6,8619	21,4627	96,1388
SNI 01110-03220	SAIDlav	0,6221	2,5935	0,0000	0,0000	0,8039	28,7813
	SAIFloav	0,0968	0,3738	1,0608	0,0939	0,4063	1,3063
	SAIFlav	0,0276	0,0514	0,0000	0,0000	0,0198	0,2701
Handel och Tjänster	SAIDloav	6,7620	6,8883	28,2657	0,5425	10,6146	35,7387
SNI 45110-82990	SAIDlav	0,2324	1,0537	0,0000	0,0000	0,3215	8,5649
SNI 94111-96090	SAIFloav	0,0662	0,2221	0,6415	0,0110	0,2352	0,5994
	SAIFlav	0,0113	0,0184	0,0000	0,0000	0,0074	0,0822
Industri	SAIDloav	9,4286	6,4444	34,2975	4,8182	13,7472	44,9487
SNI 05100-43999	SAIDlav	0,0000	0,5556	0,0000	0,0000	0,1389	11,7582
	SAIFloav	0,0779	0,2092	0,6612	0,0331	0,2453	0,6901
	SAIFlav	0,0000	0,0131	0,0000	0,0000	0,0033	0,1063
Offentlig verksamhet	SAIDloav	7,3447	5,9066	27,2910	1,4870	10,5073	40,8368

¹ System Average Interruption Duration Index

² System Average Interruption Frequency Index

³ Customers Experiencing Multiple Interruptions, visar andelen kunder som har fyra eller fler avbrott per år.

Kundtyp		2010	2011	2012	2013	Egen avbrottnivå	Medelavbrottnivå
SNI 84111-93290	SAIDlav	0,1536	0,6228	0,0000	0,0000	0,1941	10,1065
	SAIFloav	0,0614	0,2284	0,6045	0,0112	0,2264	0,6537
	SAIFlav	0,0068	0,0104	0,0000	0,0000	0,0043	0,0994
Samtliga	CEMI ₄	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
Samtliga	T	11,4320	11,3863	11,4811	11,4290	11,4321	

Ei fastställer normnivåerna för kvaliteten i nätverksamheten för respektive kvalitetsindikator för tillsynsperioden 1 januari 2016–31 december 2019 till följande nivåer:

Tabell 2

Kundtyp		2016	2017	2018	2019
Hushåll	SAIDloav	10,6583	10,6583	10,6583	10,6583
SNI 97000-98200	SAIDlav	0,5806	0,5806	0,5806	0,5806
Ei 111111	SAIFloav	0,2220	0,2220	0,2220	0,2220
	SAIFlav	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125
Jordbruk	SAIDloav	21,4627	21,4627	21,4627	21,4627
SNI 01110-03220	SAIDlav	0,8039	0,8039	0,8039	0,8039
	SAIFloav	0,4063	0,4063	0,4063	0,4063
	SAIFlav	0,0198	0,0198	0,0198	0,0198
Handel och Tjänster	SAIDloav	10,6146	10,6146	10,6146	10,6146
SNI 45110-82990	SAIDlav	0,3215	0,3215	0,3215	0,3215
SNI 94111-96090	SAIFloav	0,2352	0,2352	0,2352	0,2352
	SAIFlav	0,0074	0,0074	0,0074	0,0074
Industri	SAIDloav	13,7472	13,7472	13,7472	13,7472
SNI 05100-43999	SAIDlav	0,1389	0,1389	0,1389	0,1389
	SAIFloav	0,2453	0,2453	0,2453	0,2453
	SAIFlav	0,0033	0,0033	0,0033	0,0033
Offentlig verksamhet	SAIDloav	10,5073	10,5073	10,5073	10,5073
SNI 84111-93290	SAIDlav	0,1941	0,1941	0,1941	0,1941
	SAIFloav	0,2264	0,2264	0,2264	0,2264
	SAIFlav	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043
Samtliga	CEMI ₄	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000