

## Normnivåer

### E.ON Energidistribution AB, REL00957

#### Normnivå för nätförluster, tillsynsperioden 2016–2019

Den sammanlagda mängden nätförluster under åren 2010–2013 var 284 399 MWh (uppgifter för REL00094 och REL00601 har summerats ihop). Den sammanlagda mängden uttagen energi under åren 2010–2013 var 5 469 031 MWh (uppgifter för REL00094 och REL00601 har summerats ihop).

Ei har utifrån ovanstående uppgifter beräknat normnivån för nätförlusterna i nätverksamheten för tillsynsperioden till 5,20 procent i relation till uttagen energi (284 399/5 469 031).

#### Normnivå för kostnader för överliggande och angränsande nät och kostnader för ersättning till produktionsanläggning, tillsynsperioden 2016–2019

Den sammanlagda kostnaden för överliggande och angränsande nät och kostnader för ersättning till produktionsanläggning under åren 2010–2013 var i 2014 års prisnivå 418 690 179 kronor (uppgifter för REL00094 och REL00601 har summerats ihop). Den sammanlagda mängden uttagen energi under åren 2010–2013 var i 2014 års prisnivå 5 469 031 MWh (uppgifter för REL00094 och REL00601 har summerats ihop).

Ei har utifrån ovanstående uppgifter beräknat normnivån för kostnader för överliggande och angränsande nät och kostnader för ersättning till produktionsanläggning i relation till uttagen energi till 76,56 kr/MWh (418 690 179 kr/5 469 031 MWh).