

## Normnivåer för kvalitetsindikatorerna avseende tillsynsperioden 2016-2019

### Vimmerby Energi & Miljö AB, REL00232

Rapporterade data för 2010-2013 (egen avbrottsnivå) jämförs med medelavbrottsnivån som beräknas enligt bilaga 8. Avbrottsnivå för 2010-2013 för respektive kundkategori och indikator framgår av tabell 1 nedan. Av tabell 2 framgår beslutade normnivåer för tillsynsperioden 2016-2019. SAIDI<sup>1</sup> anges i minuter, SAIFI<sup>2</sup> anges i styck, CEMI<sup>3</sup> anges i procent och T representerar antal kunder per km ledning.

Tabell 1

Kundtyp		2010	2011	2012	2013	Egen avbrottsnivå	Medelavbrottsnivå
Hushåll	SAIDloav	29,9793	66,7030	0,2231	0,4133	24,3297	39,6770
SNI 97000-98200	SAIDlav	3,2360	3,5952	4,8751	1,5442	3,3126	8,6385
Ei 111111	SAIFloav	0,5642	0,7433	0,0032	0,0145	0,3313	0,5896
	SAIFlav	0,0294	0,0335	0,0521	0,0281	0,0358	0,0860
Jordbruk	SAIDloav	87,6389	326,6667	5,0000	3,8889	105,7986	79,5116
SNI 01110-03220	SAIDlav	2,2222	5,0000	10,4167	7,7778	6,3542	26,3484
	SAIFloav	1,4722	1,6667	0,0556	0,1944	0,8472	1,1224
	SAIFlav	0,0278	0,0556	0,2778	0,1667	0,1319	0,2469
Handel och Tjänster	SAIDloav	13,0026	36,2113	0,0000	1,1410	12,5887	27,8513
SNI 45110-82990	SAIDlav	1,9843	3,4175	10,2742	1,4744	4,2876	6,6618
SNI 94111-96090	SAIFloav	0,2428	0,5129	0,0000	0,0154	0,1928	0,4808
	SAIFlav	0,0183	0,0180	0,0339	0,0077	0,0195	0,0636
Industri	SAIDloav	23,4375	65,6954	0,0000	0,5000	22,4082	35,7118
SNI 05100-43999	SAIDlav	1,3194	6,7417	15,2273	1,3750	6,1659	9,2288
	SAIFloav	0,4167	0,7550	0,0000	0,0250	0,2992	0,5746
	SAIFlav	0,0417	0,0331	0,1623	0,0188	0,0640	0,0895
Offentlig verksamhet	SAIDloav	20,5109	56,2081	0,3185	0,2685	19,3265	32,4456

<sup>1</sup> System Average Interruption Duration Index

<sup>2</sup> System Average Interruption Frequency Index

<sup>3</sup> Customers Experiencing Multiple Interruptions, visar andelen kunder som har fyra eller fler avbrott per år.

Kundtyp		2010	2011	2012	2013	Egen avbrottsnivå	Medelavbrottsnivå
SNI 84111-93290	SAIDlav	3,5766	0,0000	10,8599	1,8121	4,0621	7,9865
	SAIFloav	0,4161	0,6040	0,0064	0,0134	0,2600	0,5254
	SAIFlav	0,0438	0,0000	0,1401	0,0403	0,0560	0,0831
Samtliga	CEMI <sub>4</sub>	0,0017	0,0012	0,0000	0,0000	0,0007	
Samtliga	T	14,1888	14,2618	14,1930	14,1279	14,1929	

Ei fastställer normnivåerna för kvaliteten i nätverksamheten för respektive kvalitetsindikator för tillsynsperioden 1 januari 2016–31 december 2019 till följande nivåer:

Tabell 2

Kundtyp		2016	2017	2018	2019
Hushåll	SAIDloav	24,3297	24,3297	24,3297	24,3297
SNI 97000-98200	SAIDlav	3,3126	3,3126	3,3126	3,3126
Ei 111111	SAIFloav	0,3313	0,3313	0,3313	0,3313
	SAIFlav	0,0358	0,0358	0,0358	0,0358
Jordbruk	SAIDloav	99,2269	92,6551	86,0834	79,5116
SNI 01110-03220	SAIDlav	6,3542	6,3542	6,3542	6,3542
	SAIFloav	0,8472	0,8472	0,8472	0,8472
	SAIFlav	0,1319	0,1319	0,1319	0,1319
Handel och Tjänster	SAIDloav	12,5887	12,5887	12,5887	12,5887
SNI 45110-82990	SAIDlav	4,2876	4,2876	4,2876	4,2876
SNI 94111-96090	SAIFloav	0,1928	0,1928	0,1928	0,1928
	SAIFlav	0,0195	0,0195	0,0195	0,0195
Industri	SAIDloav	22,4082	22,4082	22,4082	22,4082
SNI 05100-43999	SAIDlav	6,1659	6,1659	6,1659	6,1659
	SAIFloav	0,2992	0,2992	0,2992	0,2992
	SAIFlav	0,0640	0,0640	0,0640	0,0640
Offentlig verksamhet	SAIDloav	19,3265	19,3265	19,3265	19,3265
SNI 84111-93290	SAIDlav	4,0621	4,0621	4,0621	4,0621
	SAIFloav	0,2600	0,2600	0,2600	0,2600
	SAIFlav	0,0560	0,0560	0,0560	0,0560
Samtliga	CEMI <sub>4</sub>	0,0007	0,0007	0,0007	0,0007