

Normnivåer för kvalitetsindikatorerna avseende tillsynsperioden 2016-2019

Brittedals Elnät ek. för., RELO0020

Rapporterade data för 2010-2013 (egen avbrottsnivå) jämförs med medelavbrottsnivån som beräknas enligt bilaga 8. Avbrottsnivå för 2010-2013 för respektive kundkategori och indikator framgår av tabell 1 nedan. Av tabell 2 framgår beslutade normnivåer för tillsynsperioden 2016-2019. SAIDI¹ anges i minuter, SAIFI² anges i styck, CEMI³ anges i procent och T representerar antal kunder per km ledning.

Tabell 1

| Kundtyp | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Egen avbrottsnivå | Medelavbrottsnivå |
|----------------------|----------|---------|---------|----------|---------|-------------------|-------------------|
| Hushåll | SAIDloav | 26,5994 | 76,3633 | 195,4378 | 45,7523 | 86,0382 | 149,3635 |
| SNI 97000-98200 | SAIDlav | 5,2412 | 2,3446 | 1,4589 | 17,3717 | 6,6041 | 69,8474 |
| Ei 111111 | SAIFloav | 0,4184 | 0,4730 | 1,2062 | 0,1864 | 0,5710 | 2,1323 |
| | SAIFlav | 0,0458 | 0,0267 | 0,0397 | 0,1743 | 0,0716 | 0,6053 |
| Jordbruk | SAIDloav | 0,0000 | - | 195,2000 | 47,7778 | 80,9926 | 221,7351 |
| SNI 01110-03220 | SAIDlav | 0,0000 | - | 0,0000 | 13,4444 | 4,4815 | 82,4147 |
| | SAIFloav | 0,0000 | - | 1,1000 | 0,2222 | 0,4407 | 2,5464 |
| | SAIFlav | 0,0000 | - | 0,0000 | 0,1111 | 0,0370 | 0,7139 |
| Handel och Tjänster | SAIDloav | 0,0000 | - | 114,7872 | 46,3448 | 53,7107 | 153,4371 |
| SNI 45110-82990 | SAIDlav | 0,0000 | - | 0,0000 | 15,6207 | 5,2069 | 37,8613 |
| SNI 94111-96090 | SAIFloav | 0,0000 | - | 0,7021 | 0,1034 | 0,2685 | 1,8429 |
| | SAIFlav | 0,0000 | - | 0,0000 | 0,1379 | 0,0460 | 0,3899 |
| Industri | SAIDloav | 0,0000 | - | 108,2400 | 38,1875 | 48,8092 | 150,1287 |
| SNI 05100-43999 | SAIDlav | 0,0000 | - | 0,6000 | 6,9375 | 2,5125 | 45,6417 |
| | SAIFloav | 0,0000 | - | 0,6400 | 0,1875 | 0,2758 | 1,9618 |
| | SAIFlav | 0,0000 | - | 0,0400 | 0,0625 | 0,0342 | 0,4758 |
| Offentlig verksamhet | SAIDloav | 5,5000 | - | 138,6364 | 26,3636 | 56,8333 | 136,3632 |

¹ System Average Interruption Duration Index

² System Average Interruption Frequency Index

³ Customers Experiencing Multiple Interruptions, visar andelen kunder som har fyra eller fler avbrott per år.

| Kundtyp | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Egen avbrottsnivå | Medelavbrottsnivå |
|-----------------|-------------------|--------|--------|--------|---------|----------------------|-------------------|
| SNI 84111-93290 | SAIDlav | 0,0000 | - | 0,0000 | 10,0909 | 3,3636 | 35,9694 |
| | SAIFloav | 0,2500 | - | 0,9091 | 0,1818 | 0,4470 | 1,9329 |
| | SAIFlav | 0,0000 | - | 0,0000 | 0,0909 | 0,0303 | 0,4512 |
| Samtliga | CEMI ₄ | 0,0000 | 0,0069 | 0,0998 | 0,0000 | 0,0267 | |
| Samtliga | T | 3,3111 | 4,1697 | 4,1775 | 4,1584 | 3,9542 | |

Ei fastställer normnivåerna för kvaliteten i nätverksamheten för respektive kvalitetsindikator för tillsynsperioden 1 januari 2016–31 december 2019 till följande nivåer:

Tabell 2

| Kundtyp | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|
| Hushåll | SAIDloav | 86,0382 | 86,0382 | 86,0382 | 86,0382 |
| SNI 97000-98200 | SAIDlav | 6,6041 | 6,6041 | 6,6041 | 6,6041 |
| Ei 111111 | SAIFloav | 0,5710 | 0,5710 | 0,5710 | 0,5710 |
| | SAIFlav | 0,0716 | 0,0716 | 0,0716 | 0,0716 |
| Jordbruk | SAIDloav | 80,9926 | 80,9926 | 80,9926 | 80,9926 |
| SNI 01110-03220 | SAIDlav | 4,4815 | 4,4815 | 4,4815 | 4,4815 |
| | SAIFloav | 0,4407 | 0,4407 | 0,4407 | 0,4407 |
| | SAIFlav | 0,0370 | 0,0370 | 0,0370 | 0,0370 |
| Handel och Tjänster | SAIDloav | 53,7107 | 53,7107 | 53,7107 | 53,7107 |
| SNI 45110-82990 | SAIDlav | 5,2069 | 5,2069 | 5,2069 | 5,2069 |
| SNI 94111-96090 | SAIFloav | 0,2685 | 0,2685 | 0,2685 | 0,2685 |
| | SAIFlav | 0,0460 | 0,0460 | 0,0460 | 0,0460 |
| Industri | SAIDloav | 48,8092 | 48,8092 | 48,8092 | 48,8092 |
| SNI 05100-43999 | SAIDlav | 2,5125 | 2,5125 | 2,5125 | 2,5125 |
| | SAIFloav | 0,2758 | 0,2758 | 0,2758 | 0,2758 |
| | SAIFlav | 0,0342 | 0,0342 | 0,0342 | 0,0342 |
| Offentlig verksamhet | SAIDloav | 56,8333 | 56,8333 | 56,8333 | 56,8333 |
| SNI 84111-93290 | SAIDlav | 3,3636 | 3,3636 | 3,3636 | 3,3636 |
| | SAIFloav | 0,4470 | 0,4470 | 0,4470 | 0,4470 |
| | SAIFlav | 0,0303 | 0,0303 | 0,0303 | 0,0303 |
| Samtliga | CEMI ₄ | 0,0267 | 0,0267 | 0,0267 | 0,0267 |