

Normnivåer

Brittedals Elnät ek. för., REL01012

Normnivå för nätförluster, tillsynsperioden 2016–2019

Den sammanlagda mängden nätförluster under åren 2010–2013 var 20 853 MWh (uppgifter för REL00020 och REL00101 har summerats ihop). Den sammanlagda mängden uttagen energi under åren 2010–2013 var 392 408 MWh (uppgifter för REL00020 och REL00101 har summerats ihop).

Ei har utifrån ovanstående uppgifter beräknat normnivån för nätförlusterna i nätverksamheten för tillsynsperioden till 5,31 procent i relation till uttagen energi (20 853/392 408).

Normnivå för kostnader för överliggande och angränsande nät och kostnader för ersättning till produktionsanläggning, tillsynsperioden 2016–2019

Den sammanlagda kostnaden för överliggande och angränsande nät och kostnader för ersättning till produktionsanläggning under åren 2010–2013 var i 2014 års prisnivå 62 418 601 kronor (uppgifter för REL00020 och REL00101 har summerats ihop). Den sammanlagda mängden uttagen energi under åren 2010–2013 var i 2014 års prisnivå 392 408 MWh (uppgifter för REL00020 och REL00101 har summerats ihop).

Ei har utifrån ovanstående uppgifter beräknat normnivån för kostnader för överliggande och angränsande nät och kostnader för ersättning till produktionsanläggning i relation till uttagen energi till 159,07 kr/MWh (62 418 601 kr/392 408 MWh).