

Normnivåer

Lidköpings kommun, REL03000

Normnivå för nätförluster, tillsynsperioden 2016–2019

Den sammanlagda mängden nätförluster under åren 2010–2013 var 53 317 MWh (uppgifter för REL00109 och REL01020 (tidigare REL00234) har summerats ihop). Den sammanlagda mängden uttagen energi under åren 2010–2013 var 1 720 962 MWh (uppgifter för REL00109 och REL01020 (tidigare REL00234) har summerats ihop).

Ei har utifrån ovanstående uppgifter beräknat normnivån för nätförlusterna i nätverksamheten för tillsynsperioden till 3,10 procent i relation till uttagen energi (53 317/1 720 962).

Normnivå för kostnader för överliggande och angränsande nät och kostnader för ersättning till produktionsanläggning, tillsynsperioden 2016–2019

Den sammanlagda kostnaden för överliggande och angränsande nät och kostnader för ersättning till produktionsanläggning under åren 2010–2013 var i 2014 års prisnivå 111 081 823 kronor (uppgifter för REL00109 och REL01020 (tidigare REL00234) har summerats ihop). Den sammanlagda mängden uttagen energi under åren 2010–2013 var i 2014 års prisnivå 1 720 962 MWh (uppgifter för REL00109 och REL01020 (tidigare REL00234) har summerats ihop).

Ei har utifrån ovanstående uppgifter beräknat normnivån för kostnader för överliggande och angränsande nät och kostnader för ersättning till produktionsanläggning i relation till uttagen energi till 64,55 kr/MWh (111 081 823 kr/1 720 962 MWh).