

Normnivåer för kvalitetsindikatorerna avseende tillsynsperioden 2016-2019

Falu Elnät AB, RELO0039

Rapporterade data för 2010-2013 (egen avbrottsnivå) jämförs med medelavbrottsnivån som beräknas enligt bilaga 8. Avbrottsnivå för 2010-2013 för respektive kundkategori och indikator framgår av tabell 1 nedan. Av tabell 2 framgår beslutade normnivåer för tillsynsperioden 2016-2019. SAIDI¹ anges i minuter, SAIFI² anges i styck, CEMI³ anges i procent och T representerar antal kunder per km ledning.

Tabell 1

Kundtyp		2010	2011	2012	2013	Egen avbrottsnivå	Medelavbrottsnivå
Hushåll	SAIDloav	26,0075	104,1885	24,8639	31,4408	46,6252	60,7597
SNI 97000-98200	SAIDlav	6,6327	6,1013	6,0850	1,4051	5,0560	14,7070
Ei 111111	SAIFloav	0,5203	1,2945	0,4620	0,3616	0,6596	0,8958
	SAIFlav	0,1440	0,0686	0,0640	0,0157	0,0731	0,1447
Jordbruk	SAIDloav	41,4231	176,8611	24,6486	41,5455	71,1196	114,0880
SNI 01110-03220	SAIDlav	2,6154	15,1389	0,2162	3,3030	5,3184	31,9071
	SAIFloav	0,9231	2,2500	0,5135	0,5758	1,0656	1,4991
	SAIFlav	0,1538	0,1944	0,0270	0,0303	0,1014	0,2995
Handel och Tjänster	SAIDloav	19,6769	56,5759	22,6144	22,0016	30,2172	45,4148
SNI 45110-82990	SAIDlav	5,6353	5,0498	2,4629	1,0265	3,5436	10,9096
SNI 94111-96090	SAIFloav	0,4516	0,8157	0,5383	0,2490	0,5136	0,7368
	SAIFlav	0,1630	0,0574	0,0325	0,0099	0,0657	0,1053
Industri	SAIDloav	24,6760	91,2323	20,5000	33,1353	42,3859	55,8088
SNI 05100-43999	SAIDlav	4,7019	26,2714	4,3651	14,0351	12,3434	14,8125
	SAIFloav	0,5184	1,1859	0,4694	0,3605	0,6335	0,8250
	SAIFlav	0,1123	0,1171	0,0594	0,0145	0,0758	0,1278
Offentlig verksamhet	SAIDloav	22,5041	102,0318	21,4456	20,5677	41,6373	50,7023

¹ System Average Interruption Duration Index

² System Average Interruption Frequency Index

³ Customers Experiencing Multiple Interruptions, visar andelen kunder som har fyra eller fler avbrott per år.

Kundtyp		2010	2011	2012	2013	Egen avbrottsnivå	Medelavbrottsnivå
SNI 84111-93290	SAIDlav	4,6587	4,9452	2,6667	0,7819	3,2631	12,6286
	SAIFloav	0,4492	1,2476	0,4884	0,2929	0,6195	0,8009
	SAIFlav	0,0924	0,0575	0,0343	0,0129	0,0493	0,1204
Samtliga	CEMI ₄	0,0215	0,1188	0,0044	0,0178	0,0406	
Samtliga	T	9,0374	9,3423	9,5457	9,4949	9,3551	

Ei fastställer normnivåerna för kvaliteten i nätverksamheten för respektive kvalitetsindikator för tillsynsperioden 1 januari 2016–31 december 2019 till följande nivåer:

Tabell 2

Kundtyp		2016	2017	2018	2019
Hushåll	SAIDloav	46,6252	46,6252	46,6252	46,6252
SNI 97000-98200	SAIDlav	5,0560	5,0560	5,0560	5,0560
Ei 111111	SAIFloav	0,6596	0,6596	0,6596	0,6596
	SAIFlav	0,0731	0,0731	0,0731	0,0731
Jordbruk	SAIDloav	71,1196	71,1196	71,1196	71,1196
SNI 01110-03220	SAIDlav	5,3184	5,3184	5,3184	5,3184
	SAIFloav	1,0656	1,0656	1,0656	1,0656
	SAIFlav	0,1014	0,1014	0,1014	0,1014
Handel och Tjänster	SAIDloav	30,2172	30,2172	30,2172	30,2172
SNI 45110-82990	SAIDlav	3,5436	3,5436	3,5436	3,5436
SNI 94111-96090	SAIFloav	0,5136	0,5136	0,5136	0,5136
	SAIFlav	0,0657	0,0657	0,0657	0,0657
Industri	SAIDloav	42,3859	42,3859	42,3859	42,3859
SNI 05100-43999	SAIDlav	12,3434	12,3434	12,3434	12,3434
	SAIFloav	0,6335	0,6335	0,6335	0,6335
	SAIFlav	0,0758	0,0758	0,0758	0,0758
Offentlig verksamhet	SAIDloav	41,6373	41,6373	41,6373	41,6373
SNI 84111-93290	SAIDlav	3,2631	3,2631	3,2631	3,2631
	SAIFloav	0,6195	0,6195	0,6195	0,6195
	SAIFlav	0,0493	0,0493	0,0493	0,0493
Samtliga	CEMI ₄	0,0406	0,0406	0,0406	0,0406