

Normnivåer för kvalitetsindikatorerna avseende tillsynsperioden 2016-2019

Ellevio AB, RER00259

Rapporterade data för 2010-2013 används för att beräkna normnivåer för tillsynsperioden 2016-2019. Ei fastställer normnivåerna för kvaliteten i nätverksamheten för respektive kvalitetsindikator för tillsynsperioden 1 januari 2016–31 december 2019 enligt tabell 1. ILE¹ anges i kWh och ILEffekt² anges i kW.

Tabell 1

Kundtyp		2010	2011	2012	2013	Tillsynsperioden 2016-2019
Hushåll	ILEoav	-	-	-	-	-
SNI 97000-98200	ILEav	-	-	-	-	-
Ei 111111	ILEffektoav	-	-	-	-	-
	ILEffektav	-	-	-	-	-
Jordbruk	ILEoav	-	-	-	-	-
SNI 01110-03220	ILEav	-	-	-	-	-
	ILEffektoav	-	-	-	-	-
	ILEffektav	-	-	-	-	-
Handel och Tjänster	ILEoav	-	0	0	-	0
SNI 45110-82990	ILEav	-	0	0	-	0
SNI 94111-96090	ILEffektoav	-	0	0	-	0
	ILEffektav	-	0	0	-	0
Industri	ILEoav	0	0	0	27245	6811
SNI 05100-43999	ILEav	0	0	0	0	0
	ILEffektoav	0	0	0	60611	15153
	ILEffektav	0	0	0	0	0
Offentlig verksamhet	ILEoav	-	-	-	-	-
SNI 84111-93290	ILEav	-	-	-	-	-
	ILEffektoav	-	-	-	-	-

¹ Icke levererad energi

² Icke levererad effekt

Kundtyp		2010	2011	2012	2013	Tillsynsperioden 2016-2019
	ILEffektav	-	-	-	-	-
Gränspunkt	ILEoav	187055	14820	240874	78526	130319
Ei 222222	ILEav	0	0	0	0	0
	ILEffektoav	89166	49957	158542	175593	118314
	ILEffektav	0	0	0	0	0