

Normnivåer för kvalitetsindikatorerna avseende tillsynsperioden 2016-2019

Ellevio AB, RER00586

Rapporterade data för 2010-2013 används för att beräkna normnivåer för tillsynsperioden 2016-2019. Ei fastställer normnivåerna för kvaliteten i nätverksamheten för respektive kvalitetsindikator för tillsynsperioden 1 januari 2016–31 december 2019 enligt tabell 1. ILE¹ anges i kWh och ILEffekt² anges i kW.

Tabell 1

Kundtyp		2010	2011	2022	2013	Tillsynsperioden 2016-2019
Hushåll	ILEoav	-	-	-	-	-
SNI 97000-98200	ILEav	-	-	-	-	-
Ei 111111	ILEffektoav	-	-	-	-	-
	ILEffektav	-	-	-	-	-
Jordbruk	ILEoav	-	-	-	-	-
SNI 01110-03220	ILEav	-	-	-	-	-
	ILEffektoav	-	-	-	-	-
	ILEffektav	-	-	-	-	-
Handel och Tjänster	ILEoav	951	0	0	0	238
SNI 45110-82990	ILEav	0	0	0	0	0
SNI 94111-96090	ILEffektoav	6958	0	0	0	1739
	ILEffektav	0	0	0	0	0
Industri	ILEoav	16237	1975	22269	18615	14774
SNI 05100-43999	ILEav	1840	0	0	0	460
	ILEffektoav	61562	94724	83664	194601	108638
	ILEffektav	14719	0	0	0	3680
Offentlig verksamhet	ILEoav	-	-	-	-	-
SNI 84111-93290	ILEav	-	-	-	-	-
	ILEffektoav	-	-	-	-	-

¹ Icke levererad energi

² Icke levererad effekt

Kundtyp		2010	2011	2012	2013	Tillsynsperioden 2016-2019
	ILEffektav	-	-	-	-	-
Gränspunkt	ILEoav	205174	288812	228614	121083	210921
Ei 222222	ILEav	1682	0	0	0	420
	ILEffektoav	652467	1275391	649994	778540	839098
	ILEffektav	13454	0	0	0	3363