

Normnivåer för kvalitetsindikatorerna avseende tillsynsperioden 2016-2019

E.ON Elnät Sverige AB, RER00855

Rapporterade data för 2010-2013 används för att beräkna normnivåer för tillsynsperioden 2016-2019. Ei fastställer normnivåerna för kvaliteten i nätverksamheten för respektive kvalitetsindikator för tillsynsperioden 1 januari 2016–31 december 2019 enligt tabell 1. ILE¹ anges i kWh och ILEffekt² anges i kW.

Tabell 1

Kundtyp		2010	2011	2012	2013	Tillsynsperioden 2016-2019
Hushåll	ILEoav	-	-	-	0	0
SNI 97000-98200	ILEav	-	-	-	0	0
Ei 111111	ILEffektoav	-	-	-	0	0
	ILEffektav	-	-	-	0	0
Jordbruk	ILEoav	-	-	-	-	-
SNI 01110-03220	ILEav	-	-	-	-	-
	ILEffektoav	-	-	-	-	-
	ILEffektav	-	-	-	-	-
Handel och Tjänster	ILEoav	119	3310	0	4070	1875
SNI 45110-82990	ILEav	0	0	0	0	0
SNI 94111-96090	ILEffektoav	3832	31444	0	96771	33012
	ILEffektav	0	0	0	0	0
Industri	ILEoav	61054	128017	67719	63365	80038
SNI 05100-43999	ILEav	0	0	0	0	0
	ILEffektoav	45843	134561	74846	289150	136100
	ILEffektav	0	0	0	0	0
Offentlig verksamhet	ILEoav	0	0	525	0	131
SNI 84111-93290	ILEav	0	0	0	0	0
	ILEffektoav	0	9629	7056	4646	5333

¹ Icke levererad energi

² Icke levererad effekt

Kundtyp		2010	2011	2012	2013	Tillsynsperioden 2016-2019
	ILEffektav	0	0	0	0	0
Gränspunkt	ILEoav	602000	363802	481855	575910	505892
Ei 222222	ILEav	0	0	0	0	0
	ILEffektoav	1382659	1324095	1699111	1836104	1560492
	ILEffektav	0	0	0	0	0