

Normnivåer för kvalitetsindikatorerna avseende tillsynsperioden 2016–2019

Vattenfall Eldistribution AB, RER01011

Rapporterade data för 2010–2013 används för att beräkna normnivåer för tillsynsperioden 2016–2019. Normnivåerna för RER01011 är beräknade utifrån data för RER00906 och RER00533. Ei fastställer normnivåerna för kvaliteten i nätverksamheten för respektive kvalitetsindikator för tillsynsperioden 1 januari 2016–31 december 2019 enligt tabell 1. ILE¹ anges i kWh och ILEffekt² anges i kW.

Tabell 1

Kundtyp		2010	2011	2012	2013	Tillsynsperioden 2016-2019
Hushåll	ILEoav	-	-	-	-	-
SNI 97000-98200	ILEav	-	-	-	-	-
Ei 111111	ILEffektoav	-	-	-	-	-
	ILEffektav	-	-	-	-	-
Jordbruk	ILEoav	-	-	-	-	-
SNI 01110-03220	ILEav	-	-	-	-	-
	ILEffektoav	-	-	-	-	-
	ILEffektav	-	-	-	-	-
Handel och Tjänster	ILEoav	184431	27417	34691	610470	214252
	ILEav	51	0	280	24499	6208
SNI 94111-96090	ILEffektoav	221683	45862	24543	111090	100795
	ILEffektav	1021	0	3730	19256	6002
Industri	ILEoav	326232	356721	60067	190458	233370
	ILEav	113465	0	68349	311823	123409
	ILEffektoav	1140861	1218452	373444	612554	836328
	ILEffektav	120573	0	104228	51704	69126
Offentlig verksamhet	ILEoav	-	-	4419	309	2364
	SNI 84111-93290	ILEav	-	-	0	0

¹ Icke levererad energi

² Icke levererad effekt

Kundtyp		2010	2011	2012	2013	Tillsynsperioden 2016-2019
	ILEffektoav	-	-	16993	1090	9042
	ILEffektav	-	-	0	0	0
Gränspunkt	ILEoav	1419496	918311	1228157	821682	1096912
Ei 222222	ILEav	114196	26113	81328	151111	93187
	ILEffektoav	3600015	3116133	1975936	2086325	2694602
	ILEffektav	76801	4762	55837	71527	52232