

Normnivåer

Vattenfall Eldistribution AB Regionnät, RER01011

Normnivå för nätförluster, tillsynsperioden 2016–2019

Den sammanlagda mängden nätförluster under åren 2010–2013 var 3 688 093 MWh (uppgifter för RER00533 och RER00906 har summerats ihop). Den sammanlagda mängden uttagen energi under åren 2010–2013 var 284 345 134 MWh (uppgifter för RER00533 och RER00906 har summerats ihop).

Ei har utifrån ovanstående uppgifter beräknat normnivån för nätförlusterna i nätverksamheten för tillsynsperioden till 1,30 procent i relation till uttagen energi (3 688 093/284 345 134).

Normnivå för kostnader för överliggande och angränsande nät och kostnader för ersättning till produktionsanläggning, tillsynsperioden 2016–2019

Den sammanlagda kostnaden för överliggande och angränsande nät och kostnader för ersättning till produktionsanläggning under åren 2010–2013 var i 2014 års prisnivå 6 886 498 170 kronor (uppgifter för RER00533 och RER00906 har summerats ihop). Den sammanlagda mängden uttagen energi under åren 2010–2013 var i 2014 års prisnivå 284 345 134 MWh (uppgifter för RER00533 och RER00906 har summerats ihop).

Ei har utifrån ovanstående uppgifter beräknat normnivån för kostnader för överliggande och angränsande nät och kostnader för ersättning till produktionsanläggning i relation till uttagen energi till 24,22 kr/MWh (6 886 498 170 kr/284 345 134 MWh).