**Bilaga 1.b.1** tillhör kompletteringen av ansökan (februari 2019) för förlängd koncession av 220 kV-ledning mellan Finnslätten och Överby

Bostäder inom 150 m från koncessionsledningens mittfas

| Lätta ledningar | Årsmedelström | Ägare | spänningsnivå |
|---|---|---|---|
| RL6 S4 | 338 A | Svk | 220 kV |
| KL12 S2 | 569 A | Svk | 220 kV |
| RL6 S5 | 560 A | Svk | 220 kV |
| CL11 S3-5 | 608 A | Svk | 400 kV |
| CL11 S6-7 | 740 A | Svk | 400 kV |
| KL12 S2 | 569 A | Svk | 220 kV |
| KL12 S3-4 | 447 A | Svk | 220 kV |

| Stolp nbr | Kraftledningslittera koncessionsledning | Kommun | Fastighetsbeteckning | Totalt magnetfält (µT) | Bostadens avstånd till koncessionsledningens mittfas (m) | Magnetfält endast koncessionsledning (µT) | Kraftledningenslittera parallell ledning 1 | Avstånd till koncessionsledningens mittfas (m) | Magnetfält endast parallell ledning 1 (µT) | Kraftledningenslittera parallell ledning 2 | Avstånd till koncessionsledningens mittfas (m) | Magnetfält endast parallell ledning 2 (µT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | RL6 S4 | VÄSTERÅS | INGEBERGA 2:2>1 | 0,11 | 90 | 0,11 | | | | | | |
| 25 | RL6 S4 | VÄSTERÅS | INGEBERGA 2:18>1 | 0,07 | 112 | 0,07 | | | | | | |
| 25 | RL6 S4 | VÄSTERÅS | INGEBERGA 2:2>1 | 0,07 | 110 | 0,07 | | | | | | |
| 26 | RL6 S4 | VÄSTERÅS | INGEBERGA 2:9>1 | 1,96 | 21 | 1,96 | | | | | | |
| 26 | RL6 S4 | VÄSTERÅS | INGEBERGA 2:7>1 | 0,23 | 61 | 0,23 | | | | | | |
| 26 | RL6 S4 | VÄSTERÅS | INGEBERGA 2:9>1 | 0,99 | 30 | 0,99 | | | | | | |
| 26 | RL6 S4 | VÄSTERÅS | INGEBERGA 2:8>1 | 2,95 | 17 | 2,95 | | | | | | |
| 26 | RL6 S4 | VÄSTERÅS | INGEBERGA 2:6>1 | 0,08 | 100 | 0,08 | | | | | | |
| 26 | RL6 S4 | VÄSTERÅS | INGEBERGA 2:10>1 | 1,16 | 27 | 1,16 | | | | | | |
| 34 | RL6 S4 | VÄSTERÅS | BJÖRKSTA-TOMTA 1:6>1 | 0,06 | 122 | 0,06 | | | | | | |
| 34 | RL6 S4 | VÄSTERÅS | BJÖRKSTA-TOMTA 1:6>1 | 0,06 | 114 | 0,06 | | | | | | |
| 40 | RL6 S4 | VÄSTERÅS | FRÖGÄRDE 4:1>1 | 0,06 | 117 | 0,06 | | | | | | |
| 42 | RL6 S4 | VÄSTERÅS | FRÖGÄRDE 4:1>1 | 0,05 | 126 | 0,05 | | | | | | |
| 43 | RL6 S4 | VÄSTERÅS | GRÄNVAD 1:1>1 | 0,12 | 86 | 0,12 | | | | | | |
| 43 | RL6 S4 | VÄSTERÅS | ÖVERSTA 2:7>1 | 0,23 | 61 | 0,23 | | | | | | |
| 44 | RL6 S4 | VÄSTERÅS | ÖVERSTA 2:9>1 | 0,21 | 63 | 0,21 | | | | | | |
| 45 | RL6 S4 | VÄSTERÅS | ÖVERSTA 4:3>1 | 0,09 | 97 | 0,09 | | | | | | |
| 48 | RL6 S4 | VÄSTERÅS | ÖVERSTA 4:1>1 | 0,04 | 147 | 0,04 | | | | | | |
| 51 | RL6 S4 | VÄSTERÅS | BJÖRKSTA-LUNDBY 2:13>1 | 0,21 | 64 | 0,21 | | | | | | |
| 51 | RL6 S4 | VÄSTERÅS | BJÖRKSTA-LUNDBY 2:11>1 | 0,62 | 37 | 0,62 | | | | | | |
| 58 | RL6 S4 | ENKÖPING | BREDS-SKÅLBY 6:2>1 | 0,32 | 52 | 0,32 | | | | | | |
| 62 | RL6 S4 | ENKÖPING | EDSBERGA 3:1>1 | 0,09 | 96 | 0,09 | | | | | | |
| 62 | RL6 S4 | ENKÖPING | EDSBERGA 7:2>1 | 0,05 | 125 | 0,05 | | | | | | |
| 71 | RL6 S4 | ENKÖPING | TORGESTA 3:3>1 | 0,08 | 102 | 0,08 | | | | | | |
| 78 | RL6 S4 | ENKÖPING | SPARRSÄTRA-SÖDERBY 3:1>1 | 0,08 | 105 | 0,08 | | | | | | |
| 78 | RL6 S4 | ENKÖPING | SPARRSÄTRA SOLDATTORP 1:1>1 | 0,19 | 67 | 0,19 | | | | | | |
| 78 | RL6 S4 | ENKÖPING | SPARRSÄTRA SOLDATTORP 1:2>1 | 0,07 | 112 | 0,07 | | | | | | |
| 87 | RL6 S4 | ENKÖPING | BENALA 4:2>1 | 0,12 | 95 | 0,12 | | | | | | |
| 87 | RL6 S4 | ENKÖPING | BENALA 4:5>1 | 0,51 | 46 | 0,51 | | | | | | |
| 92 | RL6 S4 | ENKÖPING | VÅRFRUKYRKA-VIGGEBY 3:7>1 | 0,05 | 127 | 0,05 | | | | | | |
| 92 | RL6 S4 | ENKÖPING | VÅRFRUKYRKA-VIGGEBY 2:6>1 | 0,16 | 73 | 0,16 | | | | | | |
| 93 | RL6 S4 | ENKÖPING | VÅRFRUKYRKA-VIGGEBY 2:7>1 | 0,05 | 126 | 0,05 | | | | | | |
| 93 | RL6 S4 | ENKÖPING | VÅRFRUKYRKA-VIGGEBY 2:7>1 | 0,06 | 115 | 0,06 | | | | | | |
| 93 | RL6 S4 | ENKÖPING | VÅRFRUKYRKA-VIGGEBY 2:8>1 | 0,06 | 122 | 0,06 | | | | | | |
| 93 | RL6 S4 | ENKÖPING | VÅRFRUKYRKA-VIGGEBY 2:7>1 | 0,04 | 149 | 0,04 | | | | | | |
| 100 | RL6 S4 | ENKÖPING | NORRBY 3:1>2 | 0,07 | 107 | 0,07 | | | | | | |
| 100 | RL6 S4 | ENKÖPING | NORRBY 3:1>2 | 0,08 | 105 | 0,08 | | | | | | |
| 100 | RL6 S4 | ENKÖPING | NORRBY 3:2>1 | 0,10 | 94 | 0,10 | | | | | | |
| 100 | RL6 S4 | ENKÖPING | NORRBY 3:2>1 | 0,13 | 81 | 0,13 | | | | | | |
| 100 | RL6 S4 | ENKÖPING | NORRBY 3:1>2 | 0,05 | 131 | 0,05 | | | | | | |
| 108 | RL6 S4 | ENKÖPING | VÅRFRUKYRKA-ÅL 1:4>2 | 0,12 | 85 | 0,12 | | | | | | |
| 108 | RL6 S4 | ENKÖPING | VÅRFRUKYRKA-ÅL 1:4>2 | 0,04 | 146 | 0,04 | | | | | | |
| 109 | RL6 S4 | ENKÖPING | VÅRFRUKYRKA-ÅL 1:10>1 | 0,14 | 77 | 0,14 | | | | | | |
| 109 | RL6 S4 | ENKÖPING | VÅRFRUKYRKA-ÅL 1:11>1 | 0,07 | 112 | 0,07 | | | | | | |
| 115 | RL6 S4 | ENKÖPING | LÅNGTORA 11:2>1 | 0,05 | 133 | 0,05 | | | | | | |
| 120 | RL6 S4 | ENKÖPING | LÅNGTORA-HÖGBY 1:12>1 | 0,12 | 83 | 0,12 | | | | | | |
| 120 | RL6 S4 | ENKÖPING | LÅNGTORA-HÖGBY 1:12>1 | 0,16 | 74 | 0,16 | | | | | | |
| 133 | RL6 S4 | ENKÖPING | VILLSBERGA 13:1>1 | 0,85 | 32 | 0,85 | | | | | | |
| 133 | RL6 S4 | ENKÖPING | BISKOPSKULLA-SÖDERBY 1:3>1 | 0,06 | 115 | 0,06 | | | | | | |
| 137 | RL6 S4 | ENKÖPING | HORMESTA 1:6>1 | 0,06 | 123 | 0,06 | | | | | | |
| 137 | RL6 S4 | ENKÖPING | VILLSBERGA 1:12>1 | 1,33 | 26 | 1,33 | | | | | | |
| 140 | RL6 S4 | ENKÖPING | BISKOPSKULLA-HÖGSTENA 7:2>1 | 0,74 | 62 | 0,16 | KL12 S2 | 14 | 0,71 | | | |
| 140 | RL6 S4 | ENKÖPING | BISKOPSKULLA-HÖGSTENA 6:2>1 | 0,13 | 129 | 0,04 | KL12 S2 | 15 | 0,12 | | | |
| 140 | RL6 S4 | ENKÖPING | BISKOPSKULLA-HÖGSTENA 6:1>1 | 0,73 | 64 | 0,15 | KL12 S2 | 16 | 0,69 | | | |
| 142 | RL6 S4 | ENKÖPING | HAMRA 1:11>1 | 0,21 | 103 | 0,06 | KL12 S2 | 14 | 0,20 | | | |
| 142 | RL6 S4 | ENKÖPING | HAMRA 1:12>1 | 0,60 | 67 | 0,14 | KL12 S2 | 14 | 0,57 | | | |
| 142 | RL6 S4 | ENKÖPING | HAMRA 1:10>1 | 8,19 | 29 | 0,64 | KL12 S2 | 15 | 8,30 | | | |
| 142 | RL6 S4 | ENKÖPING | HAMRA 1:9>1 | 0,72 | 63 | 0,16 | KL12 S2 | 15 | 0,69 | | | |
| 142 | RL6 S4 | ENKÖPING | HAMRA 1:8>1 | 0,30 | 90 | 0,08 | KL12 S2 | 15 | 0,28 | | | |
| 142 | RL6 S4 | ENKÖPING | HAMRA 1:13>1 | 4,63 | 34 | 0,50 | KL12 S2 | 14 | 4,61 | | | |
| 142 | RL6 S4 | ENKÖPING | HAMRA 1:7>1 | 0,20 | 108 | 0,05 | KL12 S2 | 16 | 0,19 | | | |
| 142 | RL6 S4 | ENKÖPING | HAMRA 1:15>1 | 0,41 | 79 | 0,10 | KL12 S2 | 15 | 0,39 | | | |
| 142 | RL6 S4 | ENKÖPING | HAMRA 1:14>1 | 2,40 | 41 | 0,35 | KL12 S2 | 15 | 2,35 | | | |
| 3 | RL6 S5 | ENKÖPING | KVEK 2:3>1 | 0,30 | 144 | 0,09 | CL11 S3-5 | 32 | 0,07 | CL11 S6-7 | 3 | 0,13 |
| 3 | RL6 S5 | ENKÖPING | KVEK 2:39>1 | 0,36 | 124 | 0,13 | CL11 S3-5 | 44 | 0,08 | CL11 S6-7 | 15 | 0,15 |
| 4 | RL6 S5 | ENKÖPING | KVEK 1:44>1 | 1,06 | 126 | 0,12 | CL11 S3-5 | 32 | 0,27 | CL11 S6-7 | 61 | 0,68 |
| 4 | RL6 S5 | ENKÖPING | KVEK 2:36>1 | 0,40 | 136 | 0,11 | CL11 S3-5 | 14 | 0,10 | CL11 S6-7 | 15 | 0,19 |
| 4 | RL6 S5 | ENKÖPING | KVEK 1:16>1 | 1,08 | 125 | 0,12 | CL11 S3-5 | 32 | 0,27 | CL11 S6-7 | 60 | 0,69 |
| 5 | RL6 S5 | ENKÖPING | FRÖSLUNDA 3:18>1 | 0,72 | 141 | 0,10 | CL11 S3-5 | 33 | 0,20 | CL11 S6-7 | 59 | 0,42 |
| 10 | RL6 S5 | ENKÖPING | VARSTA 8:1>1 | 6,95 | 104 | 0,20 | CL11 S3-5 | 41 | 0,60 | CL11 S6-7 | 81 | 6,24 |
| 14 | RL6 S5 | ENKÖPING | GIRESTA-MELLANBO 1:1>1 | 2,60 | 54 | 0,77 | CL11 S3-5 | 96 | 1,34 | CL11 S6-7 | 125 | 0,56 |
| 24 | RL6 S5 | ENKÖPING | TUNA 3:3>1 | 3,91 | 90 | 0,27 | CL11 S3-5 | 29 | 0,65 | CL11 S6-7 | 58 | 3,02 |
| 24 | RL6 S5 | ENKÖPING | TUNA 3:3>1 | 1,71 | 108 | 0,18 | CL11 S3-5 | 29 | 0,38 | CL11 S6-7 | 58 | 1,15 |
| 27 | RL6 S5 | ENKÖPING | HJÄLSTA-ÖSTERSTA 1:8>1 | 0,91 | 132 | 0,16 | CL11 S3-5 | 31 | 0,23 | CL11 S6-7 | 58 | 0,52 |
| 28 | RL6 S5 | ENKÖPING | HJÄLSTA-ÖR 1:4>1 | 2,36 | 101 | 0,21 | CL11 S3-5 | 31 | 0,49 | CL11 S6-7 | 58 | 1,66 |
| 0032B | RL6 S5 | ENKÖPING | VÅNGSTA 2:1>1 | 2,70 | 99 | 0,22 | CL11 S3-5 | 31 | 0,52 | CL11 S6-7 | 60 | 1,98 |
| 0032B | RL6 S5 | ENKÖPING | VÅNGSTA 2:2>1 | 0,91 | 131 | 0,13 | CL11 S3-5 | 30 | 0,23 | CL11 S6-7 | 59 | 0,56 |
| 33 | RL6 S5 | ENKÖPING | VETTESTA 2:7>1 | 0,95 | 142 | 0,11 | CL11 S3-5 | 39 | 0,22 | CL11 S6-7 | 74 | 0,62 |
| 35 | RL6 S5 | ENKÖPING | HJÄLSTA-ENEBY 1:7>1 | 0,87 | 51 | 0,87 | | | | | | |
| 36 | RL6 S5 | ENKÖPING | HJÄLSTA-ENEBY 3:4>1 | 0,15 | 114 | 0,15 | | | | | | |
| 39 | RL6 S5 | ENKÖPING | TIL 9:3>1 | 0,11 | 131 | 0,11 | | | | | | |
| 43 | RL6 S5 | ENKÖPING | BÅLSUNDA 2:5>1 | 0,15 | 113 | 0,15 | | | | | | |
| 43 | RL6 S5 | ENKÖPING | BÅLSUNDA 8:1>1 | 0,10 | 141 | 0,10 | | | | | | |
| 44 | RL6 S5 | HÅBO | SOTKROGEN 1:1>1 | 1,12 | 43 | 1,07 | | | | | | |
| 44 | RL6 S5 | HÅBO | SOTKROGEN 1:2>1 | 0,47 | 69 | 0,42 | | | | | | |
| 44 | RL6 S5 | HÅBO | SKRIKJÄDRA 4:1>1 | 0,75 | 54 | 0,69 | | | | | | |
| 46 | RL6 S5 | HÅBO | KATRINEDAL 3:55>1 | 2,37 | 135 | 0,08 | | | | | | |
| 46 | RL6 S5 | HÅBO | KATRINEDAL 3:23>1 | 2,79 | 46 | 0,75 | | | | | | |
| 47 | RL6 S5 | HÅBO | KATRINEDAL 3:80>1 | 3,08 | 97 | 0,16 | | | | | | |
| 47 | RL6 S5 | HÅBO | KATRINEDAL 4:6>1 | 3,34 | 49 | 0,66 | | | | | | |
| 48 | RL6 S5 | HÅBO | KATRINEDAL 4:3>1 | 3,02 | 142 | 0,08 | | | | | | |
| 48 | RL6 S5 | HÅBO | KATRINEDAL 4:5>1 | 3,23 | 59 | 0,45 | | | | | | |
| 48 | RL6 S5 | HÅBO | KATRINEDAL 3:10>1 | 3,01 | 142 | 0,08 | | | | | | |
| 48 | RL6 S5 | HÅBO | KATRINEDAL 4:3>1 | 3,02 | 144 | 0,08 | | | | | | |
| 75 | RL6 S5 | UPPLANDS-BRO | NORRÄNGE 1:20>1 | 0,47 | 65 | 0,47 | | | | | | |
| 76 | RL6 S5 | UPPLANDS-BRO | NORRÄNGE 1:2>1 | 1,57 | 32 | 1,57 | | | | | | |
| 83 | RL6 S5 | UPPLANDS-BRO | TJUSTA 2:19>1 | 0,23 | 91 | 0,23 | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| KL12 S2 | 124 | 0,10 |
| KL12 S2 | 128 | 0,10 |
| KL12 S2 | 118 | 0,11 |
| KL12 S2 | 27 | 2,32 |
| KL12 S2 | 26 | 2,40 |
| KL12 S2 | 24 | 3,00 |
| KL12 S2 | 24 | 3,01 |
| KL12 S2 | 24 | 2,98 |
| KL12 S2 | 24 | 3,01 |
| KL12 S2 | 24 | 2,97 |
| KL12 S2 | 24 | 2,98 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 83 | RL6 SS | UPPLANDS-BRO | TJUSTA 2:18>1 | 0,23 | 93 | 0,23 | | | | | | | |
| | 83 | RL6 SS | UPPLANDS-BRO | TJUSTA 2:17>1 | 0,21 | 96 | 0,21 | | | | | | | |
| | 83 | RL6 SS | UPPLANDS-BRO | TJUSTA 2:16>1 | 0,21 | 97 | 0,21 | | | | | | | |
| | 83 | RL6 SS | UPPLANDS-BRO | TJUSTA 2:15>1 | 0,21 | 97 | 0,21 | | | | | | | |
| | 87 | RL6 SS | UPPLANDS-BRO | TIBBLE-ÖNSTA 4:1>1 | 0,14 | 117 | 0,14 | | | | | | | |
| | 88 | RL6 SS | UPPLANDS-BRO | TIBBLE-ÖNSTA 4:1>1 | 0,13 | 124 | 0,13 | | | | | | | |
| | 89 | RL6 SS | UPPLANDS-BRO | TIBBLE-ÅLSTA 6:2>1 | 0,57 | 61 | 0,54 | | | | | | KL12 S3-4 | 133 | 0,07 |
| | 89 | RL6 SS | UPPLANDS-BRO | TIBBLE-ÅLSTA 6:27>1 | 0,29 | 87 | 0,26 | | | | | | KL12 S3-4 | 140 | 0,06 |
| | 89 | RL6 SS | UPPLANDS-BRO | TIBBLE-ÅLSTA 1:7>1 | 0,18 | 116 | 0,15 | | | | | | KL12 S3-4 | 144 | 0,06 |
| | 89 | RL6 SS | UPPLANDS-BRO | TIBBLE-ÅLSTA 6:29>1 | 0,28 | 89 | 0,25 | | | | | | KL12 S3-4 | 147 | 0,06 |
| | 89 | RL6 SS | UPPLANDS-BRO | TIBBLE-ÅLSTA 6:28>1 | 1,02 | 45 | 0,99 | | | | | | KL12 S3-4 | 140 | 0,06 |
| | 89 | RL6 SS | UPPLANDS-BRO | TIBBLE-ÅLSTA 1:7>1 | 0,14 | 137 | 0,10 | | | | | | KL12 S3-4 | 145 | 0,06 |
| | 90 | RL6 SS | UPPLANDS-BRO | TIBBLE-ÅLSTA 6:3>1 | 0,77 | 52 | 0,73 | | | | | | KL12 S3-4 | 130 | 0,07 |
| | 90 | RL6 SS | UPPLANDS-BRO | TIBBLE KYRKBY 4:23>1 | 0,75 | 54 | 0,68 | | | | | | KL12 S3-4 | 93 | 0,14 |
| | 90 | RL6 SS | UPPLANDS-BRO | TIBBLE-ÅLSTA 6:26>1 | 0,24 | 104 | 0,18 | | | | | | KL12 S3-4 | 113 | 0,10 |
| | 90 | RL6 SS | UPPLANDS-BRO | TIBBLE-ÅLSTA 6:4>1 | 0,58 | 61 | 0,54 | | | | | | KL12 S3-4 | 123 | 0,08 |
| | 90 | RL6 SS | UPPLANDS-BRO | TIBBLE-ÅLSTA 6:24>1 | 0,17 | 145 | 0,09 | | | | | | KL12 S3-4 | 112 | 0,10 |
| | 90 | RL6 SS | UPPLANDS-BRO | TIBBLE-ÅLSTA 6:5>1 | 0,85 | 50 | 0,81 | | | | | | KL12 S3-4 | 111 | 0,10 |
| | 90 | RL6 SS | UPPLANDS-BRO | TIBBLE-ÅLSTA 6:25>1 | 0,19 | 131 | 0,11 | | | | | | KL12 S3-4 | 108 | 0,11 |
| | 90 | RL6 SS | UPPLANDS-BRO | TIBBLE-ÅLSTA 6:31>1 | 0,82 | 51 | 0,78 | | | | | | KL12 S3-4 | 116 | 0,09 |
| | 90 | RL6 SS | UPPLANDS-BRO | TIBBLE KYRKBY 4:23>1 | 0,44 | 74 | 0,36 | | | | | | KL12 S3-4 | 96 | 0,14 |
| | 90 | RL6 SS | UPPLANDS-BRO | TIBBLE KYRKBY 4:3>1 | 0,27 | 108 | 0,17 | | | | | | KL12 S3-4 | 93 | 0,14 |
| | 90 | RL6 SS | UPPLANDS-BRO | TIBBLE KYRKBY 4:3>1 | 0,27 | 123 | 0,13 | | | | | | KL12 S3-4 | 84 | 0,18 |
| | 90 | RL6 SS | UPPLANDS-BRO | TIBBLE KYRKBY 4:3>1 | 0,28 | 114 | 0,15 | | | | | | KL12 S3-4 | 84 | 0,18 |
| | 90 | RL6 SS | UPPLANDS-BRO | TIBBLE-ÅLSTA 6:12>1 | 0,15 | 140 | 0,10 | | | | | | KL12 S3-4 | 128 | 0,08 |
| | 90 | RL6 SS | UPPLANDS-BRO | TIBBLE KYRKBY 4:3>1 | 0,24 | 127 | 0,12 | | | | | | KL12 S3-4 | 88 | 0,16 |
| | 91 | RL6 SS | UPPLANDS-BRO | TIBBLE KYRKBY 4:5>1 | 0,43 | 125 | 0,15 | | | | | | KL12 S3-4 | 61 | 0,34 |
| | 91 | RL6 SS | UPPLANDS-BRO | TIBBLE-ÅLSTA 3:2>1 | 1,75 | 41 | 1,45 | | | | | | KL12 S3-4 | 47 | 0,57 |
| | 93 | RL6 SS | UPPLANDS-BRO | TIBBLE KYRKBY 1:22>1 | 0,63 | 103 | 0,15 | | | | | | KL12 S3-4 | 48 | 0,54 |
| | 105 | RL6 SS | UPPLANDS-BRO | LÖVSTA 1:33>1 | 0,73 | 84 | 0,25 | | | | | | KL12 S3-4 | 51 | 0,49 |
| | 106 | RL6 SS | UPPLANDS-BRO | LÖVSTA 1:35>1 | 0,55 | 135 | 0,07 | | | | | | KL12 S3-4 | 51 | 0,48 |
| | 106 | RL6 SS | UPPLANDS-BRO | LÖVSTA 1:34>1 | 0,58 | 116 | 0,10 | | | | | | KL12 S3-4 | 51 | 0,48 |
| 0117E | | RL6 SS | UPPLANDS-BRO | GRANHAMMAR 7:1>1 | 0,44 | 104 | 0,12 | | | | | | KL12 S3-4 | 50 | 0,50 |
| 0117F | | RL6 SS | UPPLANDS-BRO | VÄSTRA RYDS PRÄSTGÅRD 2:3>1 | 0,40 | 66 | 0,30 | | | | | | KL12 S3-4 | 51 | 0,49 |
| 0117D | | RL6 SS | UPPLANDS-BRO | GRANHAMMAR 6:43>1 | 0,46 | 148 | 0,06 | | | | | | KL12 S3-4 | 51 | 0,49 |
| 0117E | | RL6 SS | UPPLANDS-BRO | GRANHAMMAR 7:2>1 | 0,41 | 73 | 0,24 | | | | | | KL12 S3-4 | 50 | 0,50 |
| 0117I | | RL6 SS | UPPLANDS-BRO | GRANHAMMAR 2:5>1 | 0,37 | 146 | 0,09 | | | | | | KL12 S3-4 | 55 | 0,42 |
| 0117C | | RL6 SS | UPPLANDS-BRO | GRANHAMMAR 2:5>1 | 1,17 | 39 | 1,37 | | | | | | KL12 S3-4 | 54 | 0,44 |
| 0117C | | RL6 SS | UPPLANDS-BRO | GRANHAMMAR 2:5>1 | 0,35 | 87 | 0,26 | | | | | | KL12 S3-4 | 54 | 0,44 |
| 0117C | | RL6 SS | UPPLANDS-BRO | GRANHAMMAR 2:5>1 | 0,43 | 62 | 0,51 | | | | | | KL12 S3-4 | 54 | 0,44 |
| 0117D | | RL6 SS | UPPLANDS-BRO | GRANHAMMAR 6:39>1 | 0,44 | 115 | 0,10 | | | | | | KL12 S3-4 | 51 | 0,49 |
| | 128 | RL6 SS | UPPLANDS VÄSBY | TÖRNDAL 1:25>1 | 0,55 | 69 | 0,43 | | | | | | KL12 S3-4 | 43 | 0,68 |
| | 128 | RL6 SS | UPPLANDS VÄSBY | TÖRNDAL 1:26>1 | 0,57 | 66 | 0,48 | | | | | | KL12 S3-4 | 43 | 0,70 |
| | 128 | RL6 SS | UPPLANDS VÄSBY | TÖRNDAL 1:25>1 | 0,56 | 90 | 0,25 | | | | | | KL12 S3-4 | 43 | 0,67 |
| | 128 | RL6 SS | UPPLANDS VÄSBY | TÖRNDAL 1:24>1 | 3,22 | 26 | 3,52 | | | | | | KL12 S3-4 | 43 | 0,69 |
| | 128 | RL6 SS | UPPLANDS VÄSBY | TÖRNDAL 1:24>1 | 5,71 | 20 | 5,95 | | | | | | KL12 S3-4 | 43 | 0,68 |
| | 130 | RL6 SS | UPPLANDS VÄSBY | TÖRNDAL 1:1>1 | 0,56 | 144 | 0,07 | | | | | | KL12 S3-4 | 46 | 0,60 |
| | 130 | RL6 SS | UPPLANDS VÄSBY | TÖRNDAL 1:3>1 | 0,50 | 81 | 0,24 | | | | | | KL12 S3-4 | 46 | 0,60 |
| | 130 | RL6 SS | UPPLANDS VÄSBY | TÖRNDAL 1:5>1 | 0,55 | 125 | 0,10 | | | | | | KL12 S3-4 | 46 | 0,60 |
| | 130 | RL6 SS | UPPLANDS VÄSBY | TÖRNDAL 1:4>1 | 0,52 | 97 | 0,17 | | | | | | KL12 S3-4 | 46 | 0,60 |
| | 130 | RL6 SS | UPPLANDS VÄSBY | TÖRNDAL 1:21>1 | 0,54 | 121 | 0,11 | | | | | | KL12 S3-4 | 46 | 0,60 |
| | 130 | RL6 SS | UPPLANDS VÄSBY | TÖRNDAL 1:2>1 | 0,50 | 81 | 0,24 | | | | | | KL12 S3-4 | 46 | 0,60 |
| | 130 | RL6 SS | UPPLANDS VÄSBY | TÖRNDAL 1:3>1 | 0,52 | 100 | 0,16 | | | | | | KL12 S3-4 | 46 | 0,60 |
| | 130 | RL6 SS | UPPLANDS VÄSBY | TÖRNDAL 1:6>1 | 0,56 | 145 | 0,07 | | | | | | KL12 S3-4 | 46 | 0,60 |
| | 132 | RL6 SS | UPPLANDS VÄSBY | EDSBY 3:3>1 | 12,16 | 12 | 12,11 | | | | | | KL12 S3-4 | 46 | 0,60 |
| | 138 | RL6 SS | UPPLANDS VÄSBY | VÄLLSTA 1:2>1 | 0,44 | 80 | 0,30 | | | | | | KL12 S3-4 | 48 | 0,54 |
| | 142 | RL6 SS | UPPLANDS VÄSBY | VÄLLSTA 1:3>1 | 0,14 | 118 | 0,14 | | | | | | | | |
| | 142 | RL6 SS | UPPLANDS VÄSBY | VÄLLSTA 1:3>1 | 0,17 | 106 | 0,17 | | | | | | | | |