

Vår referens

[Redacted]

Telefon

[Redacted]

E-post

remisser@oresundskraft.se

Ansökan om ändring av nätkoncession för linje enligt ellagen (1997:857) för 2x145 kV markkabelanslutning från "A" till Hyllinge, Åstorps kommun, Skåne län

Ansökan

Öresundskraft AB (Öresundskraft) planerar att markkabelförlägga del av befintlig 2x145 kV luftledning mellan Mörarp och Höganäs (anläggningsnummer 205CU), på sträckan från "A" till Hyllinge, Åstorps kommun, Skåne län (se Bilaga 1 – Koncessionskarta). I samband med detta avses den befintliga luftledningen raderas på motsvarande sträcka.

Motiv

Syftet med den planerade åtgärden är att möjliggöra detaljplanering av ett område sydost om Hyllinge tätort. Befintlig luftledning kommer i konflikt med exploateringsplanerna, vilka främst avser bostäder. Initiativ till flytt och markkabelförläggning av befintlig luftledning har tagits av exploatören.

Ledningssträckning och utförande

Planerad ledningssträckning utgår från befintlig luftledning mot Höganäs och löper längs med befintlig vägstruktur fram till transformatorstationen Hyllinge. Ledningen avses utföras som ett dubbelt 145 kV markförlagt kabelförband och ersätter befintlig luftledning på en sträcka av cirka 850 m. Ledningssträckningen framgår av Bilaga 1 - Koncessionskarta.

Tekniska data för ledningen redovisas i Bilaga 2 – Miljökonsekvensbeskrivning.

Samråd

Ett samråd har genomförts i enlighet med bestämmelserna i 6 kap. miljöbalken (1998:808). Ett skriftligt samrådsunderlag har tillsänts länsstyrelse, tillsynsmyndighet, kända innehavare av infrastruktur samt ägare till fastigheter inom och i anslutning till de alternativ som utretts. Samrådsprocessen beskrivs mer ingående i den samrådsredogörelse som ingår i Bilaga 2 - Miljökonsekvensbeskrivning. Länsstyrelsen i Skåne län beslutade den 12:e april 2022 att verksamheten inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsens beslut ingår också som bilaga till miljökonsekvensbeskrivningen i Bilaga 2 – Miljökonsekvensbeskrivning.

Miljökonsekvensbeskrivning

De miljöeffekter som verksamheten bedöms medföra beskrivs i Bilaga 2 - Miljökonsekvensbeskrivning. Där beskrivs bland annat verksamhetens syfte, lokalisering och utformning. Den planerade ledningen bedöms inte ge upphov till några betydande miljökonsekvenser.

Berörda fastigheter och rättighetshavare

Sökt sträckning berör fastigheten [redacted] och [redacted]. Ägare till fastigheten redovisas i [redacted].

[redacted]

Ärendet samt allmänna villkor

Öresundskraft AB (Öresundskraft) ansöker härmed om ändring av nätkoncession för linje för att markkabelförlägga del av befintlig luftledning mellan Mörarp och Höganäs (anläggningsnummer 205CU) från avgreningspunkten ("A") in till Hyllinge, Åstorps kommun, Skåne län (se Bilaga 1 – Koncessionskarta). Ändringen avser förändring av teknikval, där 2x145 kV luftledning ersätts med 2x145 kV markkabel, samt en mindre justering av ledningens sträckning.

Ledningen avses utföras i huvudsaklig överensstämmelse med vad sökanden angivit i ansökan med bilagor.

En förutsättning för att markkabelförläggning ska verkställas är att detaljplanen avseende det aktuella området antas och att exploateringen realiseras; i annat fall kommer befintlig luftledning att bibehållas.

Öresundskraft önskar att ärendet handläggs som en ändring av nätkoncession enligt 2 kap. 27 § ellagen.

Övrigt

Öresundskraft har nätkoncession för område med beteckning 436BQ. Redovisningsenhet är RER00903.

Med vänlig hälsning

[redacted]

genom [redacted]

Bilagor:

Bilaga 1 – Koncessionskarta

Bilaga 2 – Miljökonsekvensbeskrivning inkl. bilagor



Övrigt:

