

From: [REDACTED]
To: [REDACTED]
Subject: Sv: Ang. dnr. 2018-101591
Date: 23.11.2022 12:00:03 (+0000)
Hej [REDACTED],

I vår mailväxling stämmer informationen för ÄL222 och ÄL223. Du kan bortse från information kring ÄL224 eftersom den inte är en förlängning.

Den tekniska beskrivningen är fel och litterat ska ändras till ÄL223.

Nu ska det stämma. Ärendet 2018-101591 innehåller ledningen med littera ÄL223, Hallstavik-gräns för områdeskoncession.

Med vänlig hälsning

[REDACTED]
Tillståndsspecialist

Telefon: +[REDACTED] Växel: (0)8 739 50 00
Vattenfall Eldistribution AB
Address: RU2560, 16992 Stockholm
Besöksadress: Evenemangsgatan 13, 16956 Solna
www.vattenfall.se

Please consider the environment before printing this e-mail

Från: [REDACTED]@ei.se
Skickat: den 22 november 2022 13:07
Till: [REDACTED] (DS-URM) <natalii.zetterkvist@vattenfall.com>
Ämne: Sv: Ang. dnr. 2018-101591

Hej [REDACTED],

Jag behöver bara säkerställa följande;

Jag har bifogat de bilagor som innehåller teknisk information i ärende **2018-101591** (*två parallella 24 kV ledning från Hallstavik till gräns för områdeskoncession [Hallstavik-Kusby]*). Kan du vänligen bekräfta att teknisk info som framgår i bilagorna är korrekt för det aktuella ärendet och stämmer med de parallella ledningarna som går från Hallstavik till gräns för områdeskoncession. Om något inte stämmer, vänligt förtydliga vilken bilaga samt vilken information som inte är korrekt.

Tack på förhand!

Vänliga hälsningar

[REDACTED]

[REDACTED]

Energimarknadsinspektionen

[REDACTED] | Växel 016-16 27 00

[Läs om vår personuppgiftsbehandling i samband med mejl](#)

Från: [REDACTED]@vattenfall.com [REDACTED]@vattenfall.com>

Skickat: den 15 november 2022 14:37

Till: Sara Shamoun <Sara.Shamoun@ei.se>

Ämne: Sv: Ang. dnr. 2018-101591

Hej,

Den har littera ÄL 222

Med vänlig hälsning

[REDACTED]
Tillståndsspecialist

Telefon: + [REDACTED] Växel: (0)8 739 50 00

Vattenfall Eldistribution AB

Address: RU2560, 16992 Stockholm

Besöksadress: Evenemangsgatan 13, 16956 Solna

www.vattenfall.se

Please consider the environment before printing this e-mail

Från: [REDACTED] [REDACTED]@ei.se>

Skickat: den 15 november 2022 14:00

Till: [REDACTED] (DS-URM) <[REDACTED]@vattenfall.com>

Ämne: Sv: Ang. dnr. 2018-101591

Hej igen [REDACTED]

Hmm det stämmer ju. Men då är frågan vilken ledningslittera som gäller ärende 2018-101591 Hallstavik-Kusby? För i nuläget står det i MKB att det är ÄL224.

/ [REDACTED]

[REDACTED]
Energimarknadsinspektionen

[REDACTED] | Växel 016-16 27 00

[Läs om vår personuppgiftsbehandling i samband med mejl](#)

Confidentiality: C2 - Internal

Från: [REDACTED]@vattenfall.com [REDACTED]@vattenfall.com>

Skickat: den 10 november 2022 10:29

Till: [REDACTED] <[REDACTED]@ei.se>

Ämne: Sv: Ang. dnr. 2018-101591

Hej [REDACTED],

Vad jag kan se så är ÄL224 redan sökt tillsvidare. Se bifogat beslut. Den ska alltså inte förlängas.

Ring gärna om du vill reda ut frågan mer.

2022-11-25

2018-101591-0019

Med vänlig hälsning

[REDACTED]
Tillståndsspecialist

Telefon: [REDACTED] Växel: (0)8 739 50 00
Vattenfall Eldistribution AB
Address: RU2560, 16992 Stockholm
Besöksadress: Evenemangsgatan 13, 16956 Solna
www.vattenfall.se

Please consider the environment before printing this e-mail

Från: [REDACTED] <[REDACTED]@ei.se>
Skickat: den 7 november 2022 13:37
Till: [REDACTED] (DS-URM) <[REDACTED]@vattenfall.com>
Ämne: Sv: Ang. dnr. 2018-101591

Hej,

Den 3 oktober skickade ni kompletteringsvar i ärende 2018-101591. I kompletteringsvaret framgår tekniks info för ÄT22-ÄL222 samt ÄT22-ÄL223. **MEN** i MKB:n under tekniskspecifikation framgår att ledningslittera är ÄL224 för ledningen i ärende 2018-101591.

Vi misstänker därför att teknisk-information i kompletteringsvaret avser andra ledningar och är inkorrekt. Vi behöver ha uppgifter för ÄL224. 😊

Hälsningar

[REDACTED]

[REDACTED]
Energimarknadsinspektionen
[REDACTED] | Växel 016-16 27 00
[Läs om vår personuppgiftsbehandling i samband med mejl](#)

Confidentiality: C2 - Internal

Från: [REDACTED]@vattenfall.com [REDACTED]@vattenfall.com>
Skickat: den 7 november 2022 11:06
Till: [REDACTED] <[REDACTED]@ei.se>
Ämne: Sv: Ang. dnr. 2018-101591

Hej [REDACTED]

Ursäkta att jag har dröjt med svaren kring ÄL 222, 223 och 224. Kan du vara snäll och maila mig dina frågor kring ledningarna?

Med vänlig hälsning

[REDACTED]
Tillståndsspecialist

Telefon: [REDACTED] Växel: (0)8 739 50 00

2022-11-25

2018-101591-0019

Vattenfall Eldistribution AB
Address: RU2560, 16992 Stockholm
Besöksadress: Evenemangsgatan 13, 16956 Solna
www.vattenfall.se

Please consider the environment before printing this e-mail

Från: [REDACTED] <[REDACTED]@ei.se>
Skickat: den 14 oktober 2022 09:30
Till: [REDACTED] (DS-URM) <[REDACTED]@vattenfall.com>
Ämne: Ang. dnr. 2018-101591

Hej [REDACTED], hoppas allt är bra med dig.

Jag mejlar angående ansökan om förläggning för två befintliga 24 kV ledningar i Hallstavik-Kusby. Kompletteringen har inkommit från er och jag har en kort följdfråga som dykt upp i samband med att vi granskat kompletteringen.

Vi fastande för den ena ledningen med namn **ÄT22-ÄL223**. Ledningen har ett effektbehov på 11 MW men själva överföringsförmåga är 5 MW. Det går inte ihop eftersom ledningen inte klarar av den effektlasten på 11 MW. Frågan är hur det kan komma sig att effektbehovet är större än överföringsförmågan?

Om mitt mejl är oklart kan du självklart ringa mig.

Hälsningar

[REDACTED]
[REDACTED] | Analytiker
[REDACTED] | Växel 016-16 27 00
Postadress Box 155, 631 03 Eskilstuna
Besöksadress Libergsgatan 6, Eskilstuna | Drottninggatan 26, Stockholm
www.ei.se
[Läs om vår personuppgiftsbehandling i samband med mejl](#)



Energimarknaderna behöver spelregler – vi ser till att de följs.

Confidentiality: C2 - Internal

2022-11-25

2018-101591-0019