



Ledningssträcka	<i>Station MT16 Laggårhult till anslutning vid kopplingspunkt i Speteby</i>
Ledningslittera	<i>BL7 S9</i>
Ledningstyp	
Huvudsaklig stolptyp	<i>Träportalstolpar</i>
Konstruktionsspänning	<i>145 kV</i>
Nominell spänning	<i>132 kV</i>
Överföringsbehov och överföringsförmåga	
Systemjordning	<i>Ledningen kommer att vara en del av ett direktjordat system. Ledning och tillhörande kontrollanläggning utformas så att gällande normer och föreskrifter uppfylls. Innan ledningen tas i bruk kommer drifttillstånd att sökas hos Elsäkerhetsverket.</i>
Ledningen berör	<i>Ledningen berör allmänna och enskilda vägar, detaljplanlagt område</i>
Övrigt	