

2019-07-08

2019-101363-0006

██████████
██████████

Bindande besked om undantaget från kravet på nätkoncession

Beslut

Energimarknadsinspektionen (Ei) meddelar följande bindande besked.

Den aktuella förläggningen av ledning mellan två byggnader, den ena belägen på fastigheten ██████████ och den andra belägen på båda fastigheterna ██████████ och ██████████ omfattas av undantag från kravet på nätkoncession enligt ellagen (1997:857).

Beskrivning av ärendet

██████████ har den 14 mars 2019 ansökt om bindande besked om undantag från kravet på nätkoncession för en ledning mellan fastigheterna ██████████ och ██████████. ██████████ vill anlägga en markkabel mellan två byggnader, den ena belägen på fastigheten ██████████ och den andra belägen på båda fastigheterna ██████████ och ██████████. Syftet med markkabeln är att förse byggnaden på ██████████ med el från ██████████ och ██████████.

Av ansökan framgår att ena huset på fastigheten ██████████ är ett bostadshus dit el ska dras från byggnaden som är belägen på fastigheten ██████████ och ██████████. I bostadshuset finns ingen tvättstuga eller förråd. I den andra byggnaden på fastigheten ██████████ och ██████████, som tidigare varit bostadshus, finns idag inget kök eller avlopp m.m. och där planeras det för att byggas en tvättstuga. Det huset består av en tapetserarverkstad och stall, som planeras att användas som ett källarförråd.

Härnösand Elnät AB (556133-3328), som innehar områdeskoncession för det aktuella området, har framfört följande. Vad gäller dragning mellan byggnaden på fastigheten ██████████ och ██████████ råder inga tvivel om att det inte krävs nätkoncession då det uppfyller kraven för internt nät. Vad gäller dragning mellan husen på fastigheten ██████████ så grundar sig deras bedömning på Ei:s tolkning av 6 § samt att båda byggnaderna är taxerade som bostadshus och därav krävs det två elanslutningar. Sammanfattningsvis så bedömer Härnösand Elnät AB att det krävs två elanslutningar.

Bestämmelser som ligger till grund för beslutet

Ellagen (1997:857)

En elektrisk starkströmsledning får inte byggas eller användas utan tillstånd (nätkoncession) (2 kap. 1 §).

Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från kravet på nätkoncession enligt 1 §. Ej ska i det enskilda fallet, efter ansökan av den som avser att bygga eller som använder en elektrisk starkströmsledning, lämna ett bindande besked om huruvida ledningen omfattas av undantag från koncessionsplikten. (2 kap. 4 §)

Förordning (2007:215) om undantag från kravet på nätkoncession enligt ellagen

1 denna förordning finns bestämmelser om undantag från kravet på nätkoncession enligt 2 kap. 1 § ellagen. (1 §)

Med internt nät avses en eller flera starkströmsledningar som innehavaren använder för överföring av el för egen räkning. (2 §)

Ett internet nät. Som är beläget på eller inom en byggnad, får byggas och användas utan nätkoncession. (5 §)

Ett internt nät, på vilket el överförs till anläggningar och byggnader som inte är avsedda som bostadshus och som ligger i omedelbar närhet till ett bostadshus, får byggas och användas utan nätkoncession. (6 §)

Ei:s motivering till beslutet

Ledningar som går från ett bostadshus till en anläggning eller byggnad som ligger i direkt anslutning till bostadshuset är undantagna från kravet på nätkoncession. En förutsättning för att undantaget ska vara tillämpligt är att ledningarna går till anläggningar eller byggnader som inte är avsedda som bostadshus. Som exempel på sådana byggnader kan nämnas garage, fristående tvättstugor, förrådshus, vedbodnar och redskapsskjul. Undantaget avser endast ledningar där innehavaren överför el uteslutande för egen räkning. Ledningarna kan omfattas av undantag trots att de förläggs mellan olika fastigheter. De berörda fastigheterna måste då ha identiska ägandeförhållanden för att överföring uteslutande ska ske för egen räkning.

Enligt ordalydelsen i 6 § förordning (2007:215) om undantag från kravet på nätkoncession enligt ellagen får en ledning endast förläggas från bostadshus till en kompletteringsbyggnad. Det torde inte vara ovanligt att en anläggning ansluts till kompletteringsbyggnad, t ex ett garage, för att sedan ansluta bostadshuset till kompletteringsbyggnaden. Ei har därför tolkat nuvarande skrivning med beaktande av förordningsmotiven och kommit fram till att det är möjligt att överföra el i båda riktningarna, d v s även från exempelvis ett garage till ett bostadshus.

██████████ planerar att förse sitt bostadshus med el från det tidigare bostadshuset (tapetserarverkstaden). Av handlingarna framgår det att ägarförhållandena är identiska. Överföring av el kommer därför att ske uteslutande för egen räkning. Det innebär att ledningen omfattas av undantaget för interna nät till anläggningar och byggnader som inte är avsedda som bostadshus och som ligger i omedelbar närhet till ett bostadshus.

Ledningen omfattas således av undantaget från kravet på nätkoncession.

Hur man överklagar

Se bilaga 2, Så här gör du för att överklaga beslutet.

Detta beslut har fattats av juristen Conny Bäckman. Fördragande var Mikael Rödin.

Beslutet har fattats digitalt och saknar därför underskrifter.

Bilagor

- 1 Karta över ledningens sträckning
- 2 Så här gör du för att överklaga beslutet (till mark- och miljödomstol)

Skickas till

1. ██████████
2. Härnösands Elnät AB, info@hemab.se



Bostadshus
Abonnemang 1

Bostadshus senast 1961
Tapetserarverkstad


Abonnemang 2

Tapetserarverkstad

Stall

RELATIONSITNING UTFÖRD PÅ
UNDERLAG FRÅN HARNOSANDS
KOMMUN, VILKA UTFÖRDE
UPPMÄTNING AV BYGGNADERNA
SEPTEMBER 1970.
ALLA MÅTT I mm.
ANGIVNA MÅTT ÄR CIRKAMÅTT

BOSTADSHUS FRÅN BÖRJAN AV
1800-TALET
VERKSTADSHUS FRÅN BÖRJAN AV
1900-TALET
GARAGEBYGGNAD FRÅN 1935



Kv

0

SITUATIONSPLAN
skala ca 1:200

2018-10-26