

Energimarknadsinspektionen
Box 155
631 03 ESKILSTUNA

2024-02-12

2023-10-3561-0013

Komplettering av ansökan om nätkoncession för linje avseende en 245 kV ledning från Verksmon - Östersem.

Energimarknadsinspektionen (Ei) har skickat en begäran om komplettering av koncessionsansökan med ärendenummer 2023-103561.

Ei:s kompletteringsbegäran:

1. Ni har informerat Ei att justeringar kommer att göras på den sökta koncessionssträckan. Ni behöver därför inkomma med en ny karta över ledningen. Ni behöver även komplettera er ansökan med om några nya fastigheter berörs och om de fastighetsägarna är informerade om justeringarna.

Jämtkraft Elnät AB:s komplettering:

Se Bilaga 1 Koncessionskarta.

Inga nya fastigheter berörs, däremot berörs en annan del av en fastighet, Dagsådalens Skjutfält 1:1>5. Tidigare berördes enbart Dagsådalens Skjutfält 1:1>2. Fortifikationsverket som är ägare av Dagsådalens Skjutfält 1:1>5 är informerade.

Ei:s kompletteringsbegäran:

2. Ni behöver också komplettera med information om påverkan på berörda intresseområden kommer att ändras och nya intresseområden berörs.

Jämtkraft Elnät AB:s komplettering:

Se Bilaga 2 PM berörda intressen på ändrad ledningssträckning.

Ei:s kompletteringsbegäran:

3. Ni behöver komplettera er ansökan med hur ni har gjort avgränsningen i samrådet angående vilka som är särskilt berörda.

Jämtkraft Elnät AB:s komplettering:

I samråd 1 för sträckan Verksmon-Östersem (tidigare Lugnvik) gjordes ett uttag från Lantmäteriet 2022-09-15 med fastigheter, gemensamhetsanläggningar och rättigheter för stråken med en buffer på 50 m på vardera sida (totalt 200 m brett). Utöver detta har fastigheter inom byarna Rannåsen, Torråsen, Nilsvallen och Furulund lagts till, om de inte kommit med i uttaget.

Kontaktperson, telefon
Ronny Asplund, 063-14 93 48
ronny.asplund@jamtkraft.se

Datum
2024-02-09

Diariernr
Elnät

I samråd 2 gjordes ett uttag från Lantmäteriet 2023-03-01 med fastigheter, gemensamhetsanläggningar och rättigheter för sträckningarna mellan Östersem-Lugnviks nya industriområde med en buffer av 100 m på vardera sida (totalt 200 m brett). Inget nytt uttag gjordes för sträckan Verksmon-Östersem (tidigare Lugnvik), utan de som inte längre berördes av ledningssträckan fick ändå mottag samrådsunderlaget för information.

Ei:s kompletteringsbegäran:

4. På sidan 36 i miljökonsekvensbeskrivningen angående naturvärdesobjekt 2 framgår det att bäckmiljö kan komma att påverkas av stolpfundament som placeras intill bäckfåran eller i den intilliggande svämskogen. Om stolpar och eventuella fundament kan komma att placeras i NVO 2 och blöt miljö behöver ni beskriva vilken påverkan och effekt som kan uppstå vid anläggningsarbetet. Om val av stolpe och fundament inte kan göras före detaljprojektering behöver beskrivningen omfatta de alternativ ni väljer mellan.

Jämtkraft Elnät AB:s komplettering:

Den nya ledningssträckan innebär att NVO 2, med bäckfåra och intilliggande svämskogen, inte längre berörs. NVO 2 kommer således inte att påverkas.

Ei:s kompletteringsbegäran:

5. Ni har framfört att avverkning för att bredda befintlig ledningsgata i de delar där fältgentiana noterats ska utföras under sommaren. Ni har även anfört att avverkning i de delar där violett guldvinge har noterats ska undvikas från slutet av maj till slutet av juli. Sedan har ni framfört på sidan 42 att all anläggning, schaktning och avverkning kommer ske utanför perioden 1 maj till 31 juli. Ni behöver förtydliga er ansökan med under vilken period ni tänker avverka och vilka områden som berörs av de olika åtgärderna ni framför i miljökonsekvensbeskrivningen.

Jämtkraft Elnät AB:s komplettering:

Violett guldvinge är framför allt knuten till friska till fuktiga och blomrika marker med rörligt marknära grundvatten, typ rikkärr och fuktstråk i aktuellt område. Det är framför allt i den södra delen av ledningen som förekomster är registrerade, dock ska avverkning undvikas i maj-juli för hela sträckan. Detta eftersom lämpligt habitat (där dess värdväxt ormröt växer som är avgörande för reproduktionen) finns fläckvis utmed hela ledningssträckningen, samt att området är centralt för dess bevarandestatus lokalt och nationellt. Detta är även den period som avses undvikas med hänsyn till fågellivet. Anläggningsarbete och schaktning bedöms dock inte kunna undvikas under perioden maj-juli, men avverkningen bedöms vara den aktivitet som har störst påverkan för fågellivet i området, varför bedömningen avseende effekter och konsekvenser för fågellivet inte förändras. Avseende fältgentiana finns områden som skulle gynnas av störningar under sensommaren, varför någon form av anläggningsarbete, vilken kan vara både avverkning och byggnation, kommer i möjligaste mån planeras inom detta område under augusti eller september (se Bilaga 3 Karta fältgentiana och violett guldvinge).

Ei:s kompletteringsbegäran:

| Postadress | Besöksadress | Telefon | E-post | Organisationsnummer |
|--------------------|--------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| JÄMTKRAFT ELNÄT AB | | 063-14 90 00 (växel) | info@jamtkraft.se | 556103-3993 |
| Box 394 | | Telefax | Webbplats | |
| 831 25 Östersund | Kyrkgatan 21 | 063-10 64 41 | http://www.jamtkraft.se | |

2024-02-12
2023-103566-0113

Kontaktperson, telefon

Ronny Asplund, 063-14 93 48

ronny.asplund@jamtkraft.se

Datum

2024-02-09

Diarienummer

Elnät

6. I miljökonsekvensbeskrivningen framkommer det på sidan 41 att resultaten rörande skogshöns, kungsörn, berguv och lom, som är sekretessbelagda arter, behandlas separat i Bilaga 3.4 Sekretess Fågel. Ei har fått in fågelinventeringarna; Örminventering, Tjäderinventering, inventering av häckfågel och lom. Är det dessa inventeringar ni avser med bilaga 3.4 eller är bilaga 3.4 ytterligare en fågelinventering som ni har gjort?

Jämtkraft Elnät AB:s komplettering:

Miljökonsekvensbeskrivningens Bilaga 3.4 Sekretessbilaga Fågel.

7. Ni har framfört att tidpunkten för anläggningsarbete kommer anpassas till om det bedrivs renbetes i området. Ni har även anfört att avverkning ska undvikas under sommaren. Ni behöver därför förtydliga er ansökan med när ni kommer utföra arbeten i de områden som renar vistas i.

Jämtkraft Elnät AB:s komplettering:

Jämtkraft Elnät AB har angett att för att minska störningen för renskötseln kommer dialog föras med samebyn innan arbetet med byggnation av ledningen påbörjas, så att hänsyn till samebyns renskötsel i området kan tas. Ingen specifik period för när arbetet ska genomföras har avgränsats, finns behov av detta sker det i dialog med samebyn.

Ei:s kompletteringsbegäran:

8. Ni har uppgett att ni kommer föra dialog med berörda samebyar innan arbete med byggnation av ledningen påbörjas. Kommer ni även inför underhålls- och reparationsarbete att föra dialog med berörda samebyar

Jämtkraft Elnät AB:s komplettering:

Jämtkraft Elnät AB kommer i dialogen inför byggnationen även stämma av samebyns önskemål kring dialog inför underhållsarbete. Ser samebyn ett behov av dialog inför underhållsarbete i det aktuella området ser Jämtkraft Elnät AB inget hinder för detta. Avseende reparationsåtgärder så sker det arbetet framför allt med hänsyn till behovet för att säkerställa driftsäkerheten då det finns risk för stor påverkan på samhällsnyttan om det blir strömavbrott. I dialogen inför byggnationen lyfter Jämtkraft Elnät AB frågan om det finns önskemål att Jämtkraft Elnät AB informerar samebyn i händelse av att ett reparationsbehov uppstår vintertid.

Ronny Asplund
Jämtkraft Elnät AB

Jessica Raftsjö-Lindberg
Sweco Sverige AB