

SAMRÅDSREDOGÖRELSE

Avseende befintlig 10 kV markförlagd ledning
samt ny 10 kV markförlagd ledning mellan station
Centrum och Norrmalm, i Finspång kommun

PROJEKTORGANISATION

Siemens Energy AB

Slottsvägen 2

612 31 Finspång

Org.nr.: 556606-6048

<https://www.siemens-energy.com/global/en.html>

Kontaktperson: Björn Åkerlund

AFRY

Box 585

201 25 Malmö

Org.nr. 556224-8012

www.afry.com

Uppdragsledare:

Samrådsredogörelse:



Innehållsförteckning

1	Inledning	4
1.1	Genomförda samrådsaktiviteter	4
2	Länsstyrelse och kommun	5
2.1	Länsstyrelsens synpunkter	5
2.2	Kommunens synpunkter	5
3	Övriga myndigheter	6
3.1	Skogsstyrelsen	6
3.2	SGU	6
3.3	Försvarmakten	6
4	Enskilda särskilt berörda	6
5	Organisationer, föreningar och verksamhetsutövare	6
5.1	Finspång tekniska	6
5.2	Vattenfall Eldistribution AB	7
5.3	Naturskyddsföreningen i Finspång	8

BILAGOR

Bilaga 1	Inkomna yttranden
Bilaga 2	Sändlista

1 Inledning

Siemens Energy AB (nedan SEAB) planerar att ansöka om nätkoncession för linje (tillstånd) enligt ellagen (1997:857) för förläggning av en ny 10 kV markförlagd ledning i Finspång, Finspångs kommun, Östergötlands län. I samband med detta sökes även tillstånd för en befintlig 10 kV markförlagd ledning i Finspång, Finspångs kommun.

Inom ramen för en tillståndsansökan för en kraftledning ska samråd genomföras enligt 6 kap. 23–25 §§ miljöbalken. Syftet med samrådet är att ge de som berörs av den verksamheten möjlighet till insyn och påverkan. Syftet är även att utreda om verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan (BMP) eller ej, samt att samråda om miljökonsekvensbeskrivningens (MKB) innehåll och utformning.

Föreliggande handling utgör en redogörelse för hur samrådet har genomförts, vilka yttranden som inkommit samt hur SEAB beaktat dessa. I avsnitt 1.1 nedan ges en sammanfattning av de samrådsaktiviteter som genomförts inom ramen för projektet och i avsnitt **Fel! Hittar inte referensskälla.**- 5 redovisas inkomna yttranden. Yttrandena kan även läsas i sin helhet i Bilaga 1. Sändlista bifogas i Bilaga 2.

1.1 Genomförda samrådsaktiviteter

Ett skriftligt undersökningssamråd genomfördes med länsstyrelse, kommun, berörda myndigheter och organisationer samt berörda fastighetsägare. Samrådsunderlag skickades ut till myndigheter, organisationer och företag via e-post och till fastighetsägare via brev. I samrådsunderlaget upplyste SEAB, i enlighet med 8 § 8 p. miljöbedömningsförordningen (2017:966), om sin bedömning att ledningarna inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Under samrådet har det inte framkommit något som ger skäl för en annan bedömning.

Samrådet påbörjades 2024-04-23 och avslutades 2023-05-24. Länsstyrelsen begärde förlängd svarstid vilket beviljades. Samrådsparterna redovisas i Tabell 1 nedan.

Tabell 1. Samrådsparter i genomfört samråd

Myndigheter	Inkom med svar	Se bilaga
Länsstyrelsen Östergötland	2024-06-03	1A
Finspång kommun	2024-05-14	1B
Trafikverket	2024-05-23	1C
Skogsstyrelsen	2024-04-29	1D
Sveriges geologiska undersökning (SGU)	2024-05-03	1E
Försvarsmakten	2024-05-16	1F
Riksantikvarieämbetet	2024-04-30	1G
Organisationer & Företag	Inkom med svar	Se bilaga
Vattenfall Eldistribution	2024-05-27	1H
Finspångs Tekniska	2024-04-25 samt 2024-04-26	1I
Skanova aktiebolag	-	-
Finspång Stadsnät Finet Aktiebolag	-	-
Friluftsförbundet Finspångs Lokalavdelning	-	-
Naturskyddsföreningen Finspång	2024-05-08	1J

Riksförbundet Enskilda vägar	-	-
Övriga	Inkom med svar	Se bilaga
Fastighetsägare och närboende	-	-

Efter att aktuellt samråd avslutats har SEAB uppmärksammat att kartan över sträckningen av den nya 10 kV-ledningen inte är korrekt. SEAB har under projektets gång haft dialog med Finspång kommun om att i stället förlägga ledningen cirka 30 meter västerut från den sträckning som redovisas i samrådsunderlaget, vilket även framgick av Finspångs kommuns yttrande i samrådet (se 2.2 nedan). I samrådsunderlaget anges att *"Om det under samrådet framkommer synpunkter som föranleder mindre avvikelser från förordad sträckning kan sådana komma att göras utan att kompletterande samråd genomförs med andra än berörda fastighetsägare, dock under förutsättning att förändringen ryms inom utredningsområdet"*. Då förändringen, och den korrekta sträckningen, fortfarande inryms inom utredningsområdet, och att det enbart är SEAB själva samt Finspång kommun som är berörda fastighetsägare där förändringen genomförs, har SEAB bedömt att det inte föreligger behov av ett kompletterande samråd. Inte heller förekommer några kultur-, natur- eller vattenmiljöintressen som berörs av förändringen.

2 Länsstyrelse och kommun

2.1 Länsstyrelsens synpunkter

Länsstyrelsen framför i sitt yttrande att de delar SEAB:s bedömning avseende att projektet inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Vidare anges att de begränsningar som markintranget kan innebära i ledningens närhet inte anses hindra den kommunala planeringen i området. Länsstyrelsen framför i detta sammanhang att det bör övervägas vad de framtida verksamheterna i området på lång sikt kommer att få för behov av elförsörjning, och att det bör utredas om det är ifrågavarande ledningskoncession, eller en annan, som bör hantera eventuella kommande anslutningspunkter och ledningskapacitet.

Gällande markföroreningar informerar Länsstyrelsen om att det finns ytterligare ett potentiellt förorenat område som behöver uppmärksammas i kommande MKB, beläget vid anläggningen Centrum, och upplyser om att det vid grävning kan krävas en anmälan enligt 28 § Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

SEAB:s bemötande

SEAB beaktar Länsstyrelsens synpunkter i den fortsatta processen.

Avseende Länsstyrelsens ställningstagande i frågan om betydande miljöpåverkan har SEAB kontaktat Länsstyrelsen för att fastställa huruvida skrivelsen kan tolkas som ett beslut i frågan. Länsstyrelsen har via mail den 16 augusti 2024 bekräftat att Länsstyrelsen anser att projektet inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Yttrandet, samt Länsstyrelsens bedömning om betydande miljöpåverkan, kan läsas i Bilaga 1a.

2.2 Kommunens synpunkter

Finspång kommun framför i sitt yttrande att ledningens sträckning såsom den anges i samrådshandlingen inte överensstämmer med vad kommunen har överenskommit med Siemens. Vidare framförs att kommunen, utifrån kartan i samrådshandlingen, gör tolkningen att ledningen ska

förläggas i den nya GC-vägen. Kommunen påpekar att den sträckningen inte är i linje med den dialog som har förts mellan kommunen och SEAB.

Vidare uppger kommunen att det snarare är överenskommet att den markförlagda ledningen ska förläggas så att den korsar Norrmalmsvägen i anslutning till Djurgårdsvägen, och sedan vidare söderut på grönyta väster om Norrmalmsvägen.

SEAB:s bemötande

SEAB delar kommunens synpunkter och kommer i det fortsatta arbetet med tillståndsansökan att beskriva ledningens korrekta sträckning vilken är överenskommen med Finspång kommun. SEAB avser även att i kommande MKB och ansökan uppge skälen till att sträckningen ändrades från den i samrådsunderlaget presenterade sträckan.

3 Övriga myndigheter

3.1 Skogsstyrelsen

Skogsstyrelsen har inget att erinra i ärendet.

SEAB:s bemötande

Yttrandet föranleder ingen kommentar.

3.2 SGU

SGU har inget att erinra i ärendet men hänvisar till SGU:s allmänna riktlinjer.

SEAB:s bemötande

Yttrandet föranleder ingen kommentar.

3.3 Försvarsmakten

Försvarsmakten har inget att erinra i ärendet.

SEAB:s bemötande

Yttrandet föranleder ingen kommentar.

4 Enskilda särskilt berörda

Det har under samrådet inte inkommit några yttranden från enskilda särskilt berörda.

5 Organisationer, föreningar och verksamhetsutövare

5.1 Finspång tekniska

Finspång tekniska påpekar att aktuell ledningssträckning korsar vatten, avlopp och dagvatten i korsningen Varggropsvägen- Fiskartorpsvägen, samt dagvatten längs med Norrmalmsvägen. Finspång Tekniska framför vidare att den markförlagda ledningen bör samordnas med befintliga VA- samt fjärrvärmeledningar.

SEAB:s bemötande

SEAB har, genom sin entreprenör, haft dialog med Finspång Tekniska och därigenom synkat ledningsarbetet.

5.2 Vattenfall Eldistribution AB

Vattenfall Eldistribution framför att de har elnätansläggningar inom området och inom närområdet för den nya ledningen. Vattenfall Eldistribution uppger i sitt yttrande vilka elnätansläggningar de har inom och i närområdet för SEAB:s nya ledning, vilka utgörs av en 145 kV luftledning, en 45 kV luftledning, en 12 kV luftledning, en 12 kV markkabel, en 12 kV nätstation, en 0,4 kV markkabel samt en 0,4 kV kabelskåp. I yttrandet har Vattenfall Eldistribution även illustrerat dessa elnätansläggningar i en kartfigur.

I yttrandet informerar Vattenfall Eldistribution SEAB om de minsta avstånden som gäller vid förläggning av ny ledning till Vattenfall Eldistributions närmsta anläggningsdelar. Vidare upplyser Vattenfall Eldistribution SEAB om det säkerhetsområde som gäller för luftledningar på olika spänningsnivåer, samt vad som gäller vid schaktning invid luftledningar på spänningsnivåer på 24 kV och uppåt, samt invid luftledningar på 0,4 kV-12 kV. Vattenfall Eldistribution informerar även om vad som gäller vid schaktning invid nätstation på 0,4 kV- 12 kV, samt vid schaktning invid markkabel på 0,4 kV-12 kV. Vattenfall framhåller bland annat att schaktning inte bör ske inom ett avstånd av 4 meter från en nätstation. Säkerhetsbestämmelser vid schaktning/grävning invid markkabel anger bland annat att vid arbeten närmare än 2 meter till markkablar ska entreprenör inneha intyg avseende ESA-utbildning, samt att Vattenfall ska kontaktas avseende kabelanvisning innan schaktning- eller grävarbeten påbörjas.

I sammanhanget påpekar Vattenfall Eldistribution även att om Vattenfall Eldistributions nätstation, markkabel eller luftledning skadas vid grävarbete, är den som utför grävarbetet (entreprenören eller entreprenörens uppdragsgivare) skyldiga att ersätta Vattenfall för de kostnader som uppstår i samband med reparation av skadan.

Slutligen informerar Vattenfall Eldistribution om följande:

- Eventuell flytt/förändringar av befintliga elnätanläggningar utförs av Vattenfall Eldistribution, men bekostas av exploitören.
- Beställning/förfrågan vid ledningsflytt görs på Vattenfall Eldistributions hemsida.
- Vid eventuella schaktningsarbeten skall kabelutsättning begäras.
- När man ska bygga, fälla träd, schakta eller spränga nära våra ledningar så glöm inte att beställa bevakning. Då är Vattenfall med på plats under arbetets gång och ser till att inga skador uppstår.
- Befintliga elnätanläggningar måste hållas tillgängliga under alla skeden av genomförandet.
- Någon anläggning, tex byggnad, får inte uppföras invid elnätanläggning tillhörande Vattenfall Eldistribution så att gällande säkerhetsavstånd inte hålls.

SEAB:s bemötande

Utsättning av befintliga kablar har genomförts med hjälp av ledningskollen innan schaktningsarbeten har utförts. Schaktning och förläggningsarbeten har utförts av EBR/ESA-utbildad personal och föreskrivna avstånd mot kablar har uppfyllts.

5.3 Naturskyddsföreningen i Finspång

Naturskyddsföreningen i Finspång har inget att erinra i ärendet.

SEAB:s bemötande

Yttrandet föranleder ingen kommentar.