

Teknisk beskrivning

Ägare: Vattenfall
Eldistribution AB

Organisationsnummer 556417-0800

Ledningssträcka	<i>Stn OT02 Lextorp – Högstorp, se koncessionskarta</i>
Ledningslittera	<i>ZL3S1 (del av)</i>
Ledningstyp	<i>Singulär</i>
Huvudsaklig stolptyp	<i>Portal, trä</i>
Konstruktionsspänning	<i>145 kV</i>
Nominell spänning ¹	<i>132 kV</i>
Ledningen berör	<i>Enskilda och allmänna vägar, järnväg Korsar Svk:s 400kV ledningar. Går parallellt med annan 132 kV-ledning ca 450 meter vid Lextorp samt parallellt med två 45 kV-ledningar kortare sträcka vid Lilla Edet.</i>
Övrigt	<i>Passage av Slumpån.</i>

¹ Enligt Svensk Standard SS-EN 60038