



Länsstyrelsen  
Jämtlands län

Samhällsenheten

## Beslut

Datum  
2020-04-24

Diarienummer  
407-2596-20

Svenska Kraftnät  
[registrator@svk.se](mailto:registrator@svk.se)

# Beslut om betydande miljöpåverkan för ledningsåtgärd A vid stamnätstationen i Rätan i Bergs kommun.

## Beskrivning av ärendet

Svenska kraftnät har begärt Länsstyrelsens beslut om huruvida ledningsåtgärder vid stamnätstationen i Rätan kan komma att antas medföra en betydande miljöpåverkan. Ledningsåtgärd A innebär att delar av 220 kV luftledning RL5 S7 flyttas ca 1,5 km i östlig riktning för att ansluta till Svenska kraftnäts station CT269 i Rätan. Åtgärden innebär, förutom uppförande av ny ledning, också att cirka 3,6 km av den befintliga luftledningen rivs, vilket inbegriper att borttagande av kreosotimpregnerade fundament samt marksanering och återställning.

Ett undersöknings- och avgränsningssamråd för ledningsåtgärderna har genomförts enligt bestämmelserna i 6 kap 24 § miljöbalken (MB). Länsstyrelsen yttrade sig över avgränsningen av MKB den 31 januari 2020, dnr: 407-9084-19.

## Beslut

Länsstyrelsen beslutar att den planerade åtgärden kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

## Motiven till Länsstyrelsens beslut

Länsstyrelsens bedömning utgår från de kriterier som anges i 10 § miljöbedömningsförordningen.

1. åtgärdens utmärkande egenskaper,
2. åtgärdens lokalisering, och
3. de möjliga miljöeffekternas typ och utmärkande egenskaper.

De omständigheter som enligt länsstyrelsens bedömning talar för en betydande miljöpåverkan är inledningsvis att ledningsåtgärd A sammantaget är av relativt omfattande karaktär. Ledningsåtgärden innebär att cirka 3,6 kilometer ledning rivs, att marken där stolparna stått grävs ur och saneras samt att ledningen ersätts i ny sträckning cirka 1,5 kilometer österut.

De andra faktorer som talar för en betydande miljöpåverkan är enligt Länsstyrelsens bedömning att den nya ledningssträckningen berör två områden med höga naturvärden och skyddade arter enligt artskyddsförordningen. Kommande MKB behöver hantera påverkan på naturvärden inom områdena och, vid behov, ange förutsättningarna för



Datum  
2020-04-24

407-2596-20

eventuell dispens från artskyddsförordningen. Ledningen korsar också en fornlämning, varför det krävs skydds- och försiktighetsåtgärder, samt vattenförekomsten Ljungan vilken berörs av miljö kvalitetsnormer och strandskydd. Projektets sammanlagda påverkan på ovan nämnda faktorer behöver hanteras inom ramarna för kommande MKB. Den gamla sträckningen berör också en grundvattenförekomst och i kommande MKB behöver det säkerställas att denna inte förorenas vid de marksaneringar som ingår i projektet.

Länsstyrelsen anser därtill att effekterna av ledningsåtgärden behöver ses i ett sammanhang av den ledningsåtgärd som ingår i projektet och benämns ledningsåtgärd C, eftersom de båda sträckningarna går parallellt med varandra. I det område där ledningsåtgärd A går parallellt med ledningsåtgärd C kommer ledningsgatan att gå från 44 meters bredd till 140 meters bredd, vilket enligt Länsstyrelsens bedömning är att betrakta som en relativt omfattande förändring. Ledningsgatans påverkan på landskapet bör hanteras närmare inom ramarna för kommande MKB.

Länsstyrelsen har i tidigare skede lämnat synpunkter vad gäller avgränsningen av MKB, dnr: 407-9084-19, och hänvisar vidare till detta yttrande.

### **Relevant lagstiftning**

2 kap. 8 a § Ellagen anger att för en elektrisk starkströmsledning som ska prövas för en nätkoncession för linje ska

1. frågan om byggandet eller användandet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan avgöras i ett särskilt beslut enligt 6 kap. 26 och 27 §§ MB efter att en undersökning enligt 6 kap. 23-26 §§ har gjorts, om annat inte följer av undantagen i 6 kap. 23 § andra stycket,
2. en specifik miljöbedömning görs, information lämnas och samordning ske enligt 6 kap. 28-46 §§ MB, om en betydande miljöpåverkan kan antas, och
3. en liten miljökonsekvensbeskrivning tas fram enligt 6 kap. 47 § MB, om länsstyrelsen beslutar att en betydande miljöpåverkan inte kan antas.

Enligt 6 kap. 26 § MB gäller att Länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan ska redovisa de omständigheter som talar för eller emot att åtgärden kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Enligt 6 kap. 27 § MB får Länsstyrelsens beslut inte överklagas särskilt.

### **De som deltagit i beslutet**

Beslutet har fattats av samhällsplanerare  
samhällsplanerare

efter föredragande av

Detta beslut har signerats elektroniskt och saknar därför underskrifter.