



LÄNSSTYRELSEN
VÄSTRA GÖTALANDS LÄN
Samhällsbyggnadsenheten

Planarkitekt

BESLUT
2018-01-31

Diarienummer
407-1381-2018

Sida
1(2)

Vattenfall Eldistribution AB
Att: [REDACTED]

Beslut om att förlängd nätkoncession för 130 kv-luftledning mellan Fossum - Tanumshede i Tanums kommun, Västra Götalands län inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan

Ansökan med underlag daterad 2017-11-14

Beslut

Länsstyrelsen beslutar att förlängd nätkoncession för befintlig 130 kV luftledning mellan Fossum-Tanumshede i Tanums kommun inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 5§ miljöbalken och 14§ ellagen.

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

I 6 kap 7 § miljöbalken (MB) anges vilka uppgifter som ska ingå i en MKB. Länsstyrelsen ska under samrådet verka för att MKB:n får den inriktning och omfattning som behövs för tillståndsprövningen.

Länsstyrelsen anser utifrån vad som framkommit under samrådet att följande aspekter är särskilt viktiga att behandla i MKB:n:

Av uppgifter i samrådsunderlaget, och att döma av terrängförhållandena, är de öppna markerna jaktområde för olika rovfågelsarter. Kollision eller kontakt med strömförande ledningar är en betydande dödsorsak för flera arter. Inom ramen för MKB bör behovet av skyddsåtgärder i form av isolering och fågelavvisande markörer övervägas. Det är inte uteslutet att fler arter än de som syns i Artportalen kan finnas i området. För ytterligare uppgifter om känsliga arter i närområdet bör lämpligen Bohusläns ornitologiska förening kunna kontaktas.

Om förlängning av nuvarande koncession medför några förändringar i förhållande till fornlämningar krävs inga tillstånd till ingrepp. Om det däremot skulle bli aktuellt med förändrad markanvändning, även vid enskilda punktvisa insatser, behöver Länsstyrelsen konsulteras för att bedöma eventuell påverkan på kulturmiljön. En möjlig åtgärd är i så fall att ställa krav om arkeologisk utredning.

Närliggande byggnaders påverkan av elektromagnetiska fält från luftledningen behöver också behandlas.

Det är viktigt att det framgår att Vattenfall ansvarar för bortförel av ledningsmaterial och sanering av kontaminerad jord vid byte av stolpar och eventuell framtida rasering av ledningen.

Redogörelse för ärendet

Ni har genomfört samråd enligt 6 kap 4 § miljöbalken (MB) med berörda enskilda, tillsynsmyndigheten. En samrådsredogörelse har remitterats till Tanums kommun i egenskap av tillsynsmyndighet. Länsstyrelsen lämnade sitt samrådsyttrande den 29 september 2017.

Skäl för Länsstyrelsens beslut

Vid en sammanvägning av den planerade verksamhetens art, storlek och lokalisering samt av vad som i övrigt framkommit i ärendet gör Länsstyrelsen, med stöd av Förordning om miljökonsekvensbeskrivningar (SFS 1998:905), bilaga 2, bedömningen att planerad verksamhet inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Länsstyrelsen har hört tillsynsmyndigheten i den berörda kommunen, som avstår från att yttra sig i ärendet. Av kommunens tidigare samrådsyttrande framgår att kommunen inte har några invändningar i frågan om koncession.

Uppllysning

Detta beslut får enligt miljöbalken 6 kap 5§ MB inte överklagas.

I detta beslut har planhandläggaren [REDACTED] varit föredragande och beslutande. I den slutliga handläggningen har även företrädare från naturavdelningen, vattenavdelningen, miljöskyddsavdelningen, landsbygdsavdelningen och kulturmiljöenheten medverkat.

[REDACTED]

Detta beslut har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Kopia till:

Tanums kommun

Länsstyrelsen/

Kulturmiljöenheten, [REDACTED]

Naturavdelningen, [REDACTED]

Landsbygdsavdelningen, [REDACTED]