

20 september 2018

Energimarknadsinspektionen

Box 155

631 03 ESKILSTUNA

Sökandens referens: [REDACTED]

Telefonväxel: 08-739 50 00

E-post: [REDACTED]

Ang. dnr. 2011-103105**Begäran om komplettering till ansökan om förlängd nätkoncession för linje för en befintlig kraftledning i luftledningsutförande mellan Fossum och Tanum, Tanums kommun, Västra Götalands län**

Energimarknadsinspektionen begärde den 21:e juni 2018 att ansökan om förlängd nätkoncession skulle kompletteras enligt följande fem punkter.

- Aktuell förlängd nätkoncession för linje för befintlig luftledning mellan Fossum och Tanum söks tillsvidare vilket anges i nedersta meningen på sid 1 i följebrev daterat 27 februari 2018 som utgör huvudinlaga i aktuell ansökan.
- Bestyrkt fastighetsägarförteckning redovisas i Bilaga A.
- *Naturmiljö*
Generellt används inte fundament vid etablering av trästolpar utan stolpen grävs enbart ner i marken enligt stycke 4.1.2 i inskickad MKB. Stolpar impregnerade med kreosot används inte längre och befintliga stolpar ersätts allt eftersom. Vid byte av stolpe används samma hål och inte massor tillförs eller flyttas. Forskning har visat att kreosoten stannar i stolpens närhet då föreningen binds till organiskt material. Inga registrerade skyddade naturmiljöer finns inom 100 m från den befintliga ledningen. Den påverkan som beskrivs i inskickad MKB beskriver påverkan från verksamhetens samtliga delar och där stolparna ingår.

Inför underhållsarbeten och byte av stolpar genomförs alltid samråd med länsstyrelsen enligt 12 kap § 6 MB.
- *Underhåll*
Den beskrivning av underhållsarbeten som redovisas i 4.1.4. i inskickad MKB är en beskrivning för hur underhållet utförs för denna typ av ledning. I inskickad MKB beskrivs påverkan från underhåll under respektive aspekt ex naturmiljö se stycke 6.6.4.
- *Odlingslandskapet*
Befintlig ledning har funnits på plasten i många år och pågående markanvändning såsom jordbruk har anpassats till de stolpar som eventuellt finns i åkermark. Markägaren har även erhållit ersättning då avtal om markupplåtelse tecknades. Stolpar i åkermark undviks om detta är möjligt vid etablering av kraftledning.

Bilagor:

A Bestyrkt fastighetsägarförteckning

På uppdrag av Vattenfall Eldistribution AB



Uppdragsledare

WSP Sverige



2018-09-24

2011-103503-0010