

17 oktober 2024

Energimarknadsinspektionen

Box 155

631 03 ESKILSTUNA

---

Organisationsnummer:	556417-0800	Sökandens referens:	Johnny Carlberg
Redovisningsenhet:	RER01011	Telefon:	070-217 48 73
		E-post:	johnny1.carlberg@vattenfall.com

---

## **Begäran om komplettering av ansökan nätkoncession för linje med ärendenummer 2024-102840, Sigtuna kommun, Stockholms län).**

Energimarknadsinspektionen (Ei) har begärt in kompletteringar av koncessionsansökan i detta ledningsärende. Nedan anges de kompletteringspunkter som Ei begärt in i ärendet följt av Vattenfall Eldistribution AB:s (Sökanden) kompletteringar.

- Ni uppger i er bilaga Teknikval luftledning-markkabel att det kan bli aktuellt med markkabel in till den nya stationen av utrymmesskäl. Ni behöver förtydliga om det är aktuellt med markkabel eller inte. Om ni avser att lägga markkabel in till stationen så behöver vi teknisk information om denna och en ny koncessionskarta där markkabel finns markerat.*

### Svar:

Ingen markkabel kommer att anläggas i projektet. Uppgiften om markkabel har felaktigt angetts i bilagan. Figurhänvisningar i texten ska hänvisa till figur 1 och 2. Hänvisning till avsnitt 1.1.1 ska strykas, ingen hänvisning är aktuell.

- Er ansökan saknar uppgifter om ledningens fasavstånd. Ni behöver därmed komplettera med uppgifter om fasavståndet.*

### Svar:

Ledningens fasavstånd är ca 5 m.

- I telefonsamtal den 20 september 2024 uppgav ni att ni avser att söka om en spänningshöjning från 70 kV till 130 kV inom den här koncessionsansökan. Ni behöver därför komplettera er ansökan utifrån att ni söker om en spänningshöjning till 130 kV.*

### Svar:

Ansökan avser en spänningshöjning från 70 kV till 130 kV.

*För Vattenfall Eldistribution, enligt fullmakt*

Med vänliga hälsningar

**Vattenfall Eldistribution AB**

*Johnny Carlberg*

## BILAGA

Uppdaterad teknisk beskrivning