

Tillstånd  
Isac Gustavsson  
016-542 91 50  
isac.gustavsson@ei.se

Gotlands Elnät AB

2024-06-19

2024-102844-0003

## Begäran om komplettering av er ansökan

Energimarknadsinspektionen (Ei) har gått igenom er ansökan om höjning av spänningsnivån för nätkoncession för område med anläggningsnummer 2118BG.

Er ansökan behöver kompletteras enligt nedan.

- Av förarbetena framgår det att lagstiftningen om nätkoncessioner för område tar sikte på ledningar med en spänning som understiger 130 kV och att det i praktiken framför allt är ledningar med en spänning i intervallet 40–70 kV som är relevanta (jfr. prop. 2020/21:188 s. 29).

Det finns flera exempel på befintliga nätkoncessioner för område med en högsta tillåten spänning som tillåter ledningar i intervallet 40–70 kV. Det finns endast ett exempel på en befintlig nätkoncession för område som har en högsta tillåten spänningsnivå på 110 kV för markkablar i Stockholms innerstad. Däremot finns det ingen befintlig nätkoncession för område på spänningsnivån 145 kV. Eftersom er sökta spänningsnivå är högre än spänningsnivåerna för befintliga nätkoncessioner för område och de spänningsnivåer som framförs i förarbetena vill Ei att ni utvecklar ert resonemang om lämpligheten med er sökta spänningsnivå på 145 kV (konstruktionsspänning).

Er komplettering ska ha kommit in till Ei senast **den 16 augusti 2024**.

Skicka kompletteringen till [diariet@ei.se](mailto:diariet@ei.se). Ange ärendenumret 2024-102844 i ämnesraden och skriv att det rör sig om en komplettering.

Hör gärna av er till mig om ni har frågor, exempelvis om hur omfattande kompletteringen behöver vara.

Med vänlig hälsning

Isac Gustavsson